



VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: Ant/35/14113534/00/NL/000
 ID Report N° : 586658764702

Contractref.: 1104895/6000

• Uw gegevens
 Ref:

• Interventiegegevens
 Plaats: Hogeschool St. Lucas
 Zwarteustersstraat, 34
 9000 Gent
 Datum: 2/02/2022
 Uitgevoerd door: AÄRON DECREAENE

LUCA School Of Arts
 Paleizenstraat, 70
 1030 Schaarbeek
 België

**ONDERZOEK VAN EEN PERSLUCHTRESERVOIR OF AANVERWANTE
 INSTALLATIE
 INWENDIG ONDERZOEK EN UITWENDIG ONDERZOEK
 ULTRASOON DIKTEMETINGEN**

Gekeurd toestel

Volgend onderzoek uit te voeren vóór: 2/2/2027
 Opstelling: Afdeling: Keramiek
 Constructeur: EURE
 Constructienummer: 28440
 Bouwjaar: 1995

De inhoud van onze controle beperkt zich tot de punten opgenomen in de rubrieken: "Basis van het (de) onderzoek(en)" en "Inhoud van het (de) onderzoek(en)".
 Voor deze installatie dient u eventueel ook te beschikken over een milieu - en/of exploitatievergunning.
 Gelieve u er ook van te verzekeren dat de gekeurde installatie conform het K.B. arbeidsmiddelen dd 12/08/1993 in dienst werd genomen en dat dit attest zich in het dossier van het toestel bevindt.
 Onze verschillende diensten en departementen staan ter uwe beschikking om u hierin bij te staan.

Besluit

De installatie, met hierna vermelde kenmerken, mag (terug) in dienst gesteld worden, onder de voorziene gebruiksomstandigheden, gelieve gepast gevolg te geven aan de opmerking(en).
 Het onderzoek gaf aanleiding tot opmerkingen.

Datum van afdruk: 07/02/2022
 Aantal blz.: 2
 Bijlage(n):
 Distributie: or.
 cc.

Ing. J. WINDEY
 Directeur Generaal



Basis van het (de) onderzoek(en)

Checklist : 3502.

VLAREM II, Hoofdstuk 5.16. art. 5.16.3.2 en 5.16.1.8, 5.16.1.9 of hoofdstuk 5.17 art. 5.17.3.1.8, 5.17.3.1.9.
Indien andere exploitatievoorwaarden van toepassing zijn, gelieve ze ons voor te leggen.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

Nazicht van de vereiste documenten.

Luchtdrukhouder: - identificatieplaat - inwendig onderzoek - uitwendige staat - spui-inrichting - manometer - veiligheidsklep(pen) - luchtdrukmanostaat - trillingen.

Ultrasoon diktemetingen op romp en bodems.

Compressor: - veiligheidsklep(pen) - manometer(s) - luchtdrukmanostaat - decompressieklep - trillingen - afscherming bewegende organen - staat elektrische installatie.

Gecontroleerde uitrustingen

Persluchtreservoir [134821649424]

Volgend onderzoek uit te voeren vóór:	2/2/2027
Opstelling:	Afdeling: Keramiek
Constructeur:	EURE
Constructienummer:	28440
Bouwjaar:	1995
Inhoud:	200 l
Maximale werkdruk:	11 bar
Diameter:	500 mm
Stempel:	CE0060
Gemeten plaatdikten romp:	2,6 à 3,0 mm
Gemeten plaatdikten bodems:	2,7 à 3,2 mm
Metingen plaatdikten op datum van:	2/02/2022
Gevoed door compressor(s):	merk: URTEX , nr: 013299 , max. druk: - bar.
Indienststellingsverslag:	opgesteld door: Vinçotte , ref.: GEN/35/60335730/00/NL/000 datum: 24/10/2011
Andere karakteristieken:	Bedrijfstemperatuur min. -20°C max. + 150°C.

Overdrukbeveiliging [134821649425]

Type overdrukbeveiliging:	veerbelast
Opstelling:	op de houder
Nummer:	1 PV BREV
Datum van afstelling:	2/02/2022
Afstelling door:	Vinçotte
Doorlaatdiameter:	3/8" inch
Afsteldruk:	11 bar

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O 136 Persluchthouder met CE stempel: een attest van overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese richtlijn is ons nog voor te leggen.