

Handelingen

 DATUM
16/05/2024

 REFERENTIE
89409

 KLANT
LUCA - School of arts (WG07)
Alexianenplein 1-2
9000 Gent

Installatie

**Cafeteria vitrine klein ,
bij de deur(bitenuit
onder)**

 KOELMIDDEL
R-404a

 GWP
3921,60

 TYPE
Tecumseh AET4470Z
HR (GROEP)
Proces

 SERIENUMMER
3B40530202

ONDERHOUD

ZUIGDRUK LD 3,3 bar

 ZUIGGASTEMPERATUUR
LD -10 °C

CONTOLES	<input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging toestel <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging condensor <input checked="" type="checkbox"/> Controle elektrische klemmenstrook <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator bitenuit <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging en nazicht ventilatoren <input checked="" type="checkbox"/> Reinigen van verdampers <input type="checkbox"/> Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld
----------	---

 BESLUITEN EN
OPMERKINGEN

LEKTEST

 REDEN Periodieke controle van de volledige
installatie

 METHODES **Direct:** Gasdetectietoestel

VOND PLAATS Na normale werking

 IN HET KADER VAN Periodieke controle van de volledige
installatie

 CONFORM DE
NORMEN NBN-EN 378

 BESLUIT De installatie voldoet aan de controle-
eisen.

LEKVERLIES % (0,000 kg)

OPMERKINGEN Geen koelmiddel inhoud bekend

LEKDETECTIEAPPARATUUR

 TYPE/MERK Lekteter Testo
316-4

 SERIENUMMER 0632.3164 -
ME0111-0004

DATUM VAN IJ KING 03/01/2023

LEKDETECTIEGRENSEN 3,0 gr/jaar

TESTDRUK

LD 3,0 bar

HD 20,0 bar

UITVOERING

 FIRMA **VINCI FACILITIES**
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel
ENREF/00355

TECHNIEKER Reggy (WA) Landuyt