

Handelingen

 DATUM
16/05/2024

 REFERENTIE
89408

 KLANT
LUCA - School of arts (WG07)
Alexianenplein 1-2
9000 Gent

Installatie Cafeteria vitrine groot , bij het raam (buitenunit boven)

 KOELMIDDEL
R-404a

 GWP
3921,60

 TYPE
Tecumseh AET4470Z
HR (GROEP)
Proces

ONDERHOUD	
ZUIGDRUK LD	3,3 bar
ZUIGGASTEMPERATUUR LD	-10 °C
CONTROLES	<input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging toestel <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging condensor <input checked="" type="checkbox"/> Controle elektrische klemmenstrook <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator buitenunit <input checked="" type="checkbox"/> Reiniging en nazicht ventilatoren <input checked="" type="checkbox"/> Reinigen van verdampers <input type="checkbox"/> Abnormaal geluid / trillingen vastgesteld
BESLUITEN EN OPMERKINGEN	

LEKTEST		
REDEN	Periodieke controle van de volledige installatie	LEKDETECTIEAPPARATUUR TYPE/MERK Lektester Testo 316-4 SERIENUMMER 0632.3164 - ME0111-0004 DATUM VAN IJ KING 03/01/2023 LEKDETECTIEGRENSEN 3,0 gr/jaar
METHODES	Direct: Gasdetectietoestel	
VOND PLAATS	Na normale werking	
IN HET KADER VAN	Periodieke controle van de volledige installatie	
CONFORM DE NORMEN	NBN-EN 378	
BESLUIT	De installatie voldoet aan de controle-eisen.	TESTDRUK LD 3,0 bar HD 20,0 bar
LEKVERLIES	% (0,000 kg)	
OPMERKINGEN	Geen koelmiddel inhoud bekend	

UITVOERING	
FIRMA	VINCI FACILITIES Havenlaan 86C bus 201 1000 Brussel ENREF/00355
TECHNIEKER	Reggy (WA) Landuyt