

VERBRANDINGSATTEST / REINIGINGSATTEST

Onderhoud Volgnummer attest: Keuring voor eerste ingebruikname (afzonderlijk keuringsrapport nodig)

Firma (ook invullen indien zelfstandig)

Naam: Detas
Straat & nr.: deen Odebalweg-33B
Postnummer & gemeente: 8880 Galien
Tel.: 0571555.001

Klant

Voor- en achternaam: Eline de Boer
Straat & nr.: Nedamvelden 22
Postnummer & gemeente: 8000 Gent
Tel.:
E-mail:

Ondernemingsnummer:

Eigenaar/verhuurder Huurder

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

Centraal*: Indeling volgens NBN CR 1749

- Aangesloten als type B
Aangesloten als type C
Gasvormige brandstof: aardgas LPG
niet-premix (G1) premix (G1) gasketel met ventilatorbrander (G11)
Vloeibare brandstof
Vaste brandstof: houtpellets houtblokken
Toestel

Merk & type: Vito 200-W B2HA-69
Bouwjaar: 2016
Fabricatienummer: 7577047607026708
Nominiaal vermogen (kW): 69

Brander
Merk & type:
Bouwjaar:
Fabricatienummer:
Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhouds- of reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

Indelingscode: Het stooktoestel werkt

Kruis aan wat van toepassing is goed veilig niet goed niet veilig

Volgende reiniging en controles:

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 28/8/2026
Eerstvolgende reiniging van het stooktoestel vóór: 01/9/2026
Eerstvolgende reiniging en controle van rookgasafvoerkanaal vóór:

Adres stooktoestel indien verschillend:

Straat & nr.:
Postnummer:
Gemeente:

Technicus

Erkend technicus
Voor- en achternaam: Detas
Erkeningsnummer: 6V 03698 /TV 77680
Datum onderhoud/reiniging: 24 09 2024
Arbeidsduur: van 8u20 tot 10u40

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

- Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
Reiniging van het stooktoestel (aankruisen en/of aanvullen)
Voor vloeibare brandstof (erkend technicus):
Reiniging van filters
Reiniging van de ketel
Reiniging van de brander
Voor vaste brandstof (geschoold vakman)
nazicht algemene staat
reiniging inwendige delen warmtebron

- Voor gasvormige brandstof (erkend technicus):
ontstofting
reiniging van de branderbedden en de warmte
reiniging van de ventilator en de brander
Voor alle toestellen
controle van de ventilatie van het stooktoestel
andere nl:

Goede staat van werking De afdrukken van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.

mettoestel	Eenheid	Brandstof	Proefli
keteltemperatuur	°C	1.2	67
sproeier: merk en type		1	
sproeier: debiet	graden	1	
sproeier: hoek	bar	1	
pompdruk	mbar	2	
gasdruk teller	mbar	2	
gasblok	mbar	2	
branderbed	Bacharach	1	
rookindex	%	1.2	
zuurstof [O ₂]	%	1.2	
koolstofdioxide [CO ₂]	mg/kWh	1.2	
koolstofmonoxide [CO]	°C	1.2	
rookgastemperatuur [t _g]	°C	1.2	
temperatuur verbrandingslucht [t _g]	°C	1.2	
netto-temperatuur [t _g - t _l]	%	1.2	
verbrandingsrendement (bovenwaarde: Hs)	%	1.2	
verbrandingsrendement (onderwaarde: Hi)	%	1.2	
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1.2	
zelden hinderlijke en milieuvriendelijke rook		3	
Veilige staat van werking	Pa	1.2, 3	
druk rookgasafvoerkanaal		1, 2, 3	
verluchting en ventilatie stooktoestel		1, 2	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	
dichtheid brandstofvoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	

[*] Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten: 1=vloeibaar, 2=gasvormig, 3=vast

[**] Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Brandstof: Aardgas H (G20)
Meetlocatie: MEELOCATIE
Brandertype: Atmosferisch
Adres: Luchtonaf.
24.09.2024 09:48:42
V2.27 testo 330-1 02679100/B
24.09.2024 09:48:42
Meetlocatie: MEELOCATIE
Brandertype: Atmosferisch
Adres: Luchtonaf.
02ref. Aardgas H (G20) 3.0 %
CO2max: 11.9 %
-4 Pa Trek
5.9 % O2
8.56 % CO2
25 mg/kWh CO H1
58.5 °C Rookgastemp.
26.3 °C Verbr. temp.
32.2 °C Netto-temp.
88.4 % η Hs
98.2 % η Hi

