



Statusrapport koudemiddel

Bedrijfsnaam	EEG NV	Datum rapport	15/01/2025
Opsteladres	KLINIEKSTRAAT 27	Inkoopordernummer klant	AQ-EGL-C-24-03007
	9050 GENTBRUGGE, PROVINCIE OOST-VLAANDEREN	Contactnaam opsteladres	Sandra Arambulocruz
Naam technicus	Laurent Vercammen	Site Contactnummer	003292469001
Werkorder	WO-02074461	Site Certificaat Nr	KOEL/AIB/B_192

Unit

Modelnummer	30RBP470	Type koudemiddel	R410A	CO2-equivalent	T	105.026
Serienummer	M2016017993	Koudemiddevulling	50.3 Kg			
Werkbeschrijving	Lektest					

Identificatie lek

Geen lek gedetecteerd

Locatie en beschrijving lek									
Reparatie	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee	Indien = "Nee" Uitleg geven	Hoeveelheid koudemiddel bijgevuld	Datum		
Opmerkingen				Actuele status koudemiddel					
Testmethode initiële verificatie			Elektronische lekdetector			Datum	10/01/2025	Resultaat	Lekdicht
Testmethode follow-up verificatie						Datum		Resultaat	
Aflazing diepe onderdruk (Pa)		Microns							
Stijging verschilvacuüm (uur)									

Terugwinning

Geen terugwinning

Modelnummer apparaat		Serienummer apparaat			
Hoeveelheid teruggewonnen koudemiddel					
Opnieuw gemonteerd	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nee	Indien "Nee", verklaar verwijdering

Onbedoeld ontluichten Geen onbedoeld ontluichten

Beschrijf situatie			
Corrigerende handeling			
Datum ontluicht	Ontluicht koudemiddeltype	Geschatte hoeveelheid ontluicht	

Melding klant

Totale hoeveelheid gebruikt	
Opmerkingen	

Als vastgestelde tekortkomingen/afwijkingen niet worden gecorrigeerd, kunt u in overtreding zijn van federale/staatsvoorschriften inzake schone lucht.

Handtekening klant

Datum

Handtekening Carrier

Datum

 Handtekening klant	15/01/2025 14:49	 Handtekening Carrier	15/01/2025 14:49
---	------------------	--	------------------

