

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

ORIGINEEL



040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE , Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/14051829/00/NL/001

ID Report N° : 541262242668

Contractref.: 1139295/13000

• Uw gegevens

Ref: offerte 160510 (G4233.01)

• Interventiegegevens

Plaats: Nebim nv

Industrieweg, 150

9030 Mariakerke

Datum: 13/01/2023

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE - EMD 2019/HideBlanckaert

Nebim nv
Industrieweg, 150
9030 Mariakerke
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 13/1/2026

Opstelling: Afdeling: garage

Uw nummer: T 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 2 , product: motorolie Spirax S6-GXME , volume: 2 480 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 27/01/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or. 1
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert



Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 02/06/2016, ref.: GEN/35/1284825/00/NL/001.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 13/01/2023, ref.: ANT/35/13344224/00/NL/001.
- Houder(s): Desplentere, dd: 26/10/2011, ref: 2011/4455.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217038050080]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

13/1/2026

Afdeling: garage

Uw nummer: T 2

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 2 , product: motorolie Spirax S6-GXME , volume: 2
480 liter .

Kenmerken van de houder [217038050081]

Constructeur:	Desplentere
Constructienummer:	1100731
Prototypenummer houder:	CP10/0242-HCC001
Volume:	2 480 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2011
Materiaal:	S235JR
Code voor constructie:	BS 799 PART 5
Type lekdetectiesysteem:	kijkglas onderaan
Type overvulbeveiliging:	thermische sonde Euro Index
Prototypenummer overvulbeveiliging:	CP05/1201 - HCC001

Kenmerken van de opslag [217038050082]

Naam:	motorolie Spirax S6-GXME
Vlampunt:	> 60 en <= 250 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Brandbare vloeistoffen
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Blz: 3 / 3
Verslag nr.: Ant/35/14051829/00/NL/001
Contractref.: 1139295/13000



Kenmerken van de leidingen [217038050083]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Kenmerken van de vergunning [429548953030]

Exploitatievergunning: ref.: 5242/E/5/CP - Gent , datum: 23/12/2010 , geldig tot 09/10/2028

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.