

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/61176501/00/NL/000

ID Report N° : 541263173193

Contractref.: 2185560/11000

• Uw gegevens

Ref: Natascha De Vleeschauwer

• Interventiegegevens

Plaats: Nebim nv

Industrieweg, 150

9030 Mariakerke

Datum: 19/04/2023

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Nebim nv
Industrieweg, 150
9030 Mariakerke
België

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 19/4/2026

Opstelling: Afdeling: Verdeelinstallatie + voeding hogedrukreiniger

Gebouw: Achteraan garage

Uw nummer: T5

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 5, product: Gasolie, volume: 1.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 10/05/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or. 1
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- overvulbeveiliging.
- lekdetectiesysteem.
- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

NAZICHT CERTIFICATEN OF ATTESTEN:

- houder ref.: Schütz.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [541263176568]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

19/4/2026
Afdeling: Verdeelinstallatie + voeding hogedrukreiniger
Gebouw: Achteraan garage
Uw nummer: T5
Houder nr.: 5, product: Gasolie, volume: 1.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [541263176569]

Exploitatievergunning:

ref.: 5242/E/5/CP - Gent, datum: 23/12/2010, geldig tot 09/10/2028.

Kenmerken van de houder [541263176570]

Constructeur:	Schütz
Constructienummer:	319626
Prototypenummer houder:	60221847.001
Volume:	1.000 l
Bouwjaar:	2022
Materiaal:	Kunststof (Lupolen 4261A)
Type lekdetectiesysteem:	Vloeistofgevoelige sonde Watchman in dubbele wand met melder in stopcontact bij poort
Type overvulbeveiliging:	Thermische sonde GWG
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15070101

Kenmerken van de opslag [541263176571]

Naam:	Gasolie
Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02+07+08+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Kenmerken van de leidingen [541263176572]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.