

KEURINGSRAPPORT

FIRMA
Naam: VAN MABCKE
Straat en nummer: OUDERST 19
Postcode en gemeente: 3000 BELT
Tel.:
Fax:
E-mail:
Ondernemingsnummer:

KLANT
Naam: MCDI
Straat en nummer: INDUSTRIE WEG 150
Postcode en gemeente: 3030 BELT
Tel.: Fax:
Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant:

TECHNICUS
Voornaam en achternaam: BENJAMIN
Erkenningsnummer: 8500784

DATUM KEURING: 22 - 8 - 23
ARBEIDSDUUR: VAN TOT
VOLGNUMMER ATTEST:

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Centraal:	☐ type B (open)	☐ type C (gesloten)	☐ water	☐ lucht
☐ Gasvormige brandstof:	☐ aardgas	☐ LPG	☐ andere, namelijk	
	☐ atmosferische gasketel (G1)	☐ gasunit (G2)	☐ gasketel met ventilatorbrander (G3)	
☐ Vloeibare brandstof:				
☐ Vaste brandstof:				

KETEL	BRANDER (indien van toepassing)
Merk: DE DISTRICT AMC	Merk:
Type: 2022	Type:
Bouwjaar: 2022	Bouwjaar:
Fabricatienummer: 223433014 2530	Fabricatienummer:
Vermogen: 30 (kW of Kcal/h)	Debiet: (kg/h of l/h of m³/h gas)

STOOKPLAATS	
Aanwezigheid gebruiks- en onderhoudsinstructies	☐ OK ☐ Niet OK

BRANDER	
Ingeregeld vermogen: kW	☒ OK ☐ Niet OK
Voorfilter:	☐ OK ☐ Niet OK
Aansluiting:	☐ Eénpijps ☐ Tweepijps

KETEL	
Mantel:	☐ OK ☐ Niet OK
Isolatie:	☐ OK ☐ Niet OK
Stabiliteit:	☐ OK ☐ Niet OK

VENTILATIE STOOKPLAATS	
Ventilatie:	☐ Direct ☐ Indirect
Sectie verluchting: cm²	☐ OK ☐ Niet OK

ROOKGASAFVOER		
Aansluiting:	Materiaal:	☐ OK ☐ Niet OK
	Diameter:	☐ OK ☐ Niet OK
	Lengte:	☐ OK ☐ Niet OK
	Bochten:	☐ OK ☐ Niet OK
	Meetopening	☐ OK ☐ Niet OK
Schoorsteen:	Materiaal:	☐ OK ☐ Niet OK
	Hoogte:	☐ OK ☐ Niet OK
	Diameter:	☐ OK ☐ Niet OK
	Uitmonding:	☐ OK ☐ Niet OK
	Bochten:	☐ OK ☐ Niet OK
	Isolatie (sporen van condensatie):	☐ OK ☐ Niet OK
	Staat trekregelaar:	☐ OK ☐ Niet OK

HYDRAULISCHE INSTALLATIE		
Lekken:	☐ OK ☐ Niet OK	
Veiligheidsklep:	☐ OK ☐ Niet OK	
Expantievat:	Voordruk:	☐ OK ☐ Niet OK
Boiler:	Veiligheidsklep:	☐ OK ☐ Niet OK
	Sanitair expansievat:	☐ OK ☐ Niet OK

ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Ketel:	Zekering:	☐ OK ☐ Niet OK
	Schakelaar:	☐ OK ☐ Niet OK
Veiligheid:	Aquastaten:	☐ OK ☐ Niet OK
	Signalisatielampjes:	☐ OK ☐ Niet OK
	Aarding (visuele controle):	☐ OK ☐ Niet OK

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is)	
Stooktoestel wettelijk conform:	☐ OK ☐ Niet OK
Schoorsteen wettelijk conform:	☐ OK ☐ Niet OK
Stookplaats wettelijk conform:	☐ OK ☐ Niet OK
Stooktoestel werkt:	☐ Veilig ☐ Niet Veilig
Inbreuk(en):	ONSTABIELE GASDRUK
Noodzakelijke maatregelen om de inbreuk(en) weg te werken:	OLTSPANWER TE VERVANGEN
Opmerking:	

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

Rapport uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De rapporten moeten altijd ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.