

VERBRANDINGSATTEST
☒ onderhoud
☐ keuring voor eerste ingebruikname
volgnummer attest: GEZIN SeniorCity Gent CV1-24/10/23-02

Firma (ook invullen indien zelfstandige)
naam: Equans Exploitatie regio Oost-Vlaanderen
straat en nummer: Twaalfapostelenstraat 18B
postnr en gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem
tel: 09/244 00 20 fax:
e-mail:
ondernemingsnummer: BE 0402.947.797

TECHNICUS
voornaam en achternaam: Ziad Kivork
erkenningsnummer: GV25173

Datum onderhoud: 24/10/2023
Arbeidsduur van: 08:00 **tot** 16:30

Klant
voornaam en achternaam: Solidariteit v/h Gezin
straat en nummer: Tramstraat 61
postnr en gemeente: 9052 Zwijnaarde
tel: fax:
e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
voornaam en achternaam: SeniorCity Gent CV1
straat en nummer: Tentoonstellingslaan 72
postnr en gemeente: 9000 Gent
tel: fax:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)
☒ **Centraal*:**
☒ aangesloten als type B B23 (open)
☐ aangesloten als type C (gesloten)
*indeling volgens NBN CR 1749
☒ **Gasvormige brandstof:**
☒ aardgas
☐ LPG
☐ andere, namelijk:
☐ niet premix (GI)
☒ premix (GI)
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ **Vloeibare brandstof**
☐ **Vaste brandstof**
☐ houtpellets
☐ houtblokken
☐ andere, namelijk:

Toestel
merk: Remeha
type: GAS 610 ECO 2X8
bouwjaar: 2005
fabricatienummer: 0528600444622
nominaal vermogen (kW): 924

Brander (enkel CV)
merk: Remeha
type: GAS 610 ECO 2X8
bouwjaar: 2005
fabricatienummer: 0528600444622
debit (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 924

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen **		OK	Niet OK
				☒ Laaglast	☒ Hooglast		
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.							
keteltemperatuur	°C	1, 2	65	70	80		
sproeier: merk en type		1					
sproeier: debiet		1	0	0	0		
sproeier: hoek	graden	1	0	0	0		
pompdruk	bar	1					
gasdruk teller	mbar	2					
gasdruk gasblok	mbar	2					
gasdruk branderbed	mbar	2					
rookindex	Bacharach	1				☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2	6.8	5.9	5.3	☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2	8.05	8.56	8.9	☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	12.7	13.43	41.63	☒	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2	66.6	64	71.7		
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2	22.7	30.6	30.6		
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2	43.9	33.4	41.1	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	87.7	88.4	88.1		
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	97.4	98.2	97.8	☒	☐
serienummer t300	63285413	1, 2	(4)	(4)	(4)		
datum		1, 2	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023		
tijd		1, 2	09:04	11:32	11:34		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK			
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK	☐ Niet OK			
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK			
Veilige staat van werking							
druk rookgasafvoerkanaal	103.8 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK			
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK			
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK			
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☒ OK	☐ Niet OK			
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn							
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24/10/2025					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:							

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: GEZIN SeniorCity Gent CV1-24/10/23-02	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS		
naam: Equans Exploitatie regio Oost-Vlaanderen straat en nummer: Twaalfapostelenstraat 18B postnr en gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem tel: 09/244 00 20 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0402.947.797		voornaam en achternaam: Ziad Kivork ☒ erkenningsnummer: GV25173 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 24/10/2023 Arbeidsduur van: 08:00 tot 16:30		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Solidariteit v/h Gezin straat en nummer: Tramstraat 61 postnr en gemeente: 9052 Zwijnaarde tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: SeniorCity Gent CV1 straat en nummer: Tentoonstellingslaan 72 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749				
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☐ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Remeha type: GAS 610 ECO 2X8 bouwjaar: 2005 fabricatienummer: 0528600444622 nominiaal vermogen (kW): 924		merk: Remeha type: GAS 610 ECO 2X8 bouwjaar: 2005 fabricatienummer: 0528600444622 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 924		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid		
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander		
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander		
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron		

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
24/10/2025	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
24/10/2025	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)