

VERBRANDINGSATTEST										☒ onderhoud	☐ keuring voor eerste ingebruikname	volgnummer attest: Gezin SloeberCity Gent CV -25/10/23-02			
Firma (ook invullen indien zelfstandige)					TECHNICUS										
naam: Equans Exploitatie regio Oost-Vlaanderen					voornaam en achternaam: Ziad Kivork					erkenningsnummer: GV25173					
straat en nummer: Twaalfapostelenstraat 18B					Datum onderhoud: 25/10/2023										
postnr en gemeente: 9051 Sint Denijs Westrem					Arbeidsduur van: 08:00 tot 16:30										
tel: 09/244 00 20 fax:															
e-mail:															
ondernemingsnummer: BE 0402.947.797															
Klant					(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)										
voornaam en achternaam: Solidariteit v/h Gezin					voornaam en achternaam: Gezin SloeberCity Gent CV										
straat en nummer: Tramstraat 61					straat en nummer: Willem Wenemaerstraat 9										
postnr en gemeente: 9052 Zwijnaarde					postnr en gemeente: 9000 Gent										
tel: fax:					tel: fax:										
e-mail:					e-mail:										
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)															
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C C23 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749															
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:															
☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)															
☐ Vloeibare brandstof															
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:															
Toestel					Brander (enkel CV)										
merk: Remeha					merk: Remeha										
type: GAS 210 ECO					type: GAS 210 ECO										
bouwjaar: 2004					bouwjaar: 2004										
fabricatienummer: 2004 D 39428817					fabricatienummer: 2004 D 39428817										
nominaal vermogen (kW): 160					debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 160										
Goede staat van werking															
(3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.															
(4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.															
					eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen **			OK	Niet OK			
								☒ Laaglast	☒ Hooglast						
keteltemperatuur					°C	1, 2	70	70	80						
sproeier: merk en type						1									
sproeier: debiet						1	0	0	0						
sproeier: hoek					graden	1	0	0	0						
pompdruk					bar	1									
gasdruk teller					mbar	2	22	22	22						
gasdruk gasblok					mbar	2									
gasdruk branderbed					mbar	2									
rookindex					Bacharach	1				☐	☐				
zuurstof (O2)					%	1, 2	7.3	6.7	6.4	☐	☐				
koolstofdioxide (CO2)					%	1, 2	7.76	8.1	8.21	☐	☐				
koolstofmonoxide (CO)					mg/kWh	1, 2	29.61	80.39	13.36	☒	☐				
rookgastemperatuur (tg)					°C	1, 2	62.4	45.9	56.4						
omgevingstemperatuur (ta)					°C	1, 2	27	27.7	28.3						
nettotemperatuur (tg - ta)					°C	1, 2	35.4	18.2	28.1	☐	☐				
rookgasrendement (bovenwaarde)					%	1, 2	88.1	89.1	88.5						
rookgasrendement (onderwaarde)					%	1, 2	97.9	98.9	98.3	☒	☐				
serienummer t300					63285413	1, 2	(4)	(4)	(3)						
datum						1, 2	25/10/2023	25/10/2023							
tijd						1, 2	10:48	11:48							
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling						1	☐ OK	☐ Niet OK							
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als						1, 2	☐ OK	☐ Niet OK							
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook						3	☐ OK	☐ Niet OK							
Veilige staat van werking															
druk rookgasafvoerkanaal					-7.3 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK							
verluchting en ventilatie stooklokaal						1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK							
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)						1, 2	☒ OK	☐ Niet OK							
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)						2	☒ OK	☐ Niet OK							
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden															
** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn															
Eindbeoordeling					Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 02/11/2025										
Het toestel werkt															
☒ goed ☒ veilig															
☐ niet goed ☐ niet veilig															
Gebreken en maatregelen															
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:															
Andere opmerkingen:															

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: Gezin SloeberCity Gent CV -25/10/23-02	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS		
naam: Equans Exploitatie regio Oost-Vlaanderen straat en nummer: Twaalfapostelenstraat 18B postnr en gemeente: 9051 Sint Denijs Westrem tel: 09/244 00 20 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0402.947.797		voornaam en achternaam: Ziad Kivork ☒ erkenningsnummer: GV25173 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 25/10/2023 Arbeidsduur van: 08:00 tot 16:30		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Solidariteit v/h Gezin straat en nummer: Tramstraat 61 postnr en gemeente: 9052 Zwijnaarde tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: Gezin SloeberCity Gent CV straat en nummer: Willem Wenemaerstraat 9 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C C23 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Remeha type: GAS 210 ECO bouwjaar: 2004 fabricatienummer: 2004 D 39428817 nominiaal vermogen (kW): 160		merk: Remeha type: GAS 210 ECO bouwjaar: 2004 fabricatienummer: 2004 D 39428817 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 160		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid		
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander		
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander		
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron		

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: 	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
02/11/2025	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
02/11/2025	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant)