
Projectnaam	I-Mens – milieutechnische eenheid Tijgerstraat-Tentoonstellingslaan-Willem Wenemaerstraat
Projectnummer	2408836

Opdrachtgever	I-Mens Tramstraat 61 – 9052 Zwijnaarde
Opgesteld door	ASSET NV Coupure 65 – 9000 Gent

Emissie U3

De bestaande ketel worden gevoed door aardgas. Deze brandstof is zwavelarm.

De stookinstallatie staat in voor de centrale verwarming van het kinderdagverblijf.

De gasketel (CV3) wordt 2-jaarlijks onderhouden en gekeurd door een erkend technicus gasvormige brandstoffen. Tijdens deze keuring worden de emissies gemeten en geëvalueerd. Op basis van het afgeleverde attest (zie bijlage) kan besloten worden dat de ketel goed functioneert en wordt voldaan aan de emissienormen.

Voor de gasketel CV3 gelden geen emissiegrenswaarden zoals opgenomen in VLAREM II (thermisch vermogen < 300 kW). Voor deze toestellen is geen periodieke emissiemeting noodzakelijk.