

VERBRANDINGSATTEST
☒ onderhoud
☐ keuring voor eerste ingebruikname
volgnummer attest: GEZIN SERVICEFLATS cv 2A-24/10/23-04

Firma (ook invullen indien zelfstandige)
naam: Equans Exploitatie regio Oost-Vlaanderen
straat en nummer: Twaalfapostelenstraat 18B
postnr en gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem
tel: 09/244 00 20 fax:
e-mail:
ondernemingsnummer: BE 0402.947.797

TECHNICUS
voornaam en achternaam: Zyad Kivork
erkenningsnummer: GV25173
Datum onderhoud: 24/10/2023
Arbeidsduur van: 08:00 **tot** 16:30

Klant
voornaam en achternaam: Solidariteit v/h Gezin
straat en nummer: Tramstraat 61
postnr en gemeente: 9052 Zwijnaarde
tel: fax:
e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
voornaam en achternaam: GEZIN SERVICEFLATS cv 2A
straat en nummer: Tijgerstraat 12
postnr en gemeente: 9000 Gent
tel: fax:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel
merk: Buderus
type: 504/510 B
bouwjaar: 1993
fabricatienummer: 31292 (A)
nominaal vermogen (kW): 594

Brander (enkel CV)
merk: Buderus
type: 504/510 B
bouwjaar: 1993
fabricatienummer: 31292 (A)
debit (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 594

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen **	OK	Niet OK
(3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.				☐ Laaglast ☒ Hooglast		
keteltemperatuur	°C	1, 2		70		
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1		0		
sproeier: hoek	graden	1		0		
pompdruk	bar	1				
gasdruk teller	mbar	2				
gasdruk gasblok	mbar	2				
gasdruk branderbed	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O2)	%	1, 2		7.1	☐	☐
koolstofdioxide (CO2)	%	1, 2		7.4	☐	☐
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		8.78	☒	☐
rookgastemperatuur (tg)	°C	1, 2		92		
omgevingstemperatuur (ta)	°C	1, 2		28.3		
nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1, 2		63.7	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2		84.3		
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2		93.7	☒	☐
serienummer		1, 2		(3)		
datum		1, 2				
tijd		1, 2				
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als		1, 2	☒ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		

Veilige staat van werking
druk rookgasafvoerkanaal 50.5 Pa 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal 1, 2, 3 ☐ OK ☒ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C) 1, 2 ☐ OK ☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) 2 ☒ OK ☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden
** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling
Het toestel werkt
☒ goed ☐ veilig
☐ niet goed ☒ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24/01/2024

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Geen boven en onder verluchting
Andere opmerkingen: geen initiële meting kunnen doen, ketel niet in dienst



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname


(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: GEZIN SERVICEFLATS cv 2A-24/10/23-04	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		TECHNICUS		
naam: Equans Exploitatie regio Oost-Vlaanderen straat en nummer: Twaalfapostelenstraat 18B postnr en gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem tel: 09/244 00 20 fax: e-mail: ondernemingsnummer: BE 0402.947.797		voornaam en achternaam: Zyad Kivork ☒ erkenningsnummer: GV25173 ☐ schoorsteenveger Datum onderhoud: 24/10/2023 Arbeidsduur van: 08:00 tot 16:30		
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: Solidariteit v/h Gezin straat en nummer: Tramstraat 61 postnr en gemeente: 9052 Zwijnaarde tel: fax: e-mail:		voornaam en achternaam: GEZIN SERVICEFLATS cv 2A straat en nummer: Tijgerstraat 12 postnr en gemeente: 9000 Gent tel: fax: e-mail:		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)				
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B B11 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749				
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:				
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)				
☐ Vloeibare brandstof				
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:				
Toestel		Brander (enkel CV)		
merk: Buderus type: 504/510 B bouwjaar: 1993 fabricatienummer: 31292 (A) nominale vermogen (kW): 594		merk: Buderus type: 504/510 B bouwjaar: 1993 fabricatienummer: 31292 (A) debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 594		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)				
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder				
Reiniging van het stooktoestel				
Alle toestellen:		☐ andere, namelijk: ☐ controle van de verluchting van het stooklokaal ☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid		
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)		☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander		
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)		☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander		
Vaste brandstof: (geschoold vakman)		☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron		

Gebreken en maatregelen	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Geen boven en onder verluchting	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:	
Boven en onder verluchting moet voorzien	
Andere opmerkingen:	
geen initiële meting kunnen doen, ketel niet in dienst	
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	
24/01/2024	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	
24/01/2024	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))	 (handtekening klant)