
Projectnaam	I-Mens – milieutechnische eenheid Tijgerstraat-Tentoonstellingslaan-Willem Wenemaerstraat
Projectnummer	2408836

Opdrachtgever	I-Mens Tramstraat 61 – 9052 Zwijnaarde
Opgesteld door	ASSET NV Coupure 65 – 9000 Gent

Emissie U6

De bestaande ketels werden gevoed door aardgas. Deze brandstof is zwavelarm.

De stookinstallatie stond in voor de centrale verwarming van het gebouw assistentiewoningen en de productie van warm water.

De gasketels (CV6 en CV7) werden 2-jaarlijks onderhouden en gekeurd door een erkend technicus gasvormige brandstoffen. Tijdens deze keuring worden de emissies gemeten en geëvalueerd. Op basis van de afgeleverde attesten (zie bijlage) kan besloten worden dat de ketels goed functioneren en wordt voldaan aan de emissienormen doch niet meer op een veilige manier werken. Om deze reden werd de installatie buiten gebruik gesteld.