
Projectnaam	I-Mens – milieutechnische eenheid Tijgerstraat-Tentoonstellingslaan-Willem Wenemaerstraat
Projectnummer	2408836

Opdrachtgever	I-Mens Tramstraat 61 – 9052 Zwijnaarde
Opgesteld door	ASSET NV Coupure 65 – 9000 Gent

Emissie U2

De bestaande noodgenerator (NG) wordt gevoed door diesel. Deze brandstof is zwavelarm.

De noodgenerator staat in voor de elektriciteitsproductie in geval van een elektriciteitspanne.

De noodgenerator wordt jaarlijks visueel gecontroleerd. Op basis van het afgeleverde attest (zie bijlage) kan besloten worden dat de noodgenerator voldoet aan de technische criteria m.u.v. de test m.b.t. automatische omschakeling (geen toelating voor uitvoering test).

Voor de noodgenerator gelden geen emissiegrenswaarden zoals opgenomen in VLAREM II (thermisch vermogen < 300 kW).