

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0018193500

Contractnummer: 1058087/112000

Verslagnummer: ANT/35/14918152/00/NL/000

• Uw gegevens

Ref:

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - GC Pumproom

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 10/10/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

VERSLAG VAN BUITENDIENSTSTELLING VAN OPSLAGTANK**OPSTELLING:** Afdeling: GC Pumproom Uw nr: T30**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

VLAREM II - Hfdst 5.17 of 6.5

BESCHRIJVING VAN DE OPSLAG

Ligging van de tank: In gebouw GC Pumproom (achteraan)

Type tank: Enkelwandige cilindrisch verticaal

Opgeslagen product: versnellingsolie

Inhoud: 20.000 l

Nummer: TANK 30 (008750746)

Compartimenten, aantal: 1

DETAILS VAN HET ONDERZOEK EN VASTSTELLINGEN

De houder werd volledig leeggepompt

Nazicht reiniging van houder

LEL-waarde in de houder na reiniging: 0 %

Zuurstofwaarde in de houder: 20,9 %

BESLUIT

In de houder waren geen explosieve dampen meer op het ogenblik van onze meting.

De houder mag verwijderd en vervoerd worden.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 10/10/2024

Aantal blz.: 1

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.