

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14637388/00/NL/000

ID Report N° : 541266476077

Contractref.: 1058087/68000

• Uw gegevens

Ref: 4150838771 - Jan Smet/15.12.2023

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 14/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 14/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/12/2029

Opstelling: Afdeling: GB 1 ELECTROC

Uw nummer: T 67

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T67, product: Cathoguard 800 Binder, volume: 30.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 14/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 16/12/2009, ref.: GEN/35/60264494/00/NL/001.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 06/05/2021, ref.: ANT/35/13777246/00/NL/000.
- Houder(s): stukkeuring door Vincotte dd 07/12/2009 met ref.: 2AD/33/60259888/00/NL/005.
- Vloeistofdichte zones, attest: Etec + beton attest Gabecon.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217025415643]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

14/3/2027
16/12/2029
Afdeling: GB 1 ELECTROC
Uw nummer: T 67

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T67, product: Cathoguard 800 Binder, volume: 30.000 liter.

Kenmerken van de vergunning [217025415644]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 04/06/2009, geldig tot 04/06/2029.

Kenmerken van de houder [217025415645]

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Materiaal:
Type overvulbeveiliging:
Prototypenummer overvulbeveiliging:

Kresta
67
stukkeuring Vincotte
30.000 l
enkelwandige houder
RVS
Endress & Hauser , trilvork FTL 51
99/H031/2 707 000 11

Kenmerken van de opslag [217025415646]

Naam:
Vloeistoffengroep (vlaanderen):

Cathoguard 800 Binder
3 (GHS 09)



Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Houder staat bovenaan in verbinding met houder T68 zonder afsluiters.
- 2. Er wordt enkel gevuld in de houder T67 en de afsluiters onderaan die de verbinding maken met de houder T68 blijven dicht (losprocedure).
- 3. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.