

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14115496/00/NL/000

ID Report N° : 575361021087

Contractref.: 1058087/105000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626 - Jan Smet/17.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: van 06/09/2022 tot 15/09/2022

Uitgevoerd door: Sander De Weerd & Ide Blanckaert EMD 2019/HideBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ALGEMEEN ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 6/9/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 6/9/2042

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 70

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 70 , product: pigmenteermiddel , volume: 25 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 19/09/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal
2019/Hideblancaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 06/09/2022, ref.: ANT/35/14115496/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 18+20/05/2020, ref.: ANT/35/13554123/00/NL/006.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stompen van de houder - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel en ultrasone diktemetingen.
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 217016050888 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

6/9/2025

6/9/2042

Afdeling: productie

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 70

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 70 , product: pigmenteermiddel , volume: 25 000 liter .

Kenmerken van de houder | 217016050889 |

Volume:	25 000 l
Type:	enkelwandige houder
Materiaal:	RVS
Type overvulbeveiliging:	Trilvork E&H
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag | 217016050890 |

Naam:	pigmenteermiddel
Vlampunt:	> 55 en <= 100 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02 & GHS06)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Kenmerken van de vergunning [217016050891]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot
09/06/2029

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

O Opmerkingen:
- 1. Nihil.

Va Vaststelling:

- 1. Installatie is geplaatst binnen in een gebouw dat dienst doet als inkuiping.
- 2. Het geplaatste overvulstelsysteem genereert een visueel en akoestisch signaal aan het vulpunt.
- 3. Inwendig onderzoek met ultrasoon diktemetingen uitgevoerd. Zie rapport in bijlage.