

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14637388/00/NL/001

ID Report N° : 541266476080

Contractref.: 1058087/68000

• Uw gegevens

Ref: 4150838771 - Jan Smet/15.12.2023

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 14/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 14/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/12/2029

Opstelling: Afdeling: GB 1 ELECTROC

Uw nummer: T 68

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T68, product: Cathoguard 800 Binder, volume: 30.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 14/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 16/12/2009, ref.: GEN/35/60264494/00/NL/002.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 06/05/2021, ref.: ANT/35/13777246/00/NL/001.
- Houder(s): stukkeuring door Vincotte dd 07/12/2009 met ref.: 2AD/33/60259888/00/NL/006.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stempen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217025415651]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

14/3/2027
16/12/2029
Afdeling: GB 1 ELECTROC
Uw nummer: T 68
Houder nr.: T68, product: Cathoguard 800 Binder, volume: 30.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [217025415652]

Exploitatatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 04/06/2009, geldig tot 04/06/2029.

Kenmerken van de houder [217025415653]

Constructeur: Kresta
Constructienummer: 68
Prototypenummer houder: stukkeuring Vincotte
Volume: 30 000 l
Type: enkelwandige houder
Materiaal: RVS

Kenmerken van de opslag [217025415654]

Naam: Cathoguard 800 Binder
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS 09)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541266472534]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Houder staat bovenaan in verbinding met houder T67 zonder afsluiters.
- 2. Er wordt enkel gevuld in de houder T67 en de afsluiters onderaan die de verbinding maken met de houder T68 blijven dicht (losprocedure).
- 3. Houder is niet uitgerust met een overvulwaarschuwingssysteem, maar kan nooit overvuld worden omdat deze gevuld wordt via houder T67 als communicerende vaten.