

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 11 - antwerpen@vincotte.be



Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, ADR

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0100471795

Contractnummer: 2218371/4000

Verslagnummer: ANT/26/61345103/00/NL/004
ID Report N° : 563667505244

A-RENT bvba
Building Dryer
Gammel, 35
2310 Rijkevorsel
België

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: Building Dryer
Depot
Vroente, 7B
2310 Rijkevorsel
Datum: van 25/06/2024 to 26/06/2024
Uitgevoerd door: SEDDIK AFAKIR + FRANKY VAN GUCHT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 25/6/2027

Opstelling: Afdeling: Mobiele opslagtank

Uw nummer: T08

Gekeurde installatie: Houder nr.: 2001115 , product: Gasolie , volume: 2091L .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 02/07/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

2008/HFrankyVanGucht

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES:

- ondergrond.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 563667500511 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

Gekeurde installatie:

25/6/2027

Afdeling: Mobiele opslagtank

Uw nummer: T08

Houder nr.: 2001115 , product: Gasolie , volume: 2091L .

Kenmerken van de houder | 563667500512 |

Constructeur:	Western
Constructienummer:	20001115
Prototypenummer houder:	RCP0615/1021-HCC001
Volume:	2091 l
Type:	dubbelwandige houder houder met vlakke bodem
Bouwjaar:	2020
Materiaal:	S235
Code voor constructie:	ADR
Code voor installatie:	VLAREM II
Type lekdetectiesysteem:	Visueel
Type overvulbeveiliging:	Thermische sonde
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/15070101

Kenmerken van de opslag | 563667500513 |

Naam:	Gasolie
Vlampunt:	>55°C /<100 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen | 563667500514 |

Merk/Type:	Kunststof
Type:	toegankelijk enkelwandig



Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Test thermische sonde > geslaagd.
Va 204 De geplaatste houder is te melden aan het gemeentebestuur.