

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14060122/00/NL/000

Contractref.: 1058087/61000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626/16.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GA2

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 28/04/2022

Uitgevoerd door: ANDY VERCAIGNE

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN GASOPSLAGPLAATS MET VASTE HOUDER(S)

OPSTELLING: Afdeling: tussen GA2 en GD Uw nr: T6195-76**BASIS VAN ONDERZOEK**

- Checklist: 3517
- VLAREM II Hoofdstuk 5.16

BESLUIT

- Gelet op onze bevindingen, en hierna vermelde attesten, voldoet de opslagplaats aan de reglementaire voorschriften.
- Een nieuw onderzoek van de opslagplaats moet plaats hebben vóór 28/04/2028.
- De veiligheidsklep(pen) moet(en) afgenomen en opnieuw afgesteld worden ten laatste op de in dit verslag vermelde datum (data).


Uitgiftedatum : 29/04/2022

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



2006/HAV059

DETAIL VAN DE CONTROLE

- Nazicht van de vereiste documenten:

- * Vergunning, uitgereikt op datum van: 26/01/2012, geldig tot: 04/06/2029, ref.: M03/44021/420/1/A/1
- * Handleiding fabrikant: niet aanwezig
- * Nazicht vorig verslag ref.: GEN/35/12336870/00/NL/000 , Datum : 17/10/2014.

KENMERKEN

- HOUDER(S):

Constructeur	Nummer	Bouwjaar	Inhoud (liter)	Productnaam	Gasgroep	Max. dienstdruk (bar)	Proefdruk (bar)	Stempeling Erkende instelling	*
Cryolor	705.5721 036	1996	5294	vloeibare argon	4	16,01	21,9	Apragaz	3

* 1: Bovengronds 2: Ondergronds 3: Cryogeen 4: Terptank

- VEILIGHEIDSKLEP(PEN) OP HOUDER(S):

Merk	Nummer	Afsteldruk (bar)	IJkdatum	Op houder nr	Herafstellen vóór
Herose	SV02-780	14	01/2021	705572	01/2023
Herose	SV12-780	14	01/2021	705572	01/2023

VASTSTELLINGEN

Het betreft hier een cryogenische verdampers met dubbele mantel en vacuum geïsoleerd (bovengronds. De onderzoeken moeten gebeuren zoals beschreven in Vlare II art. 5.17.1.2.2.

De veiligheidsklep met nummer SV 12-780 lekt lichtjes. We raden aan om deze vervroegd te vervangen.

OPMERKINGEN

Nihil