

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/35/ /00/NL/000

ID Report N° : 429539930840

Contractref.: 2115624/15000

• Uw gegevens

Ref: DRUKTOESTELLEN

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 17/09/2020

Uitgevoerd door: NIVARD VAN ACKER

Volvo Cars
John Kennedylaan, 25
9000 Gent
België

PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN GASOPSLAGPLAATS MET VASTE HOUDER(S)

OPSTELLING: Afdeling: GC Gebouw: HFO 1234yf Uw nr: T120 - 121 - 123

BASIS VAN ONDERZOEK

- Checklist: 3517
- VLAREM II Hoofdstuk 5.17. Afdeling 5.17.3

BESLUIT

- Gelet op onze bevindingen, en hierna vermelde attesten, voldoet de opslagplaats aan de reglementaire voorschriften.
- Een nieuw onderzoek van de opslagplaats moet plaats hebben vóór 17/09/2025.
- Een nieuw inwendig onderzoek moet plaats hebben vóór 23/10/2025.
- De veiligheidsklep(pen) moet(en) afgenomen en opnieuw afgesteld worden ten laatste op de in dit verslag vermelde datum (data).

Datum van afdruk: 17/09/2020

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



DETAIL VAN DE CONTROLE

- Nazicht van de vereiste documenten:

- * Vergunning, uitgereikt op datum van: 25/08/2016, geldig tot: 03/06/2029, ref.: M03/44021/420/1/A/12/SQ/CW
- * Constructiedocumenten: CE attest houder1 : Verschoore, dd: 21/08/2015, ref: 15/BE/3736-0 (Apragaz) + Apragaz, dd: 17/08/2015, ref 1501/P16805/016/LMI - rapport 148552
CE attest houder 2+3: Verschoore, dd: 12/08/2016, ref: 15/BE/3736-1 (Apragaz) + Apragaz, dd: 27/07/2016, ref: P16805/016/RI
- * Verslag van hydraulische beproeving: Apragaz, dd: 07/07/2015 (houder 1) + 27/07/2016 (houder 1 + 2 + 3)
- * Handleiding fabrikant: aanwezig: Cofely - Fabricom
- * Verslag van de elektrische installatie: Vincotte, dd: 13 en 20/10/2015, ref: GEN/17/60536648/00/NL/000
- * Zoneringsattest: Vincotte, dd: 02/02/2015, ref: GEN/17/60499964/00/NL/000
- * Attest van dichtheidsproef: Vincotte, dd: 21/09/2015, ref: GEN/35/60533734/00/NL/000 + Vincotte, dd: 26/07/2016, ref: GEN/35/60584596/00/NL/000
- * Attest van afstelling van de veiligheidssklep(pen): Houder 1: Vincotte, dd: 04 & 09/11/2015, ref: 60494749/446 & 60494749/455, houder 2 + 3: ARI, dd: 20/07/2016
- * Attest van samenstel: Vincotte, dd: 05/01/2016 + 19/05/2016, ref: ANT/33/60523509/00/NL/001
- * Attest conformiteit op basis van eenheidskeuring: Vincotte, dd: 05/01/2016 - 03/08/2016, ref: 2AD/33/60585099/00/NL/001
- * Eerste controle van een gasopslagplaats met vaste houder(s)= Vincotte, dd: 23/10/2015 + 10/12/2015 + 16/06/2016 + 06/12/2016, ref: GEN/35/60603998/00/NL/000

- Uitwendig onderzoek van de opslagplaats
- Lekdichtheidsproef
- Aanwezigheid en goede werking van de verplichte beveiligingen

KENMERKEN

- HOUDER(S):

Constructeur	Nummer	Bouwjaar	Inhoud (liter)	Productnaam	Gasgroep	Max. dienstdruk (bar)	Proefdruk (bar)	Stempeling Erkende instelling	1/2/3/4 *
Verschoore	5430	2015	8500	HFO1234yf	1	15,0	22,17	CE0029	1
Verschoore	5613A	2016	8500	HFO1234yf	1	15,0	22,17	CE0029	1
Verschoore	5613B	2016	8500	HFO1234yf	1	15,0	22,17	CE0029	1

* 1: Bovengronds 2: Ondergronds 3: Cryogeen 4: Terptank

- VEILIGHEIDSKLEP(PEN) OP HOUDER(S):

Merk	Nummer	Afsteldruk (bar)	IJkdatum	Op houder nr	Herafstellen vóór
ARI	100087101-065 / SV1486	15,0	09/11/2015	5430	09/11/2025
ARI	100087101-066 / SV1480	15,0	04/11/2015	5430	04/11/2025
ARI	100172888-037 / SV4465	15,0	20/07/2016	5613A	20/07/2026
ARI	100172888-040 / SV4332	15,0	20/07/2016	5613A	20/07/2026
ARI	100172888-038 / SV4465	15,	20/07/2016	5613B	20/07/2026
ARI	100172888-039 / SV4332	15,0	20/07/2016	5613B	20/07/2026



VASTSTELLINGEN

Vaststellingen:

1. Het lekdetectiesysteem van de ondergrondse leiding genereert bij lekkage een alarm in het klein magazijn in de GC afdeling.
2. De houders met nummers 5430 - 5613 A - 5613 B zijn onderling rechtstreeks verbonden (principe communicerende vaten).

OPMERKINGEN

Nihil