



speciale technieken met kunstharsen
techniques spéciales aux résines synthétiques

ABBI INDUSTRIE bvba

Tel: (03) 888 84 84

Fax: (03) 888 84 85

w w w . a b b i . b e

I n f o @ a b b i . b e

Verslag: Volvo - vloeistof dichte area in GB1

Datum: 06-02-2017

Uitgevoerd controle: Tim Buys

Vloeistofdichtattest : EC26105

Installatie:

Inkuiping: GB1 floor covering storage GB1

Algemene technische uitvoering:

Aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Stofarm opschuren van de bestaande ondergrond doormiddel van diamantschijven en/of kogelstralen

Ontstoffen van de ondergrond, afvoer en verwerking van het afval.

Waar nodig inslijpen van stopnaden.

Herprofieler van de ondergrond door middel van een epoxy fijn mortel, goed voor een verbruik van ca. 80Kg.

Leveren en plaatsen van:

Eén laag epoxyprimer.

Eén diklagige epoxygietsvloer, type episol MC. Goed voor een gemiddelde dikte van 5mm.

Afwerken van de vloer met één laag PU topcoat. Kleur naar keuze.

Attest van code van goede praktijk en vloeistofdicht Vlarem.

(cfr. Vlarem II – versie 1 juni 2015 – art. 5.17.3.6 § 1)

Ondergetekende Tim Buys, Technisch adviseur bouwkunde, aanvaardt dat de aangewende code van goede praktijk die werd nageleefd en vloeistofdicht conform is met de artikels 5.17.3.3 - art. 5.17.3.6 – art. 5.17.3.7 en art. 5.17.3.8.

Verslag werd afgeleverd op 16.02.2017

Tim Buys

Technisch adviseur bouwkunde