



Potaardestraat 74 bus 14
B - 2845 Niel
Tel. 03/888 84 84
Fax 03/888 84 85
www.abbi.be
info@abbi.be

Verslag: VOLVO CARS NV, John Kennedylaan 25 te Gent

Datum: 10/04/2020

Uitgevoerd: Tim Buys

VLOEISTOFDICHTHEID

Installatie:

Opslag GB02

Algemene technische uitvoering

Bekleding in PU/cement hars.

De inkuiping is bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en is vloeistofdicht.

Attest van code van goede praktijk en vloeistofdicht Vlareem.

(cfr. Vlareem II – versie 03 april 2020 – art. 5.17.3.6 § 1)

Ondergetekende Tim Buys, Technisch adviseur bouwkunde, aanvaardt dat de aangewenste code van goede praktijk werd nageleefd en vloeistofdicht conform is met de artikels 5.17.3.3 - art. 5.17.3.6 – art. 5.17.3.7 en art. 5.17.3.8., voor de vloer onder de opslagtanks.

Verslag werd afgeleverd op 04/05/2020

Tim Buys
Technisch adviseur bouwkunde

ABBI INDUSTRIE NV

Potaardestraat 74 bus 14

2845 NIEL

Tel: (03) 888 84 84

www.abbi.be

0032 490 555 / 02 18 10

gevelrenovatie • rénovation de façades - kunstharsvloeren • sols industriels
zuurbestendige bekledingen • revêtements anti-acide - betonherstellingen • ragréage de béton

Toonzaal: Antwerpsesteenweg (Boomsesteenweg) 50 • B - 2630 Aartselaar
KBC 735-0186244-89 • BTW BE 0893.490.556 • RPR Antwerpen • Reg.nr. 02.18.11

Algemene voorwaarden op keerzijde • Conditions générales au verso





ABBI INDUSTRIE BVBA



Potaardestraat 74 bus 14
B - 2845 Niel
Tel. 03/888 84 84
Fax 03/888 84 85
www.abbi.be
info@abbi.be

Verslag: VOLVO CARS NV, John Kennedylaan 25 te Gent

Datum: 10/04/2020

Uitgevoerd: Tim Buys

VLOEISTOFDICHTHEID

Installatie:

Opslag GB01

Algemene technische uitvoering

Bekleding in epoxy hars.

De inkuiping is bestand tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en is vloeistofdicht.

Attest van code van goede praktijk en vloeistofdicht Vlareem.

(cfr. Vlareem II – versie 03 april 2020 – art. 5.17.3.6 § 1)

Ondergetekende Tim Buys, Technisch adviseur bouwkunde, aanvaardt dat de aangewenste code van goede praktijk werd nageleefd en vloeistofdicht conform is met de artikels 5.17.3.3 - art. 5.17.3.6 – art. 5.17.3.7 en art. 5.17.3.8., voor de vloer onder de opslagtanks.

Verslag werd afgeleverd op 04/05/2020

Tim Buys
Technisch adviseur bouwkunde

ABBI INDUSTRIE NV

Potaardestraat 74 bus 14

2845 NIEL

Tel: (03) 888 84 84

www.abbi.be

0893 490 556 / 02 18 10

gevelrenovatie • rénovation de façades - kunstharsvloeren • sols industriels
zuurbestendige bekledingen • revêtements anti-acide - betonherstellingen • ragréage de béton

Toonzaal: Antwerpsesteenweg (Boomsesteenweg) 50 • B - 2630 Aartselaar
KBC 735-0186244-89 • BTW BE 0893.490.556 • RPR Antwerpen • Reg.nr. 02.18.11

Algemene voorwaarden op keerzijde • Conditions générales au verso

