

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

**040-INSP**

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14115493/00/NL/000

ID Report N° : 541261011638

Contractref.: 1058087/103000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626 - Jan Smet/17.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 15/09/2022

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
ALGEMEEN ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 15/9/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 15/9/2032

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: GB

Uw nummer: T 86

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 86 , product: zoutzuur HCL , volume: 2 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 23/10/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag AV, datum: 03/12/2002.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 23/04/2019, ref.: ANT/35/13465863/00/NL/001.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.
- Inwendig onderzoek van de staat van de platen, verbindingen en stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van het vakwerk en de inwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de bodemplaten - visueel .
- Onderzoek van bodemvervorming - visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217016050896]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

15/9/2025

15/9/2032

Afdeling: productie

Gebouw: GB

Uw nummer: T 86

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 86 , product: zoutzuur HCL , volume: 2 000 liter .

Kenmerken van de houder [217016050897]

Volume:	2 000 l
Type:	enkelwandige houder
Materiaal:	kunststof
Type overvulbeveiliging:	trilvork E & H
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217016050898]

Naam:	zoutzuur HCL
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Groep 3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Kenmerken van de vergunning [217016050899]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot
09/06/2029

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va Houder wordt gevuld via tank T 84 (houder T 86 kan beschouwd worden als een dagtank).
- Va Overvulstelsysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.
- Va Er werd een inwendig onderzoek uitgevoerd dmv endoscopie. Een volgend inwendig onderzoek dient te gebeuren binnen een termijn van 10 jaar.