

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14542616/00/NL/000

ID Report N° : 541264674460

Contractref.: 1058087/124000

• Uw gegevens

Ref: 4150769541 - Jan Smet/14.11.2022

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 15/09/2022 + 14/09/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 15/9/2025

Opstelling:

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: GC 1

Uw nummer: T 93

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T93, product: Gasolie, volume: 10.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 16/09/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY

Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag BTV, datum: 17/06/2004.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 23/04/2019, ref.: ANT/35/13465863/00/NL/003.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT KOOLWATERSTOFAFSCHIEDER - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217016050904]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

15/9/2025

Afdeling: verdeelinstallatie

Gebouw: GC 1

Uw nummer: T 93

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T93, product: Gasolie, volume: 10.000 liter.

Kenmerken van de houder [217016050905]

Constructeur:	Aerts
Constructienummer:	139
Prototypenummer houder:	CPH-002-81/2000
Volume:	10.000 l
Type:	enkelwandige houder
Bouwjaar:	2002
Materiaal:	ST37/2
Code voor constructie:	NBN I03/001
Type overvulbeveiliging:	trilvork E & H
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217016050906]

Naam:	gasolie
Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02+07+08+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



Kenmerken van de vergunning [217016050907]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot
09/06/2029

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een visueel en akoestisch alarm aan het vulpunt & het sluiten van de vulklep.
- 2. De standplaats is uitgevoerd met folie.