

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT/35/14637424/00/NL/000  
ID Report N° : 541266476083

Contractref.: 1058087/88000

• Uw gegevens  
Ref: 4150838771 - Jan Smet/15.12.2023

• Interventiegegevens  
Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.  
John Kennedylaan, 25/273  
9000 Gent  
Datum: 14/03/2024  
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Volvo Cars Belgium N.V.  
John Kennedylaan, 25/273  
9000 Gent  
België

---

**CONTROLE VAN ONDERGRONDSE HOUDER(S)  
BEPERKT ONDERZOEK  
VLAANDEREN**

---

**GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 14/3/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 07/01/2034

Opstelling: Afdeling: solventenpark

Uw nummer: T 96

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T96, product: 2K kuisverduunning Haku GB 3697, volume:  
15.000 liter.

**Besluit**

Uit de uitgevoerde onderzoeken en de controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder(s), de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, kathodische bescherming, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 14/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

## Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

## Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Nazicht vorig verslag
- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 06/01/2004.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 07/01/2019, ref.: ANT/35/60741433/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 07/04/2022, ref.: ANT/35/14060137/00/NL/000.
- Elektrische installaties, verslag Vinçotte, datum: 06/2014, ref.: GEN/16/12335038/00/NL/001.
- Zoneringsplan, verslag Vinçotte, datum: 20/12/2013, ref.: GEN/17/0060356212/00/NL/007.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DE ZICHTBARE DELEN VAN DE INSTALLATIE: houder - inspectieput - afsluiters

- leidingen - pictogrammen - peilmeetinrichting.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

NAZICHT VAN DE KATHODISCHE BESCHERMING VAN HOUDER:

- Type van kathodische bescherming: Opperingsanoden.
- Gebruikte controletoeestellen: Elektronische multimeter Verzadigde Cu/CuSo4 elektrode.

NAZICHT VAN LEKDETECTIESYSTEEM van de houder.

NAZICHT VAN WAARSCHUWINGSSYSTEEM OF BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN OVERVULLING.

NAZICHT STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES.

## Gecontroleerde uitrustingen

### Dubbelwandige tank [ 217020046552 ]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:	14/3/2026
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:	07/01/2034
Opstelling:	Afdeling: solventenpark Uw nummer: T 96
Gekeurde installatie:	Houder nr.: T96, product: 2K kuisverduunning Haku GB 3697, volume: 15.000 liter.

### Kenmerken van de vergunning [ 217020046553 ]

Exploitatievergunning: ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 09/06/2009, geldig tot 09/06/2029.

### Kenmerken van de houder [ 217020046554 ]

Constructeur:	Geldof
Constructienummer:	19789
Prototypenummer houder:	stukkeuring AV
Volume:	15.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Materiaal:	RVS
Code voor constructie:	NBN I03/001/004
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand met alarm
Type overvulbeveiliging:	trilvork FTL van Endress & Hauser
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11
Kathodische bescherming:	aanwezig

### Kenmerken van de opslag [ 217020046555 ]

Naam:	2K kuisverduunning Haku GB 3697
Vlampunt:	< 55 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	1 (GHS02+05+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).



**Meetresultaten van de kathodische bescherming [ 217020046556 ]**

Installatie: Opperingsanodes  
Potentiaal: -1291 mV

**Kenmerken van de leidingen [ 217047570135 ]**

Type: toegankelijk  
enkelwandig  
leidingen liggen in een vloeistofdichte greppel

**Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)**

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch alarm aan het vulpunt en visueel alarm in de controlekamer.
- 2. Het lekdetectiesysteem genereert een visueel alarm in de controlekamer.
- 3. De balkraan bij de lospiste wordt bij elke levering van de houder gesloten.