

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0018193500

Contractnummer: 1058087/135000

Verslagnummer: ANT/35/14767771/00/NL/000

ID Report N° : 541268570393

• Uw gegevens

Ref:

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB2

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 10/10/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 10/10/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 05/08/2041

Opstelling: Afdeling: basement

Gebouw: GB 2

Uw nummer: T 89

Gekeurde installatie: Houder nr.: T89, product: afvalwater / butylglycol, volume: 30.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 10/10/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Lloyd's (97/H017al), datum: 20/04/2001.
- Inkuiping, attest Coene, datum: 14/05/2009.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 05/08/2021, ref.: ANT/35/13972012/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 05/09/2018, ref.: ANT/35/13133134/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: Buysse Beton N.V. , type beton EA2, datum: 07/05/2009.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid,verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217024584603]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

10/10/2027

05/08/2041

Afdeling: basement

Gebouw: GB 2

Uw nummer: T 89

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T89, product: afvalwater / butylglycol, volume: 30.000 liter.

Kenmerken van de vergunning [217024584604]

Exploatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 09/06/2009, geldig tot 09/06/2029.

Kenmerken van de houder [217024584605]

Constructeur:

Geldof

Constructienummer:

13709-B

Volume:

30.000 l

Type:

enkelwandige houder

Bouwjaar:

1998

Materiaal:

inox WN 1.4571

Type overvulbeveiliging:

trilvork Endress & Hauser FTL 51

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/2707 000 10

Kenmerken van de opslag [217024584606]

Naam:	afvalwater / butylglycol
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulbeveiligingssysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer en een pompstop. Er is een losprocedure aanwezig.
- 2. De houder wordt gevuld via de productie.