

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14637392/00/NL/000

ID Report N° : 541266476086

Contractref.: 1058087/76000

• Uw gegevens

Ref: 4150838771 - Jan Smet/15.12.2023

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 14/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 14/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 12/09/2032

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 114

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T114, product: Gardoclean S 5193 A, volume: 2.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 14/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 12/09/2012, ref.: GEN/35/60362305/00/NL/001.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 06/05/2021, ref.: ANT/35/13777257/00/NL/000.
- Houder(s): Vinçotte stukkeuring dd 01/08/2011 met ref.: 2AD/33/60327072/00/NL/002.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217023323446]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

14/3/2027
12/09/2032
Afdeling: productie
Gebouw: GB 1
Uw nummer: T 114
Houder nr.: T114, product: Gardoclean S 5193 A, volume: 2.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de houder [217023323447]

Constructeur:	Alltech
Constructienummer:	A-100373.10/2
Prototypenummer houder:	stukkeuring Vinçotte
Volume:	2.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2011
Materiaal:	PE 100
Code voor constructie:	DVS 2205
Type lekdetectiesysteem:	trilvork Endress & Hauser FTL 51
Type overvulbeveiliging:	trilvork Endress & Hauser FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217023323448]

Naam:	gardoclean S 5193 A (ontvetter)
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05+07)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de vergunning [217046349210]

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/420/1/A/2 , datum: 25/08/2016 , geldig tot
09/06/2029 , capaciteit: / 1.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in de controlekame (labo).
- 2. Het lekdetectiesysteem genereert een visueel alarm in de controlekamer (labo).
- 3. Houder wordt gevuld met verplaatsbare multiboxen.