

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/61049616/00/NL/000

ID Report N° : 541258273900

Contractref.: 2205685/476000

• Uw gegevens

Ref: 4800505738

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 13/12/2021

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Engie Fabricom nv/sa
Boulevard Simon Bolivar, 34
1000 Bruxelles
België

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER ONDERZOEK VOOR INDIENSTSTELLING VLAANDEREN

GROEN
Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 13/12/2024

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 13/12/2041

Opstelling: Afdeling: Waterzuivering

Uw nummer: Tank - D-NWWT-T120

Gekeurde installatie: Houder nr.: T120, product: Afvalwater chemische reiniging dipfos, volume: 220.445 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 03/01/2022

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or. 1
cc.

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

PLAATSING VAN DE HOUDER:

- afstanden t.o.v. de gebouwen, percelen van derden, andere producten.
- inkuiping: constructie, capaciteit, opstelling houders, verwijdering hemelwater.

NAZICHT VAN DE LEIDINGEN:

- plaatsing van de leidingen.
- plaatsing van de vulleiding.
- plaatsing van de ontluchtingsleiding.

UITRUSTING EN TOEBEHOREN VAN DE HOUDER:

- identificatieplaten houder & vulpunt.
- pictogrammen.
- peilmeetinrichting.
- schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE.

NAZICHT CERTIFICATEN OF ATTESTEN:

- de inkuiping Solco, datum: 21/12/2021, ref.: 2021187.
- stabiliteitsstudie Tractebel.
- houder ref.: Stukkeuring ABIMOS, datum: 21/12/2021, ref.: RD/211221/10.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [541258278634]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

13/12/2024
13/12/2041
Afdeling: Waterzuivering
Uw nummer: Tank - D-NWWT-T120
Houder nr.: T120, product: Afvalwater chemische reiniging dipfos,
volume: 220.445 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning [541258278635]

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/420/1/A/12 , datum: 25/08/2016 , geldig tot
09/06/2029.

Kenmerken van de houder [541258278636]

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Materiaal:
Code voor constructie:
Type overvulbeveiliging:
Prototypenummer overvulbeveiliging:

Verschoore
6385
Stukkeuring SK 2021_12_32 / ABI
232.050 liter, netto 220.445 l
enkelwandige houder
2021
Staal met inwendige coating
EN13.445
E&H Liquiphant 670mm
99/H031/27070011

Kenmerken van de opslag [541258278637]

Naam:
Vloeistoffengroep (vlaanderen):
Installatie:

Afvalwater
3 (GHS05)
gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens
uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541258278638]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O Opmerkingen:
- Nihil.
- Va Vaststellingen:
- 1. De houder wordt gevuld en geledigd via productie.
- 2. Het overvulbeveiligingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm in het labo + het stilleggen van de vulpomp.
- 3. De correcte gevaarsymbolen dienen nog aangebracht te worden.