

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14486349/00/NL/000

ID Report N° : 541263153182

Contractref.: 1058087/129000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626 - Jan Smet/17.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 13/04/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 13/4/2026

Opstelling:

Afdeling: Noodgroep

Uw nummer: T124

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T124, product: Gasolie, volume: 2.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 17/04/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag ATK, datum: 03/04/2020, ref.: EM2/20/111-04.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 541263156538 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

13/4/2026
Afdeling: Noodgroep
Uw nummer: T124

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T124, product: Gasolie, volume: 2.000 liter.

Kenmerken van de vergunning | 541263156539 |

Exploatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot 09/06/2029.

Kenmerken van de houder | 541263156540 |

Constructeur:	Wildri
Constructienummer:	0213
Prototypenummer houder:	WI-ATK-1961
Volume:	2.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2020
Materiaal:	Staal
Code voor constructie:	BS 799
Type lekdetectiesysteem:	Vlotter onderaan dubbele wand met melder aan houder
Type overvulbeveiliging:	Thermische sonde
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/03060501

Kenmerken van de opslag | 541263156541 |

Naam:	Gasolie
Vlampunt:	≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	2 (GHS02+07+08+09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). geen tankenpark.



Kenmerken van de leidingen [541263156542]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.