

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/voorlopig/00/NL/000

ID Report N° : 541263153170

Contractref.: 1058087/91000

• Uw gegevens

Ref: 4150621471 / Ann Van Ooteghem

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 13/04/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 13/4/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 28/06/2037

Opstelling: Afdeling: GC

Uw nummer: TANK 123

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TANK 123 , product: Ureum , volume: 47 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 17/04/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or. 1
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

Naar analogie met de relevante bepaling van Vlare II hoofdstuk 5.17..

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 28/06/2017, ref.: ANT/35/60637966/00/NL/000.
- Funderingen, attest Fraeye & Partners dd 07/11/2016 met ref.: GCB.40.0025.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 24/06/2020, ref.: ANT/35/13698444/00/NL/000.
- Houder(s): Peruweld dd 26/01/2017 met ref.: 34/2016.
- berekening hoogte trilvork door ADF TIB dd 13/06/2017.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek van de over-/ onderdrukbeveiligingstoestellen en alarmtoestellen.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217042003580]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

13/4/2026

28/06/2037

Afdeling: GC

Uw nummer: TANK 123

Gekeurde installatie:

Houder nr.: TANK 123 , product: Ureum , volume: 47 000 liter .

Kenmerken van de houder [217042003581]

Constructeur:	Peruweld
Constructienummer:	21602372 // 8753306
Prototypenummer houder:	CPHCC001 - 17.0008.BEN
Volume:	47 000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2017
Materiaal:	1.4404 (8 mm)
Code voor constructie:	EN 13445
Type lekdetectiesysteem:	trilvork Endress & Hauser FTL 51
Type overvulbeveiliging:	trilvork Endress & Hauser FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 0011

Kenmerken van de opslag [217042003582]

Naam:	Ureum
Vlampunt:	- °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	-

Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [217042003583]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het lekdetectiesysteem genereert een visueel alarm op het controlebord.
- 2. Overvulsysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt en de vulafsluiter gaat dicht.
- 3. Lengte trilvork : 500 mm .
- 4. De houder is geïsoleerd.
- 5. Het product is niet ingedeeld. Op vraag van Volvo Cars wordt een keuring uitgevoerd, naar analogie met de relevante bepalingen van Vlare II hoofdstuk 5.17.