

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

040-INSP

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0018193500

Contractnummer: 1058087/9000

Verslagnummer: ANT/35/14637351/00/NL/000
ID Report N° : 541268570384

• Uw gegevens
Ref: 4150838771 - Jan Smet/15.12.2023

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

• Interventiegegevens
Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
Datum: 10/10/2024
Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 10/10/2027
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 23/10/2032
Opstelling: Afdeling: noodsituaties
Uw nummer: T 12 (stuknummer 18002100)
Gekeurde installatie: Houder nr.: T12, product: gasolie, volume: 100.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 10/10/2024
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 23/10/2012, ref.: GEN/35/60355851/00/NL/000.
- Funderingen, attest SBE, datum: 11/05/2012, ref.: 9596.
- Stabiliteitsstudie, attest SBE, datum: 12/05/2012, ref.: 9647 en 9596.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 01/04/2021, ref.: ANT/35/13777183/00/NL/000.
- Houder(s): Verschoore, datum: 24/07/2012, ref.: 1000/12/4951.
- Vloeistofdichte zones, attest Fabricom, datum: 17/10/2012, ref.: R-026365-100.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Het nazicht van ladders, railing en platformen.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, opvangsysteem.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

NAZICHT KOOLWATERSTOFAFSCHIEDER - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 217024874973 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 10/10/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 23/10/2032

Opstelling: Afdeling: noodsituaties

Uw nummer: T 12 (stuknummer 18002100)

Gekeurde installatie: Houder nr.: T12, product: gasolie, volume: 100.000 liter.

Kenmerken van de vergunning | 217046349177 |

Exploitatievergunning: ref.: M03/44021/420/1/A/12, datum: 25/08/2016, geldig tot 09/06/2029, capaciteit: / l.

Kenmerken van de houder | 217024874974 |

Constructeur:	Verschoore
Constructienummer:	12-4951
Prototypenummer houder:	CP 08//0911-HCC001
Volume:	100.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	2012
Materiaal:	S 235
Code voor constructie:	EN 13 445
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof gevoelige sonde met alarm
Type overvulbeveiliging:	trilvork Endress & Hauser type FTL 51



Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217024874975]

Naam: gasolie
Vlampunt: ≥ 55 en ≤ 75 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 2 (GHS02+07+08+09)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen [541268570768]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- Va overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt (is hoog-hoog alarm)
- Va lekdetectiesysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan de tank
- Va KWS afscheider ligt links van het vulpunt met de lospiste, er is maar één deksel.