

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14325722/00/NL/000

ID Report N° : 541263053074

Contractref.: 1058087/65000

• Uw gegevens

Ref: 4150769541 - Jan Smet/01.01.2023

• Interventiegegevens

Plaats: Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

Datum: 30/03/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 30/3/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 06/08/2034

Opstelling: Afdeling: D : P-PHOS

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 17

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 17 , product: zwavelzuur 96% , volume: 30 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 07/04/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal

2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Inkuiping, attest van Ir Doclo dd 16/08/2005.
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 06/08/2014, ref.: GEN/35/12491637/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 18+20/05/2020, ref.: ANT/35/13554123/00/NL/000.
- Vloeistofdichte zones, attest: uitgevoerd met folie, attest Etec + beton Gabecon.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel.
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.
- Onderzoek van de inkuiping-visueel, voor wat betreft inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten, waarnemingsbuizen, verwijdering hemelwater, doorgangen-reddingsladders.
- Controle van de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag | 217020046602 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

30/3/2026
06/08/2034
Afdeling: D : P-PHOS
Gebouw: GB 1
Uw nummer: T 17
Houder nr.: T 17, product: zwavelzuur 96%, volume: 30 000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de vergunning | 217020046603 |

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 09/06/2009, geldig tot 09/06/2029

Kenmerken van de houder | 217020046604 |

Volume: 30 000 l
Type: enkelwandige houder
Materiaal: staal
Type overvulbeveiliging: trilvork FTL van Endress & Hauser
Prototypenummer overvulbeveiliging: 99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag | 217020046605 |

Naam: zwavelzuur 96%
Vloeistoffengroep (vlaanderen): 3 (GHS05)
Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulsysteem genereert bij simulatie een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. Inwendig onderzoek uitgevoerd (06/08/2014) met ultrasoondiktemetingen: romp en bodem +/- 7,9 mm à 7,8 mm. Basisdikte volgens de tekening is 8,0 mm.