

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14325738/00/NL/000

ID Report N° : 541265645476

Contractref.: 1058087/89000

• Uw gegevens

Ref: 4150716626 - Jan Smet/17.12.2021

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 19/12/2023

Uitgevoerd door: BLANCKAERT IDE

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 19/12/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 31/01/2037

Opstelling: Afdeling: /

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 19

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 19 , product: ijzertrichloride 40% , volume: 30 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 22/12/2023

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HIdeBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienststelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 31/01/2017, ref.: ANT/35/60607213/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 16/01/2020, ref.: ANT/35/13623694/00/NL/000.
- Houder(s): DG Kunststoftechniek dd 12/2016.
- Vloeistofdichte zones, attest: uitgevoerd met folie , attest Etec + beton Gabecon.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217040492103]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

19/12/2026

31/01/2037

Afdeling: /

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 19

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 19 , product: ijzertrichloride 40% , volume: 30 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217040492104]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot 09/06/2029

Kenmerken van de houder [217040492105]

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:
Type:
Bouwjaar:
Maximum levensduur van de houder:
Materiaal:
Code voor constructie:
Type lekdetectiesysteem:
Type overvulbeveiliging:
Prototypenummer overvulbeveiliging:

DG Kunststoftechniek
U - 1170739
CPHCC001-16.0117 BEN
30 000 l
dubbelwandige houder
2016
20 jaar
Polypropyleen
DVS 2205-5
vloeistof gevoelige sonde IER in dubbele wand met alarm
trilvork FTL 51C van Endress & Hauser
99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217040492106]

Naam:	ijzertrichloride 40%
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	3 (GHS05)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het geplaatste overvulstelsysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. Het geplaatste lekdetectiesysteem genereert een visueel alarm op het controlebord. Om het lekdetectiesysteem te simuleren moet de sonde getest worden met het product zelf, een beker water werkt niet.