

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14767767/00/NL/000

ID Report N° : 541266476074

Contractref.: 1058087/97000

• Uw gegevens

Ref:

Volvo Cars Belgium N.V.

John Kennedylaan, 25/273

9000 Gent

België

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB2

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 14/03/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 14/3/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 16/03/2031

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: GB 2

Uw nummer: T 44

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T44, product: 2K afvalsolvent, volume: 15.000 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 14/03/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Voor de Directeur Generaal

EMD 2019/HideBlanckaert

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Apragaz, datum: 30/11/1995.
- Algemeen onderzoek, verslag Vincotte, datum: 16/03/2021, ref.: ANT/35/13877175/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 07/05/2018, ref.: ANT/35/60669305/00/NL/000.
- Elektrische installaties, verslag Vincotte, datum: 04/2015, ref.: GEN/16/12606347/00/NL/000.
- Zoneringsplan, verslag Vincotte, datum: 10/10/2012, ref.: GEN/17/0060356212/00/NL/007.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL, ondergrond.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT EQUIPOTENTIAALVERBINDING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217016030880]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

14/3/2027
16/03/2031
Afdeling: productie
Gebouw: GB 2
Uw nummer: T 44
Houder nr.: T44, product: 2K afvalsolvent, volume: 15.000 liter.

Gekeurde installatie:

Kenmerken van de houder [217016030881]

Constructeur:	Geldof
Constructienummer:	10070-12/T44
Volume:	15.000 l
Type:	dubbelwandige houder
Bouwjaar:	1995
Materiaal:	RST37/2
Code voor constructie:	NBN I03/004
Type lekdetectiesysteem:	vlotter met alarm
Type overvulbeveiliging:	trilvork E&H FTL 51
Prototypenummer overvulbeveiliging:	99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217016030882]

Naam:	2K afvalsolvent
Vlampunt:	30 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	1 (GHS02, GHS07)

Installatie: gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de vergunning [217016030883]

Exploitatievergunning: ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 09/06/2009, geldig tot 09/06/2029.

Kenmerken van de leidingen [541266472533]

Type: toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. Het overvulbeveiligingssysteem genereert het dichtsturen van de vulkleppen + een akoestisch en visueel alarm in de controlekamer.
- 2. De lekdetectie genereert een visueel alarm in de controlekamer.
- 3. Onderaan de dubbele wand van de houder is een afvoerbuisje voorzien die ervoor zorgt dat de lekvloeistof tussen de dubbele wand afvloeit naar een vloeistofdicht opvangbakje waar een vlottercontact voorzien is. Gelieve hier nog een noodafsluiter te voorzien.