

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 3 221 86 08 - dmlnorth@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0018193500

Contractnummer: 1058087/98000

Verslagnummer: ANT/35/14637436/00/NL/000

ID Report N° : 541268570390

• Uw gegevens

Ref: 4150838771 - Jan Smet/15.12.2023

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GB1

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 10/10/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 10/10/2027

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 28/07/2035

Opstelling: Afdeling: productie

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 51

Gekeurde installatie: Houder nr.: T51, product: Afval Kuisverdunner, volume: 7.200 liter.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlanckaert

Uitgiftedatum : 10/10/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 28/07/2015, ref.: GEN/35/12648454/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 01/04/2021, ref.: ANT/35/13824614/00/NL/000.
- Elektrische installaties, verslag Vinçotte, datum: 10/2014, ref.: GEN/16/12335034/00/NL/000.
- Zoneringsplan, verslag Vinçotte, datum: 10/10/2012, ref.: GEN/17/0060356212/00/NL/005.
- Brandbestrijdingsmiddelen, attest dd 14/12/2009 met ref.: Rapport 2009-12-11 doc.
- Dichtheidsproef op houder, verslag Apragaz, datum: 30/11/1995.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.
- Onderzoek van de funderingen en /of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering-visueel.

NAZICHT STAANPLAATS VOOR TANKWAGENS EN VULZONES - VISUEEL.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [217023203243]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Opstelling:

10/10/2027

28/07/2035

Afdeling: productie

Gebouw: GB 1

Uw nummer: T 51

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T51, product: Afval Kuisverdunner, volume: 7.200 liter.

Kenmerken van de vergunning [217023203244]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10, datum: 04/06/2009, geldig tot 04/06/2029.

Kenmerken van de houder [217023203245]

Constructeur:

Socother , Wondelgem

Volume:

7.200 l

Type:

dubbelwandige houder

Bouwjaar:

1989

Materiaal:

staal

Type lekdetectiesysteem:

vlottersysteem met alarm

Type overvulbeveiliging:

trilvork Endress & Hauser FTL 51

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/2707 000 11

Kenmerken van de opslag [217023203246]

Naam:

Haku GB 3456



Vlampunt:	35 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	1 (GHS 02 , GHS07 , GHS09)
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O De pneumatische afsluiter in de vulleiding ging niet dicht tijdens de simulatie van de overvulbeveiliging. Gelieve deze zo snel mogelijk te herstellen. (De overvulbeveiliging is geplaatst op < 95% en er werd ons bevestigd dat er altijd iemand aanwezig in de controlekamer.)
- Va Houder wordt gevuld via de productie
- Va Vlotter van lekdetectiesysteem is gemonteerd op +/- 1 m van de tank via aansluiting onderaan de tank en genereert een alarm in de controlekamer.
- Va Overvulsysteem genereert een alarm in de eerste controlekamer en een alarm in de tweede controlekamer die continue bemand is en het dichtsturen van de vulklep.
- Va We stellen vast dat de lekdetectie gemonteerd is in een open leiding. Ondanks dat de houder geplaatst is in een inkuiping raden we sterk aan de ruimte van de dubbele wand te sluiten.