

Totale hoeveelheid airco's

		Rubriek
Totaal vermogen installaties	25320,6 kW	16.3.2
Totaal CO2-equivalent	8083,57 ton CO2	16.3.1

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-522	10020/AK08/SK3304540 / WANDMONTAGE-	PLS01002	PLC 072 : PROCESSTURING SOLVENT		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-402	10030/AK05/SK3299134/DAKMONTAGE-	DELBORD-10030-GB2	PLC 073 : WASTE WATER TREATMENT /	2,7 R134a			0,825	1,17975 1.430
	KOELAGGR. 400V-3f-2700W/COMFORT		GB2.0 / X=123 / Y=244					
UPSC-403	10030AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	DELBORD-10030-GB2	PLC 073 : WASTE WATER TREATMENT / GB2.0 / X=123 / Y=244	1,4 R134a			0,95	1,3585 1.430
UPSC-406	10110/AK05/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR 400V-3f-1000W/CHEMIE	PLS01011	PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT EXTR L1 / GB2.0 / X=267,5 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10110/AK09/SK3304540/WANDMONTAGE-		PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE					
UPSC-635	KOELAGGR 400V-3f-1000W/	PLS01011	COAT EXTR L1 / GB2.0 / X=267,5 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-409	10110/AK10/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR 400V-3f-1000W/CHEMIE	PLS01011	PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT EXTR L1 / GB2.0 / X=267,5 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10120/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT		PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT PULSIE L1 / GB2.4 / X=279,50 /					
UPSC-585	10120/AK09/SK3304540/WANDMONTAGE-	PLS41012	PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-586	10120/AK13/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	PLS41012	PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT PULSIE L1 / GB2.4 / X=279,50 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-613	10120/AK14/SK3304540/WANDMONTAGE-	PLS41012	PLC 471 : PROCESVENT SPUITK BASE	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-614	10140/AK03/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-1000W/COMFORT	PLS41014	PLC 472 : PROCESVENT SPUITK CLEAR COAT PULSIE L1 / GB2.4 / X=175,50 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-590	10140/AK07/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-1000W/COMFORT	PLS41014	PLC 472 : PROCESVENT SPUITK CLEAR COAT PULSIE L1 / GB2.4 / X=175,50 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10150/AS00/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT		PLC 273 : PROCESVENTILATIE TUSSENDROOGZONE L1 / GB2.3 /					
UPSC-568	10170/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE KOELAGGR.400V-3f-1000W/COMFORT	PLS21017	PLC 275 : TOPCOAT OVEN 1 & KOELER 1 LIJN 1 / GB2.2 / X=159,5 / Y=216	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-439	10170/AK06/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	PLS21017	PLC 275 : TOPCOAT OVEN 1 & KOELER 1 LIJN 1 / GB2.2 / X=159,5 / Y=216	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10170/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W/COMFORT		PLC 275 : TOPCOAT OVEN 1 & KOELER 1 LIJN 1 / GB2.2 / X=159,5 / Y=216					
UPSC-441	10180/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE KOELAGGR.400V-3f-1000W/COMFORT	PLS21018	PLC 275 : TOPCOAT OVEN 2 EN KOELER 2 LIJN 1 / GB2.2 / X=147,5 / Y=216	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-416	10210/AK05/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/CHEMIE	PLS01021	PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT EXTR L2 / GB2.0 / X=267,5 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10210/AK09/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT		PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT EXTR L2 / GB2.0 / X=267,5 /					
UPSC-636	10210/AK10/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / CHEMIE	PLS01021	PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT EXTR L2 / GB2.0 / X=267,5 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-419	10220/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	PLS41022	PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT PULSIE L2 / GB2.4 / X=240,50 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10220/AK09/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT		PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT PULSIE L2 / GB2.4 / X=240,50 /					
UPSC-594	10220/AK13/SK3304540/WANDMONTAGE-	PLS41022	PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-617	10220/AK14/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	PLS41022	PLC 473 : PROCESVENT SPUITK BASE COAT PULSIE L2 / GB2.4 / X=240,50 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-618	10240/AK03/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-1000W/COMFORT	PLS41024	PLC 474 : PROCESVENT SPUITK CLEAR COAT PULSIE L2 / GB2.4 / X=209,50 /	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-597	10240/AK07/SK3304540/WANDMONTAGE-	PLS41024	PLC 474 : PROCESVENT SPUITK CLEAR	1 R134a			0,5	0,715 1.430
UPSC-659	10250/AS00/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W / COMFORT	PLS31025	PLC 274 : PROCESVENTILATIE TUSSENDROOGZONE L2 / GB2.3 /	0,55 R134a			0,3	0,429 1.430
	10270/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE KOELAGGR.400V-3f-1000W/COMFORT		PLC 276 : TOPCOAT OVEN 1 & KOELER 1 LIJN 2 / GB2.2 / X=135,5 / Y=216					
UPSC-443	10270/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W/COMFORT	PLS21027	PLC 276 : TOPCOAT OVEN 1 & KOELER 1 LIJN 2 / GB2.2 / X=135,5 / Y=216	1,4 R134a			0,95	1,3585 1.430
UPSC-445	10280/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE KOELAGGR.400V-3f-1000W/COMFORT	PLS21028	PLC 276 : TOPCOAT OVEN 2 EN KOELER 2 LIJN 2 / GB2.2 / X=123,5 / Y=216	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	10470/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT		VUILBAK : PLC 270 : OVEN EN KOELER LIJN 1 WASPROCES / GB2.3 / X=247 /					
UPSC-571	10470/AK04/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	PLS31047	VUILBAK : PLC 270 : OVEN EN KOELER LIJN 1 WASPROCES / GB2.3 / X=247 /	2,6 R134a			1,15	1,6445 1.430
UPSC-570	10480/AK04/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	PLS31048	VUILBAK : PLC 270 : OVEN EN KOELER L2 WASPROCES / GB2.3 / X=247 /	2,6 R134a			1,15	1,6445 1.430
	10480/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT		VUILBAK : PLC 270 : OVEN EN KOELER L2 WASPROCES / GB2.3 / X=247 /					
UPSC-573	11010/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS01101	PLC 001 : BUFFERS BAKING SPOT AND REPAIR SANDING / GB2.0 / X=138,00 /	0,55 R134a			0,3	0,429 1.430
UPSC-425	11010/AK04/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS01101	PLC 001 : BUFFERS BAKING SPOT AND REPAIR SANDING / GB2.0 / X=138,00 /	0,55 R134a			0,3	0,429 1.430
	11010/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT		PLC 001 : BUFFERS BAKING SPOT AND REPAIR SANDING / GB2.0 / X=138,00 /					
UPSC-426	11020/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W / COMFORT	PLS01102	CLINIC / GB2.0 / X=086,50 / Y=271,50	0,55 R134a			0,3	0,429 1.430
UPSC-428	11020/AK02/SK3382500//DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS01102	PLC 002 : SPOT REPAIR AND BODY CLINIC / GB2.0 / X=086,50 / Y=271,50	0,55 R134a			0,3	0,429 1.430
	11110/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT		11110 : COLOUR STEERING BUFFER GB2.1/X=203.00/Y262.00					
UPSC-434	11110/AK03/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS111110	11110 : COLOUR STEERING BUFFER GB2.1/X=203.00/Y262.00	1,4 R134a			0,95	1,3585 1.430
UPSC-563	11110/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS111110	11110 : COLOUR STEERING BUFFER GB2.1/X=203.00/Y262.00	1,4 R134a			0,95	1,3585 1.430
	11120/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT		PLC 102 : MAIN INPUT AND SPOT & REPAIR BUFFER / GB2.1 / X=184,00 /					
UPSC-437	11120/AK05/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT.	PLS11112	PLC 102 : MAIN INPUT AND SPOT & REPAIR BUFFER / GB2.1 / X=184,00 /	2,55 R134a			0,95	1,3585 1.430
UPSC-436	11120/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS11112	PLC 102 : MAIN INPUT AND SPOT & REPAIR BUFFER / GB2.1 / X=184,00 /	1,4 R134a			0,95	1,3585 1.430
UPSC-452	11212/AE01//SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	PLS211212	PLC 212 : AUDIT AND TEST CONVEYOR / GB2.2 / X=188 / Y=263	1 R134a			0,65	0,9295 1.430
	11212/AK06/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT		PLC 212 : AUDIT AND TEST CONVEYOR / GB2.2 / X=188 / Y=263					
UPSC-453	11212/AS00/SK3383500 / DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	PLS211212	PLC 212 : AUDIT AND TEST CONVEYOR / GB2.2 / X=188 / Y=263	1 R134a			0,65	0,9295 1.430
	11213/AK04/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/		PLC 213 : COOLING LOOP & 2-TONE BUFFER / GB2.2 / X=80 / Y=253					
UPSC-621	11213/AS00/213EM3/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	PLS211213	PLC 213 : COOLING LOOP & 2-TONE BUFFER / GB2.2 / X=80 / Y=253	1 R134a			0,65	0,9295 1.430
UPSC-457	11230/AK102/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	PLS211230	PLC 203 : CONVEYORS TOP COAT LIJN 1 / GB2.3 / X=166 / Y=230	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	11230/AK202 /SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT		PLC 203 : CONVEYORS TOP COAT LIJN 1 / GB2.3 / X=166 / Y=230					
UPSC-142	11230/AK203/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	PLS211230	PLC 203 : CONVEYORS TOP COAT LIJN 1 / GB2.3 / X=166 / Y=230	2,6 R134a			1,15	1,6445 1.430
UPSC-671	11240/AK102/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	PLS211240	PLC 204 : CONVEYORS TOP COAT LINE 2 / GB2.3 / X=166 / Y=233	1 R134a			0,5	0,715 1.430
	11240/AK202/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR.400V-3f-1000W/COMFORT		PLC 204 : CONVEYORS TOP COAT LINE 2 / GB2.3 / X=166 / Y=233					
UPSC-521	11240/AK203/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	PLS211240	PLC 204 : CONVEYORS TOP COAT LINE 2 / GB2.3 / X=166 / Y=233	2,6 R134a			1,15	1,6445 1.430
UPSC-464	11410/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS41141	PLC 401 : BODY TRANSPORT IN TUNNEL GB1-GB2 AND GB2-GC /	0,55 R134a			0,3	0,429 1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-608	11410/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS41141	PLC 401 : BODY TRANSPORT IN TUNNEL GB1-GB2 AND GB2-GC /	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-604	11420/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS41142	PLC 402 : BODY TRANSPORT TO AND FROM GB2 / GB2.4 / X=290,50 / Y=271,50	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-605	11420/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS41142	PLC 402 : BODY TRANSPORT TO AND FROM GB2 / GB2.4 / X=290,50 / Y=271,50	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-606	11430/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS41143	PLC 403 : BODY TRANSPORT FROM GB2 TO GC / GB2.4 / X=121,00 / Y=243,50	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-510	11430/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/COMFORT	PLS41143	PLC 403 : BODY TRANSPORT FROM GB2 TO GC / GB2.4 / X=121,00 / Y=243,50	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-478	11900/AK02/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS21190	VUILBAK :PLC xxx : BORD POLISHING LINES / GB2.2 / X=169,5 / Y=271,5	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-075	12001/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS612001	PLC 600 : CONVEYORS PREPAIRING ZONE / GB1.1 / X=380 / Y=248	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-076	12001/AK04/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS612001	PLC 600 : CONVEYORS PREPAIRING ZONE / GB1.1 / X=380 / Y=248	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-077	12001/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS612001	PLC 600 : CONVEYORS PREPAIRING ZONE / GB1.1 / X=380 / Y=248	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-001	12130/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS1213	PLC 608 : CONVEYOR F10B-F10C LIJN7B/GB1.2/X=407/Y=356	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-083	12160/AK02/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS61216	PLC 620 : FLASH-OFF CONVEYOR + LINE 11 / GB1.1 / X=431 / Y=520	1,6	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-084	12160/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS61216	PLC 620 : FLASH-OFF CONVEYOR + LINE 11 / GB1.1 / X=431 / Y=520	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-002	12170/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS1217	PLC 608 : CONVEYOR F10A LIJN 7B/GB1.1/X=413,60/Y=452,00	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-031	12170/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS1217	PLC 608 : CONVEYOR F10A LIJN 7B/GB1.1/X=413,60/Y=452,00	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-085	12280/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS61228	PLC 617 : BUFFER CONVEYOR EN LIFT L656 / GB1.2 / X=294 / Y=298	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-086	12280/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS61228	PLC 617 : BUFFER CONVEYOR EN LIFT L656 / GB1.2 / X=294 / Y=298	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-036	12501/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS512501	PLC 501 : UPPER TRANSPORT OVERLOAD STATION / GB1.0 / X=356,00 / Y=353,00	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-038	12501/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS512501	PLC 501 : UPPER TRANSPORT OVERLOAD STATION / GB1.0 / X=356,00 / Y=353,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-039	12504/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V- 500W / COMFORT	BLS512504	PLC 504 : NIEUWE GECONDITIONEERDE BUFFER / GB1.0 / X=369,00 / Y=292,00	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-040	12504/AK03/SK3256540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-2050W / COMFORT	BLS512504	PLC 504 : NIEUWE GECONDITIONEERDE BUFFER / GB1.0 / X=369,00 / Y=292,00	2,05	R134a	0,98	1,4014	1.430
UPSC-041	12504/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS512504	PLC 504 : NIEUWE GECONDITIONEERDE BUFFER / GB1.0 / X=369,00 / Y=292,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-338	12506/AK02/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR.400V-3f-1000W/COMFORT	BLS512506	PLC 506 : Loading station / GB1.0 / X=356,00 / Y=353,00	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-045	12507/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS512507	PLC 507 : LOWER TRANSPORT OVERLOAD STATION / GB1.0 /	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-327	12507/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS512507	PLC 507 : LOWER TRANSPORT OVERLOAD STATION / GB1.0 /	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-420	12508/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS512508	PLC 508 : Skid Assembly/GB1.0/X =374/Y=416	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-667	12510/AK02/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS512510	PLC 510 : SPA loading station with skid stacker for SPA A-Shop skids	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-190	12580/AS10/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-500W / COMFORT	BLS71258	PLC 705 : RETURN ELECTRO COAT TO DIPHOS BUFFER / GB1.2 / X=374 /	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-092	12604/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612604	PLC 604 : CROSS SECTION LINE 6-7-7BIS-8 / GB1.1 / X=347,00 / Y=530,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-093	12604/AK04/SK3256540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-2050W / COMFORT	BLS612604	PLC 604 : CROSS SECTION LINE 6-7-7BIS-8 / GB1.1 / X=347,00 / Y=530,00	2,05	R134a	0,98	1,4014	1.430
UPSC-094	12604/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612604	PLC 604 : CROSS SECTION LINE 6-7-7BIS-8 / GB1.1 / X=347,00 / Y=530,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-095	12605/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS612605	PLC 605 : INSPECTION LINE KTL /GB1.1/X=395/Y=240	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-096	12605/AK03/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS612605	PLC 605 : INSPECTION LINE KTL /GB1.1/X=395/Y=240	2,55	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-658	12605AQ01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS612605	PLC 605 : INSPECTION LINE KTL /GB1.1/X=395/Y=240	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-097	12607/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-500W / COMFORT	BLS612607	PLC 607 : CROSS SECTION LINE 78911 /GB1.1/X=420/Y=308	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-098	12607/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/COMFORT	BLS612607	PLC 607 : CROSS SECTION LINE 78911 /GB1.1/X=420/Y=308	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-099	12607/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612607	PLC 607 : CROSS SECTION LINE 78911 /GB1.1/X=420/Y=308	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-191	12608/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712608	PLC 720 : CONVEYOR PRIMER LINE 09 /GB1.2/X=418/Y=346	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-193	12608/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712608	PLC 720 : CONVEYOR PRIMER LINE 09 /GB1.2/X=418/Y=346	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-100	12609/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS612609	PLC 609 : CROSS DIP-PHOS TO E-COAT / GB1.1 / X=340,00 / Y=219,00	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-101	12609/AK04/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS612609	PLC 609 : CROSS DIP-PHOS TO E-COAT / GB1.1 / X=340,00 / Y=219,00	1,6	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-102	12609/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS612609	PLC 609 : CROSS DIP-PHOS TO E-COAT / GB1.1 / X=340,00 / Y=219,00	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-103	12612/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS612612	PLC 612 : OVEN L9 + CC 8-9-10-11-INSPECTIE / GB1.1 / X=413,00 / Y=512,00	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-104	12612/AK05/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS612612	PLC 612 : OVEN L9 + CC 8-9-10-11-INSPECTIE / GB1.1 / X=413,00 / Y=512,00	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-105	12612/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612612	PLC 612 : OVEN L9 + CC 8-9-10-11-INSPECTIE / GB1.1 / X=413,00 / Y=512,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-641	12613/AK02/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS612613	PLC 613 : COOLINGLOOP L6 / GB1.1 / X=347,00 / Y=530,00	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UPSC-639	12613/AS00/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V- 500 W / COMFORT	BLS612613	PLC 613 : COOLINGLOOP L6 / GB1.1 / X=347,00 / Y=530,00	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-106	12621/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612621	PLC 621 : BUFFER BEFORE INSPECTION LINE /GB1.1/X=449/Y=528	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-107	12621/AK05/SK3305540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W / COMFORT	BLS612621	PLC 621 : BUFFER BEFORE INSPECTION LINE /GB1.1/X=449/Y=528	1,6	R134a	0,5	0,715	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-108	12621/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612621	PLC 621 : BUFFER BEFORE INSPECTION LINE /GB1.1/X=449/Y=528	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-109	12622/AE01/SK3382500/Dakmontage-koelaggregaat 230 VAC/500W	BLS612622	PLC 622 : PRIMER INSPECTION L13-L14 / GB1.1 / X=449,6 / Y=545	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-111	12622/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612622	PLC 622 : PRIMER INSPECTION L13-L14 / GB1.1 / X=449,6 / Y=545	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-112	12623/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS612623	PLC 623 : REPAIR CABIN + NOK BUFFER /GB1.1/X=449/Y=422	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-113	12623/AK05/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS612623	PLC 623 : REPAIR CABIN + NOK BUFFER /GB1.1/X=449/Y=422	2 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-114	12623/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612623	PLC 623 : REPAIR CABIN + NOK BUFFER /GB1.1/X=449/Y=422	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-116	12624/AK04/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS612624	PLC 624 : BODY FROM GB2 & BODY TO GC /GB1.1/X=449 /Y=296	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-117	12624/AK05/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W/COMFORT	BLS612624	PLC 624 : BODY FROM GB2 & BODY TO GC /GB1.1/X=449 /Y=296	2,2 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-194	12625/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712625	PLC 725 : CONVEYOR LIJN 12 /GB1.3/X=431/Y=340	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-195	12625/AK03/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS712625	PLC 725 : CONVEYOR LIJN 12 /GB1.3/X=431/Y=340	2 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-196	12625/AK05/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS712625	PLC 725 : CONVEYOR LIJN 12 /GB1.3/X=431/Y=340	2 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-649	12625/AK12/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS712625	PLC 725 : CONVEYOR LIJN 12 /GB1.3/X=431/Y=340	2 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-197	12625/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712625	PLC 725 : CONVEYOR LIJN 12 /GB1.3/X=431/Y=340	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-119	12626/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS612626	PLC 626-627 : RAPGUARD LINE 1+2 /GB1.1/X=449/Y=380	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-120	12626/AE02/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS612626	PLC 626-627 : RAPGUARD LINE 1+2 /GB1.1/X=449/Y=380	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-121	12626/AK06/SK3385540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-2000W / COMFORT	BLS612626	PLC 626-627 : RAPGUARD LINE 1+2 /GB1.1/X=449/Y=380	2 R134a		0,9	1,287	1.430
UPSC-122	12626/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612626	PLC 626-627 : RAPGUARD LINE 1+2 /GB1.1/X=449/Y=380	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-123	12702/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612702	PLC 606 : ENTRANCE DIPFOS 1+2 /GB1.1/X=374/Y=356	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-125	12702/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS612702	PLC 606 : ENTRANCE DIPFOS 1+2 /GB1.1/X=374/Y=356	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-202	12704/AS01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712704	PLC 704 : CONVEYOR DIP-PHOS 2 /GB1.2/X=348/Y=284	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-203	12704/AS02/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712704	PLC 704 : CONVEYOR DIP-PHOS 2 /GB1.2/X=348/Y=284	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-666	12708/AK02/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS712708	PLC 708 : Overloading station SPA from EC skid to GB	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-204	12709/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712709	PLC 709 : BUFFER KTL BODY /GB1.2/X=390/Y=344	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-205	12709/AK04/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS712709	PLC 709 : BUFFER KTL BODY /GB1.2/X=390/Y=344	2,2 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-206	12709/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712709	PLC 709 : BUFFER KTL BODY /GB1.2/X=390/Y=344	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-208	12712/AK04/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS712712	PLC 712 : OVERLOADSTATION PENDEL GB SKID P1X /GB1.2/X=395/Y=258	2,2 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-212	12713/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712713	PLC 713 : TRANSPORT BEFORE AND AFTER OVERLOAD	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-317	12714/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712714	PLC 714 : PRE-TREATMENT BUFFER AREA 1 /GB1.2/X=369/Y=290	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-318	12714/AK04/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS712714	PLC 714 : PRE-TREATMENT BUFFER AREA 1 /GB1.2/X=369/Y=290	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-319	12714/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS712714	PLC 714 : PRE-TREATMENT BUFFER AREA 1 /GB1.2/X=369/Y=290	1,4 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-320	12714/AS10/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS712714	PLC 714 : PRE-TREATMENT BUFFER AREA 1 /GB1.2/X=369/Y=290	1,4 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-656	12715/AS01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W / COMFORT	BLS712715	PLC 715 : Infeed & Outfeed 5° Kraan Bodybuffer/GB1.1/X=220/Y=259	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-657	12715/AS02/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W / COMFORT	BLS712715	PLC 715 : Infeed & Outfeed 5° Kraan Bodybuffer/GB1.1/X=220/Y=259	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-029	12716/AK04/EL1/SK3304540/Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W	B12716	PLC 716 : Conveyor sealing line BSS6 en NVH3/GB1.2/X=379/Y=464	1,1 R134a		325	464,75	1.430
UPSC-032	12716/AK05/-EL1/SK3304540/Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W	B12716	PLC 716 : Conveyor sealing line BSS6 en NVH3/GB1.2/X=379/Y=464	1,1 R134a		325	464,75	1.430
UPSC-144	12717/AK04/EL1/SK3304540/Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W	B12717	PLC 717 : Conveyor sealing line BSS7en NVH4/GB1.2/X=379/Y=440	1,1 R134a		325	464,75	1.430
UPSC-145	12717/AK05/-EL1/SK3304540/Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W	B12717	PLC 717 : Conveyor sealing line BSS7en NVH4/GB1.2/X=379/Y=440	1,1 R134a		325	464,75	1.430
UPSC-213	12721/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712721	PLC 721 : CONVEYOR PRIMER LIJN 11 /GB1.2/X=428/Y=350	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-214	12721/AK04/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS712721	PLC 721 : CONVEYOR PRIMER LIJN 11 /GB1.2/X=428/Y=350	1,4 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-215	12721/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS712721	PLC 721 : CONVEYOR PRIMER LIJN 11 /GB1.2/X=428/Y=350	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-216	12729/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS712729	PLC 729 : CONVEYOR & OVEN LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-217	12729/AK04/SK3307630/KLIMAATDEUR LINKS 400V-2f-1500W	BLS712729	PLC 729 : CONVEYOR & OVEN LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1,5 R134a		0,925	1,32275	1.430
UPSC-218	12729/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712729	PLC 729 : CONVEYOR & OVEN LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-337	12730/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712730	PLC 730 : CONVEYORS BODYBUFFER /GB1.1 /X=459 /Y=259	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-334	12730/AS01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712730	PLC 730 : CONVEYORS BODYBUFFER /GB1.1 /X=459 /Y=259	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-335	12730/AS02/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712730	PLC 730 : CONVEYORS BODYBUFFER /GB1.1 /X=459 /Y=259	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-336	12730/AS03/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS712730	PLC 730 : CONVEYORS BODYBUFFER /GB1.1 /X=459 /Y=259	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-290	12801/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS812801	PLC 801 : FLOW FROM INSPECTION PRIMER TO GB2 /GB1.3/X=422/Y=308	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-292	12801/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS812801	PLC 801 : FLOW FROM INSPECTION PRIMER TO GB2 /GB1.3/X=422/Y=308	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-293	12802/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS812802	PLC 802 : FLOW AND BUFFER BEFORE RAPGARD /GB1.3/X=438/Y=414	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-294	12802/AK05/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS812802	PLC 802 : FLOW AND BUFFER BEFORE RAPGARD /GB1.3/X=438/Y=414	2 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-295	12802/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS812802	PLC 802 : FLOW AND BUFFER BEFORE RAPGARD /GB1.3/X=438/Y=414	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-668	12980/AK05/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS512980	PLC 502 : EMPTY PENDELSKIDBUFFER DOWN/GB1.0/ X=374/Y=242,00-248,00	1 R134a		0,5	0,715	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-322	12980/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS512980	PLC 502 : EMPTY PENDELSKIDBUFFER DOWN/GB1.0/ X=374/Y=242,00-248,00		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-140	14620/AK03/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS61462	PLC 641 : RINSING AND VENTILATION/GB1.1/X=340 /Y=300		2 R134a		1,15	1,6445 1.430
UPSC-047	15091/AK30/SK7994713/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W / CHEMIE	BLS515091	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 / GB1.0 / X=417,00 / Y=368,00		1,6 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-048	15091/AK31/SK3328549/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W/CHEMIE	BLS515091	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 / GB1.0 / X=417,00 / Y=368,00		2,2 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-049	15091/AK40/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS515091	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 / GB1.0 / X=417,00 / Y=368,00		2,6 R134a		1,15	1,6445 1.430
UPSC-050	15091/AK50/SK3304549/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS515091	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 / GB1.0 / X=417,00 / Y=368,00		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-296	15092/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS815092	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 /GB1.4/X=417/Y=378,00		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-297	15092/AK20/SK3383540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-1000W / COMFORT	BLS815092	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 /GB1.4/X=417/Y=378,00		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-298	15092/AK30/SK7994714/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / CHEMIE	BLS815092	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 /GB1.4/X=417/Y=378,00		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-299	15092/AK31/SK7994714/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / CHEMIE	BLS815092	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 /GB1.4/X=417/Y=378,00		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-300	15092/AK41/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815092	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 /GB1.4/X=417/Y=378,00		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-301	15092/AK51/SK7994714/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / CHEMIE	BLS815092	PLC 840 : SPRAYBOOTH LINE 09 /GB1.4/X=417/Y=378,00		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-051	15100/AK30/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	DELBORD-15100-GB1	PLC 546 :15100 :CHEMICAL STORAGE / GB1.0 / X=362,00 / Y=240,00		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-052	15111/AK30/SK3328549/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W/CHEMIE	BLS515111	PLC 841 : VENTILATIE L11 BASEMENT/GB1.0/ X=422,06/Y=368,00		2,2 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-053	15111/AK31/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS515111	PLC 841 : VENTILATIE L11 BASEMENT/GB1.0/ X=422,06/Y=368,00		2,2 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-054	15111/AK40/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS515111	PLC 841 : VENTILATIE L11 BASEMENT/GB1.0/ X=422,06/Y=368,00		2,2 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-055	15111/AK50/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS515111	PLC 841 : VENTILATIE L11 BASEMENT/GB1.0/ X=422,06/Y=368,00		2,2 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-056	15111/AS01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS515111	PLC 841 : VENTILATIE L11 BASEMENT/GB1.0/ X=422,06/Y=368,00		0,8 R134a		0,75	1,0725 1.430
UPSC-302	15112/AE01/SK3382500//DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		0,55 R134a		0,3	0,429 1.430
UPSC-303	15112/AK20/SK3296540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400VAC-2f-800W / COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		0,8 R134a		0,75	1,0725 1.430
UPSC-304	15112/AK30/SK7994714/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-305	15112/AK31/SK7994714/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-306	15112/AK41/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-307	15112/AK51/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-308	15112/AS02/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS815112	PLC 841 : VENTILATIE LIJN 11 PENTHOUSE /GB1.4/X=431/Y=356		0,8 R134a		0,75	1,0725 1.430
UPSC-652	15270/AE03/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	DELBORD-15270-GB1	PLC 541 :15270: OLD SEWAGE PLANT / GB1.0 / X=413 / Y=390		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-127	15410/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS615410	PLC 792 : BORSTELAUTOMAAT WS LIJN 7B / GB1.1 / X=413,6 / Y=454		1,4 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-128	15410/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS615410	PLC 792 : BORSTELAUTOMAAT WS LIJN 7B / GB1.1 / X=413,6 / Y=454		1,4 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-130	15420/AK02/SK3255540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-1400W/COMFORT	BLS615420	PLC 650 : REVERSE OSMOSE /GB1.1/ X=364/Y=284		1,4 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-648	15420/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS615420	PLC 650 : REVERSE OSMOSE /GB1.1/ X=364/Y=284		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-012	15430/AE13/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS1543	PLC 745 : DF PROCES DEEL I / GB1.2 / X=364,00 / Y=330,00		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-330	15430/AK11/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS1543	PLC 745 : DF PROCES DEEL I / GB1.2 / X=364,00 / Y=330,00		2,2 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-219	15431/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-220	15431/AK02/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-221	15431/AK04/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-224	15431/AK11/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-225	15431/AK13/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-226	15431/AK14/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-227	15431/AK15/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-228	15431/AK16/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-229	15431/AK17/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-230	15431/AK18/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-231	15431/AK19/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-232	15431/AK20/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-233	15431/AK21/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		2,55 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-222	15431/AK31/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-234	15431/AS01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS715431	PLC 741 : OVEN L06 /GB1.3/X=407/Y=400		0,8 R134a		0,75	1,0725 1.430
UPSC-013	15440/AE12/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS1544	PLC 746 : DF PROCES DEEL II / GB1.2 / X=364,00 / Y=340,00		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-016	15440/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS1544	PLC 746 : DF PROCES DEEL II / GB1.2 / X=364,00 / Y=340,00		1 R134a		0,65	0,9295 1.430
UPSC-132	15480/AK04/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS61548	PLC 646 : E-COAT OVEN LIJN 1 /GB1.1/X=345/Y=312		1,6 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-133	15480/AK09/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS61548	PLC 646 : E-COAT OVEN LIJN 1 /GB1.1/X=345/Y=312		1,6 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-134	15480/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS61548	PLC 646 : E-COAT OVEN LIJN 1 /GB1.1/X=345/Y=312		1,4 R134a		0,95	1,3585 1.430
UPSC-634	15481/AK01/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	DELBORD-15481-GB1	15481 : WARMTERECUPERATIE EC OVENS/GB1.4/X=336,00 /Y=272,00		1 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-136	15490/AK04/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS61549	PLC 647 : E-COAT OVEN LIJN 2 /GB1.1/X=342/Y=315		1,6 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-137	15490/AK09/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS61549	PLC 647 : E-COAT OVEN LIJN 2 /GB1.1/X=342/Y=315		1,6 R134a		0,5	0,715 1.430
UPSC-139	15520/AK03/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS61552	PLC 640 : FILTRATION EN AGITATION /GB1.1/X=345 /Y=268		2,6 R134a		1,15	1,6445 1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-146	15520/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS61552	PLC 640 : FILTRATION EN AGITATION /GB1.1/X=345 /Y=268	1,4 R134a		0,95	1,3585	1.430
	15540/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT		PLC 540 : PAINT MIXING AND SOLVENT GB1 / GB1.0 / X=446,00 / Y=433,00					
UPSC-057	15540/AK02/SK3256540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-2050W / COMFORT	BLS515540	PLC 540 : PAINT MIXING AND SOLVENT GB1 / GB1.0 / X=446,00 / Y=433,00	2,05 R134a		0,98	1,4014	1.430
UPSC-058	15546/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	DELBORD-15546-GB1	PLC 546 : WASTE WATER TREATMENT GROUP 1/GB1.0/X=395,00/Y=242,00	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-060	15546/AK12/SK7994713/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W /CHEMIE		PLC 546 : WASTE WATER TREATMENT GROUP 1/GB1.0/X=395,00/Y=242,00					
UPSC-061	15546/AK14/SK7994713/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W /CHEMIE	DELBORD-15546-GB1	PLC 546 : WASTE WATER TREATMENT GROUP 1/GB1.0/X=395,00/Y=242,00	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-062	15548/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	DELBORD-15548-GB1	PLC 548 : RECUP WATER GB1/GB1.0/X= 400,00/Y=250,00	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-063	15548/AK02/SK7994713/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/CHEMIE		PLC 548 : RECUP WATER GB1/GB1.0/X= 400,00/Y=250,00					
UPSC-064	15549/AK20/SK7994713/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/CHEMIE	DELBORD-15549-GB1	PLC 546 : WWT GROUP 2 / GB1.0 / X= 408,00 / Y=282,00	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-065	15549/AK22/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	DELBORD-15549-GB1	PLC 546 : WWT GROUP 2 / GB1.0 / X= 408,00 / Y=282,00	2,55 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-067	15570/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	DELBORD-15570-GB1	PLC 541 : DEMINWATERINSTALLATIE/GB1.0/X=41 8/Y=350	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-333	15570/AK04/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W/COMFORT	DELBORD-15570-GB1	PLC 541 : DEMINWATERINSTALLATIE/GB1.0/X=41 8/Y=350	2,2 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-068	15570/AK06/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	DELBORD-15570-GB1	PLC 541 : DEMINWATERINSTALLATIE/GB1.0/X=41 8/Y=350	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-069	15601/AK20/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR.400V-3f-1000W / CHEMIE / C	DELBORD-15601-GB1	PLC 547 : BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT GR2 / GB1.0 / X=418,00 /	2,55 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-070	15601/AK21/SK7994714/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/CHEMIE/C	DELBORD-15601-GB1	PLC 547 : BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT GR2 / GB1.0 / X=418,00 /	2,55 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-071	15601/AK22/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/CHEMIE / C	DELBORD-15601-GB1	PLC 547 : BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT GR2 / GB1.0 / X=418,00 /	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-072	15620/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	DELBORD-15620-GB1	PLC 542 : PRE-TREATMENT WATERBEHANDELING / GB1.0 / X=420 /	1,4 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-073	15620/AK04/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	DELBORD-15620-GB1	PLC 542 : PRE-TREATMENT WATERBEHANDELING / GB1.0 / X=420 /	1,4 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-309	15625/AK23/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815625	PLC 771 : WAXBOOTH LIJN 12 /GB1.4/X=428/Y=385	2,55 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-310	15625/AK24/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS815625	PLC 771 : WAXBOOTH LIJN 12 /GB1.4/X=428/Y=385	2,55 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-236	15643/AK02/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS715643	PLC 743 : PROCESS GB1 DF2 (PART 1)/GB1.2/X=348/Y=340	2 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-237	15643/AK04/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS715643	PLC 743 : PROCESS GB1 DF2 (PART 1)/GB1.2/X=348/Y=340	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-632	15643/AK05/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS715643	PLC 743 : PROCESS GB1 DF2 (PART 1)/GB1.2/X=348/Y=340	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-007	15643/AK06/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS715643	PLC 743 : PROCESS GB1 DF2 (PART 1)/GB1.2/X=348/Y=340	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-239	15644/AK02/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS715644	PLC 744 : PROCESS GB1 DF2 (PART 2) /GB1.2/X=348 /Y=286	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-240	15644/AK04/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2,6W blue e+/	BLS715644	PLC 744 : PROCESS GB1 DF2 (PART 2) /GB1.2/X=348 /Y=286	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-633	15644/AK05/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS715644	PLC 744 : PROCESS GB1 DF2 (PART 2) /GB1.2/X=348 /Y=286	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-241	15644/AK06/SK3187930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2.6kW/	BLS715644	PLC 744 : PROCESS GB1 DF2 (PART 2) /GB1.2/X=348 /Y=286	2,6 R134a		1,15	1,6445	1.430
UPSC-243	15644/AS01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	BLS715644	PLC 744 : PROCESS GB1 DF2 (PART 2) /GB1.2/X=348 /Y=286	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-244	15644/AS02/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS715644	PLC 744 : PROCESS GB1 DF2 (PART 2) /GB1.2/X=348 /Y=286	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-021	15710/AK02/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS7-15710	PLC 749 : OVEN EN KOELER L09/GB1.3/X=413/Y=524	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-022	15710/AK05/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS7-15710	PLC 749 : OVEN EN KOELER L09/GB1.3/X=413/Y=524	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-023	15710/AK07/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V- 500W/COMFORT	BLS7-15710	PLC 749 : OVEN EN KOELER L09/GB1.3/X=413/Y=524	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-004	15710/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR 230V-1000W COMFORT	BLS7-15710	PLC 749 : OVEN EN KOELER L09/GB1.3/X=413/Y=524	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-223	15720/AK02/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/COMFORT	BLS715720	PLC 770 : OVEN EN KOELER LIJN 11 /GB1.3/X=426/Y=440	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-246	15720/AK05/SK3304540/ WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/COMFORT	BLS715720	PLC 770 : OVEN EN KOELER LIJN 11 /GB1.3/X=426/Y=440	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-248	15729/AK02/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-249	15729/AK03/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-250	15729/AK11/SK3304540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-251	15729/AK13/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-252	15729/AK15/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-253	15729/AK17/SK3304540 / WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1000W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	1 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-254	15729/AK20/SK3329540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	2,55 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-255	15729/AS07/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS715729	PLC 729 : CONV, OVEN, COOLER LINE 7A /GB1.3/X=409/Y=400	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-024	15730/AE00/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W / COMFORT	BLS715730	PLC 742 : OVEN, KOELER&BLOWOFF L7B/GB1.2/X=0/Y=0/	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
UPSC-025	15730/AK04/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS715730	PLC 742 : OVEN, KOELER&BLOWOFF L7B/GB1.2/X=0/Y=0/	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-026	15730/AK05/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS715730	PLC 742 : OVEN, KOELER&BLOWOFF L7B/GB1.2/X=0/Y=0/	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-027	15730/AK07/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS715730	PLC 742 : OVEN, KOELER&BLOWOFF L7B/GB1.2/X=0/Y=0/	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-005	15730/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR 230V-1000W COMFORT	BLS715730	PLC 742 : OVEN, KOELER&BLOWOFF L7B/GB1.2/X=0/Y=0/	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
UPSC-651	15740/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS715740	PLC 771 : SPUITKABINE OVEN KOELER LIJN 12 /GB1.3/X=454/Y=416	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430
UPSC-256	15740/AK12/SK3328540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2000W / COMFORT	BLS715740	PLC 771 : SPUITKABINE OVEN KOELER LIJN 12 /GB1.3/X=454/Y=416	2,2 R134a		0,95	1,3585	1.430
UPSC-257	15740/AK13/SK3305540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/COMFORT	BLS715740	PLC 771 : SPUITKABINE OVEN KOELER LIJN 12 /GB1.3/X=454/Y=416	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UPSC-258	15740/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS715740	PLC 771 : SPUITKABINE OVEN KOELER LIJN 12 /GB1.3/X=454/Y=416	0,8 R134a		0,75	1,0725	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-028	15980/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	DELBORD-15980-GB1	PLC 549 : DF DEMINWATERBEREIDING / GB1.0 / X=390,00 / Y=244,00	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-323	15980/AE02/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W/COMFORT	DELBORD-15980-GB1	PLC 549 : DF DEMINWATERBEREIDING / GB1.0 / X=390,00 / Y=244,00	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-324	15980/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W/COMFORT	DELBORD-15980-GB1	PLC 549 : DF DEMINWATERBEREIDING / GB1.0 / X=390,00 / Y=244,00	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-311	17055/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS817055	PLC 880/881/882 : CONTROL ROOM / GB1.3 / X=416,00 / Y=419,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-152	17553/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS617553	PLC 682 : ROBOTSTATION BSS 4 /GB1.1/X=374/Y=382	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-153	17553/AK01/SK3290500/DAKMONTAGE-	BLS617553	PLC 682 : ROBOTSTATION BSS 4	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-157	17556/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS617556	PLC 685 : ROBOTSTATION PUR1 /GB1.2/X=385/Y=320	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-158	17556/AK04/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS617556	PLC 685 : ROBOTSTATION PUR1 /GB1.2/X=385/Y=320	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-159	17556/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	BLS617556	PLC 685 : ROBOTSTATION PUR1 /GB1.2/X=385/Y=320	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-259	17681/AK02/SK3308590/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W VOOR 800Bx1800H / COMFO	BLS717681	PLC 793 : CARWASH INST LINE 7A /GB1.3/X=407/Y=440	1,5	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-160	17682/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617682	PLC 682 : BSS5 ROOF JOINT /GB1.1/X=374/Y=388	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-161	17682/AK03/SK3308540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W	BLS617682	PLC 682 : BSS5 ROOF JOINT /GB1.1/X=374/Y=388	1,5	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-162	17682/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617682	PLC 682 : BSS5 ROOF JOINT /GB1.1/X=374/Y=388	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-166	17689/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617689	VUILBAK PLC 689 : BSS TILT + PUMPROOM BSS / GB1.1 / X=386,00 / Y=314,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-167	17689/AK02/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS617689	VUILBAK PLC 689 : BSS TILT + PUMPROOM BSS / GB1.1 / X=386,00 / Y=314,00	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-168	17689/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617689	VUILBAK PLC 689 : BSS TILT + PUMPROOM BSS / GB1.1 / X=386,00 / Y=314,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-260	17690/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717690	PLC 792 : TILTING LIJN 7B / GB1.2 / X=413,00 / Y=450,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-261	17690/AK02/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717690	PLC 792 : TILTING LIJN 7B / GB1.2 / X=413,00 / Y=450,00	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-262	17690/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717690	PLC 792 : TILTING LIJN 7B / GB1.2 / X=413,00 / Y=450,00	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-263	17691/AE01/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS717691	PLC 793 : TILTING LINE 7A / GB1.3 / X=407 / Y=437	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-264	17691/AK02/SK3307610/KLIMAATDEUR RECHTS 400V-2f-1500W	BLS717691	PLC 793 : TILTING LINE 7A / GB1.3 / X=407 / Y=437	15	R134a	0,925	1,32275	1.430
UPSC-265	17691/AS00/SK3383500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-1000W / COMFORT	BLS717691	PLC 793 : TILTING LINE 7A / GB1.3 / X=407 / Y=437	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UPSC-266	17693/AK01/SK3307610 / KLIMAATDEUR RECHTS 400V-2f-1500W	BLS717693	PLC 793 : BLOW OFF INST LINE 7A / GB1.3 / X=413,00 / Y=422,00	15	R134a	0,925	1,32275	1.430
UPSC-267	17693/AK02/SK3307610/KLIMAATDEUR RECHTS 400V-2f-1500W	BLS717693	PLC 793 : BLOW OFF INST LINE 7A / GB1.3 / X=413,00 / Y=422,00	15	R134a	0,925	1,32275	1.430
UPSC-169	17695/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617695	PLC 690-691-692-693-694 : ML GENERAL + BACKUP	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-170	17695/AE02/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617695	PLC 690-691-692-693-694 : ML GENERAL + BACKUP	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-171	17695/AE03/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617695	PLC 690-691-692-693-694 : ML GENERAL + BACKUP /GB1.1/X=433/Y=385	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-172	17695/AE09/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617695	PLC 690-691-692-693-694 : ML GENERAL + BACKUP	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-173	17695/AK03/SK3256540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-2050W / COMFORT	BLS617695	PLC 690-691-692-693-694 : ML GENERAL + BACKUP	2,05	R134a	0,98	1,4014	1.430
UPSC-174	17695/AS00/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS617695	PLC 690-691-692-693-694 : ML GENERAL + BACKUP /GB1.1/X=433/Y=385	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-268	17781/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717781	PLC 781 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 09 /GB1.2/X=416/Y=348	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-269	17781/AE09/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717781	PLC 781 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 09 /GB1.2/X=416/Y=348	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-270	17781/AE11/SK3307630/KLIMAATDEUR LINKS 400V-2f-1500W	BLS717781	PLC 781 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 09 /GB1.2/X=416/Y=348	1,5	R134a	0,925	1,32275	1.430
UPSC-271	17781/AK02/SK3296540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400VAC-2f-800W / COMFORT	BLS717781	PLC 781 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 09 /GB1.2/X=416/Y=348	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-272	17782/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-273	17782/AE09/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-274	17782/AE11/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-275	17782/AE12/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-276	17782/AE13/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-277	17782/AE14/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-278	17782/AE15/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	BLS717782	PLC 782 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION LINE 9 /GB1.2/X=420/Y=384	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-279	17786/AE01/SK3296500 / DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717786	PLC 786 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 11 /GB1.2/X=429/Y=349	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-280	17786/AE09/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717786	PLC 786 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 11 /GB1.2/X=429/Y=349	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-281	17786/AE11/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717786	PLC 786 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 11 /GB1.2/X=429/Y=349	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-282	17786/AK01/SK3296540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400VAC-2f-800W / COMFORT	BLS717786	PLC 786 : FEATHER DUSTING MACHINE LINE 11 /GB1.2/X=429/Y=349	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-283	17787/AE01/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-284	17787/AE09/SK3296500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-800W / COMFORT	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,8	R134a	0,75	1,0725	1.430
UPSC-285	17787/AE11/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-286	17787/AE12/SK3307540 / KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UPSC-287	17787/AE13/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-288	17787/AE14/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-289	17787/AE15/SK3307540/KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W, VR KASTBR 600 / COMFOR	BLS717787	PLC 787 : OUTSIDE PRIMER ROBOT STATION L11/ GB1.2/X=422/Y=382	0,68	R134a	0,7	1,001	1.430
UPSC-529	301110+AK03-EL1/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	P11301	301110A01 PLC 301 Conveyors Dürr part 1 /GB2.3/X=255/Y=265	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-432	40440/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS04044	PLC 071 : HYDRAULIC UNIT PAINT-MIXING / GB2.0 / X=291 / Y=216	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-407	47210/AK-AE/HÄWA/KF100S-RD	PLS247210	PLC 244 new SERP EMU L2 Cabinet	1	R134a	0,54	0,7722	1.430
UPSC-562	47410/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS24741	VUILBAK : PLC 221 : TILTMACHINE WASHLINE 1 / GB2.3 / X=242 / Y=264	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-581	47510/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS34751	VUILBAK : PLC 271 : CAR WASH EN BLOW OFF L1 / GB2.3 / X=243,5 / Y=261	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-580	47510/AK04/SK3361540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-750W/COMFORT	PLS34751	VUILBAK : PLC 271 : CAR WASH EN BLOW OFF L1 / GB2.3 / X=243,5 / Y=261	0,85	R134a	0,28	0,4004	1.430
UPSC-582	47510/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS34751	VUILBAK : PLC 271 : CAR WASH EN BLOW OFF L1 / GB2.3 / X=243,5 / Y=261	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-584	47520/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 230V-500W/COMFORT	PLS34752	VUILBAK : PLC 272 : CAR WASH EN BLOW OFF L2 / GB2.3 / X=245,5 / Y=261	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-583	47520/AK04/SK3361540/WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-750W/COMFORT	PLS34752	VUILBAK : PLC 272 : CAR WASH EN BLOW OFF L2 / GB2.3 / X=245,5 / Y=261	0,85	R134a	0,28	0,4004	1.430
UPSC-433	49100/AK02/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	PLS04910	PLC xxx : POMPEN POWERHOUSE / GB2.1 / X=088,50 / Y=238,00	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-609	49101/AK02/SK3256540/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-2f-2050W / COMFORT	DELBORD-49101-GB2	49101 : CHILLER GB2, pompen -ys & koelwater	2,05	R134a	0,98	1,4014	1.430
UPSC-610	49150/AK01/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	DELBORD-49150-GB2	49150 : KOELTORENS	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-612	49830/AK02/SK3290500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-1450W / COMFORT	DELBORD-49830-GB2	Bord 49830 - rpu 10.5 koeltorens (in compressorroom)	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-1070	723528+AK82-EL1/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1071	723528+AK83-EL1/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1072	723528+AK84-EL1/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1073	723528+AK86-EL1/SK3186930/ Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1076	723721+AK10-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1077	723722+AK20-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1078	723722+AK21-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1079	723723+AK30-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1080	723724+AK40-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1081	723725+AK50-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UPSC-1082	723726+AK60-EL1/SK3186930/Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	B12723	PLC 723 : Flash off + oven L10 & cross-conveyor after Primer	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNN-38095	ABPA cluster kleur +3 (d0432)	DB2K11	ABPA cluster kleur +3 (d0432) X=219.50 Y=223.75	4			0	
UNN-38096	ABPA cluster kleur +3 (d0432)	DB2K12	ABPA cluster kleur +3 : X=219.50 Y=223.75	4			0	
UNN-38097	ABPA cluster kleur +3 (d0432)	DB2K13	ABPA cluster kleur +3 X=219.50 Y=223.75	4			0	
UNN-46277	airco +1(d0778)	DCK86.01	Koelgroep bureel GC3 Oost +1(d0778) x 538,77 Y 524,87	R32	1,45	0,97875	675	
UNN-37814	Airco - Demi-water GB1 (d0080)	DBK39.01	Airco - Demi-water GB1 X=413.00 Y=344.00	0	R22	1,44	2,6064	1810
UNN-37928	Airco - Demi-water GB1 (d0080)	DBK39	Airco - Demi-water GB1 (d0080)	5,6	R22	1,44	2,6064	1810
UNN-37932	Airco - GB achteraan klimaruimte GB1 dak naast (B2GP224)	DBK41	Airco - GB achteraan klimaruimte GB1 dak naast (B2GP224)	35	R134a	9	12,87	1.430
UNN-37907	Airco - Magazijn WINDOW GB1 (d0056)	DBK42	Airco - Magazijn WINDOW GB1 X=374.00 Y=476.00	4	R407c	0,51	0,90474	1774
UNN-38523	Airco - Rusthoek niet-rokers sealinglijn : condensor (d0703)	DBK58	Airco - Rusthoek niet-rokers sealinglijn : condensor (d0703)	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-44715	Airco - Rusthoek niet-rokers sealinglijn : verdamper (d0703)	DBK58.01	Airco - Rusthoek niet-rokers sealinglijn : X=374.60 Y=404.00	0	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37816	Airco - Vakbondstokalen (CMB) ABVV GB1 (d0572)	DBK31.01	Airco - Vakbondstokalen (CMB) ABVV GB1 W=440.60 Y=548	0	R410A	1	2,088	2.088
UNN-37817	Airco - Vakbondstokalen ACLVB GB1 (d0571)	DBK26.01	Airco - Vakbondstokalen ACLVB GB1 X=449.60 Y=548	0	R410a	1	2,088	2.088
UNN-37914	Airco - Vakbondstokalen ACLVB GB1 (d0571)	DBK26	Airco - Vakbondstokalen ACLVB GB1 (d0571)	3,5	R410a	1	2,088	2.088
UNN-37915	Airco - Vakbondstokalen BBTk (d0078)	DBK57	Airco - Vakbondstokalen BBTk (D0078)	5	R410A	1,5	3,132	2.088
UNN-42148	Airco - Vakbondstokalen BBTk GB1 (d0078)	DBK57.01	Airco - Vakbondstokalen BBTk GB1: X=439.00 Y=554.00	0	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37823	Airco boven AK41 (d1093)	DAK57	Koelgroep condensor boven DAK41(team 15) (d1093)	3,5	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37822	Airco bureau launch +1 (d1093)	DAK57.01	Airco bureau launch +1 X=174.88 Y=452	0	R410a	1,5	3,132	2.088

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION_DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-39802	Airco buro GE landscape +0(d0306)	DEK03.01	Koelgroep kleine landscape GE		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-39804	Airco buro GE landscape +0(d0306)	DEK04.01	Koelgroep kleine landscape GE		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-37862	Airco GA1-SV GA1 01	DAK62.02	Koelgroep GA1-SV GA1 01 (verdamper) X=133 Y=413	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37863	Airco GA1-SV GA1 01	DAK62.01	Koelgroep GA1-SV GA1 01 (verdamper) X=133 Y=413	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37864	Airco GA1-SV GA1 01	DAK62	Koelgroep GA1-SV GA1 01(condensor)	5	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37865	Airco GA1-Team 17	DAK61.02	Koelgroep GA1-Team 17 (verdamper): X=133 Y=413	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37871	Airco GA1-Team 26	DAK59.01	koelgroep GA1-Team 26 (verdamper)	0	R410a	1	2,088	2.088
UNN-37872	Airco GA1-Team 26	DAK59	koelgroep GA1-Team 26 (condensor)	2,5	R410A	1	2,088	2.088
UNN-37868	Airco GA1-Team 27 maintenance (verdamper)	DAK60.02	Airco GA1-Team 27, maintenance X=136.50 Y=512	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37869	Airco GA1-VT SIDES (verdamper)	DAK60.01	Airco GA1-VT SIDES (verdamper) X=136.50 Y=488	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37870	Airco GA1-VT SIDES + Team 27 (condensor)	DAK60	Airco GA1-VT SIDES + Team 27 (condensor)	5	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37855	Airco GA4-MR PA 01 + SV PA 01 (Condensor) B-hal	DL1K07	Airco GA4-MR PA 01 + SV PA 01 +1 B-hal	5	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37853	Airco GA4-SV PA 01 (Verdamper)	DL1K07.02	Airco GA4-SV PA 01 (Verdamper)	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37854	Airco GA4-SV PA 01 (Verdamper)	DL1K07.01	Airco GA4-SV PA 01 (Verdamper)	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37856	Airco GA4-SV PA 01 (Verdamper)	DL1K06.01	Airco GA4-SV PA 01 (Verdamper)	0	R410a	1,7	3,5496	2.088
UNN-37848	Airco GA4-Team 01 (Verdamper)	DL1K09.02	Airco GA4-Team 01 (Verdamper)	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37850	Airco GA4-Team 01 + Team 02 (Condensor) +0 B-hal	DL1K09	Airco GA4-Team 01 + Team 02 +0 B-hal	5	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37849	Airco GA4-Team 02 (Verdamper)	DL1K09.01	Airco GA4-Team 02 (Verdamper)	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37857	Airco GA4-Team 15 (Condensor)	DL1K06	Airco GA4-Team 15 (Condensor) X=	5	R410a	1,7	3,5496	2.088
UNN-37852	Airco GA4-VT PA 01 (Condensor) +0 B-hal	DL1K08	Airco GA4-VT PA 01 +0, B-hal X=316	2,5	R410a	1	2,088	2.088
UNN-37851	Airco GA4-VT PA 01 (Verdamper)	DL1K08.01	Airco GA4-VT PA 01 (Verdamper)	0	R410a	1	2,088	2.088
UNN-48071	Airco GV LC1, tsn C- en D-Hal boven	DL1K11	Airco GV LC1, tsn C- en D-Hal boven	2,5	R32	0,76	0,513	675
UNN-48072	Airco GV LC1, tsn C- en D-Hal boven	DL1K11.01	Airco GV LC1, tsn C- en D-Hal boven	0	R32	0,76	0,513	675
UNN-40039	Airco JIB-labo GA3	DAK64	Airco JIG-labo GA3	5	R32	1,4	0,945	675
UNN-40040	Airco JIB-labo GA3	DAK64.01	Airco JIG-labo GA3 X=320 Y=553	0	R32	1,4	0,945	675
UNN-48223	Airco labo elektroniekers Air (verdamper)	DBK04.01	Koelgroep onderhoud GB1 : verdamper X=374 Y=308	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-48220	Airco labo elektroniekers GB1	DBK04	Koelgroep labo elektroniekers GB1 :	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-48221	Airco labo elektroniekers GB1 (verdamper)	DBK04.01	Koelgroep onderhoud GB1 : verdamper	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-40062	Airco loket LC1	DL1K10	Airco loket LC1	2,5	R410A	1	2,088	2.088
UNN-40063	Airco loket LC1	DL1K10.01	Airco loket LC1	0	R410A	1	2,088	2.088
UNN-46270	Airco rusthoek GB1 kant GE, window (d1175)	DBK01.01	Airco rusthoek GB1 kant GE, window		R32	2,4	1,62	675
UNN-40041	Airco T49, D-1180/GA3	DAK65	Airco T49, D-1180/GA3	5	R32	1,5	1,0125	675
UNN-40042	Airco T49, D-1180/GA3	DAK65.01	Airco T49, D-1180/GA3 X=174.88 Y=332	0	R32	1,5	1,0125	675
UNN-37824	Airco Team 18 +0 (d0897) GA1	DAK56.01	Airco Team 18 GA1, X=264.88 Y=308	0	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37825	Airco Team 18 GA1 (d0897)	DAK56	Airco Team 18 GA1 (d0897)	3,5	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-40036	Airco teamcorner Respot 1 GA3 (d0024)	DAK63	Airco teamcorner Respot 1 GA3 (d0024)	6,8	R32	2	1,35	675
UNN-40037	Airco teamcorner Respot 1 GA3 (d0024)	DAK63.01	Airco teamcorner Respot 1 GA3 X=320	0	R32	2	1,35	675
UNN-40038	Airco teamcorner Respot 1 GA3 (d0024)	DAK63.02	Airco teamcorner Respot 1 GA3 X=320 Y=476	0	R32	2	1,35	675
UNN-46275	airco teamhoek +1(d0774)	DCK85.01	Koelgroep bureel launch GC3 Oost		R32	1,45	0,97875	675
UNN-37866	AircoGA1-VT UB12 01	DAK61.01	Koelgroep GA1-VT UB12 01	0	R410a	1,6	3,3408	2.088
UPSC-042	B15751+AS01-EL1/SK3382500/DAKMONTAGE-	B15751	PLC 751 : Ventilation NVH3- NVH4	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-043	B15751+AS02-EL1/SK3382500/DAKMONTAGE-	B15751	PLC 751 : Ventilation NVH3- NVH4	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UNN-48282	BAX bureel GC2 +0(d1427)	ASSET NO LOCATION	Assets that have no location!!! BOM	0	R32	3,75	2,53125	675
UNN-48281	BAX vergaderzaal GC2 +0 (d1426)	DCK100.01	BAX vergaderzaal GC2 +0 (d1426)	0	R32	3,75	2,53125	675
UNN-37720	Binnenunits splits (L04 IT- lokaal - L)	LK04.1	Binnenunits splits (L04 IT- lokaal - L)		R407C	3,6	6,3864	1774
UNN-37721	Binnenunits splits (L04 IT- lokaal - R)	LK03.1	Binnenunits splits (L04 IT- lokaal - R)	0	R407C	3,6	6,3864	1774
UNN-37719	Binnenunits splits (L05 Refter-Keuken - L)	LK05.1	Binnenunits splits (L05 Refter-Keuken - L)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-37718	Binnenunits splits (L05 Refter-Keuken - R)	LK05.2	Binnenunits splits (L05 Refter-Keuken -		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-46532	Binnenunits splits (L14 Landschap-achteraan)	LK01.1	Binnenunits splits (L14 Landschap-		R407c	3,9	6,9186	1774
UNN-37722	Binnenunits splits (L14 Landschap-vooraan)	LK02.1	Binnenunits splits (L14 Landschap-	12,5	R407C	3,9	6,9186	1774
UNN-37717	Binnenunits splits (L20 Bureel 1)	LK05.3	Binnenunits splits (L20 Bureel 1)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-37716	Binnenunits splits (L21 Bureel 2)	LK05.4	Binnenunits splits (L21 Bureel 2)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-37715	Binnenunits splits (L22 Bureel 3)	LK05.5	Binnenunits splits (L22 Bureel 3)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-37714	Binnenunits splits (L23 Bureel 4)	LK05.6	Binnenunits splits (L23 Bureel 4)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-37713	Binnenunits splits (L24 Bureel 5)	LK05.7	Binnenunits splits (L24 Bureel 5)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-37712	Binnenunits splits (L25 Bureel 6)	LK05.8	Binnenunits splits (L25 Bureel 6)		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-43678	Bureau elek +1 (d0767)	DDK07.05	Binnengroep5 : werkplaats elek. GD	4			0	
UNN-37785	Bureau externen +1 (d0785)	DCK25.01	Bureau externen +1 : X=490.29 Y=462.28	0	R410A	2,3	4,8024	2.088
UNN-48300	Bureel logistiek	EB1/SU3	Split bureel 3	0	R32	2,6	1,755	675
UNN-48301	Bureel logistiek	EB1/SU3.01	Split bureel	0	R32	2,6	1,755	675
UNN-46273	Bureel niet kleur (d0695)	DBK01.04	Bureel niet kleur (d0695) X=413.60 Y=536.00		R32	2,4	1,62	675
UNN-37666	bureel onderhoud	EB1/SU5.01	bureel onderhoud	0	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37667	bureel onderhoud	EB1/SU5	bureel onderhoud	5	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37908	Bureel paintmix GB1 (d0913)	DBK11	Koelgroep Bureel paintmix GB1 : Koelgroep Bureel paintmix GB1:	6	R407c	1,5	2,661	1774
UNN-46234	Bureel paintmix GB1 (d0913)	DBK11.01	verdamper X=440.60 Y=440	0	R407c	1,5	2,661	1774
UNN-44706	Bureel Ph. Bollaert / receptie GB1 : verdamper (d0074)	DBK56.01	Bureel Ph. Bollaert / receptie GB1 : X=449.60 Y=500.00	0	R410a	1,7	3,5496	2.088
UNN-38142	Bureel Ph. Bollaert / receptie GB1: condensor	DBK56	Bureel Ph. Bollaert / receptie GB1:	6	R410A	1,7	3,5496	2.088
UNN-37680	buro SV pre-trim, GC2	DCK06	buro SV pre-trim, GC2	5	R32	1,15	0,77625	675
UNN-38615	Cattoir	DSK02.02	Koelgroep buro SEBU01 +1 (Cattoir)	0	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-38579	Chiller GF (kant dokken)	DFK005	Chiller GF	165	R407c	112	198,688	1774
UNN-38578	Chiller GF (kant kennedybaan)	DFK004	Chiller GF (kant kennedybaan)	165	R407c	112	198,688	1774
UNN-38058	Chiller GH	DHK02	Chiller GH	136	R134a	41	58,63	1.430
UNN-38580	Chiller GH	DHK03	Chiller GH	136	R134a	41	58,63	1.430
UNN-48214	Chiller Pulsie GP17 tot GP20 en ventilo's GI, dak +3	DIK11	Chiller Pulsie GP17 tot GP20 en ventilo's GI, dak +3	156,8	R32	12,4	8,37	675
UNN-48302	Claudine (ESDIC)	DSK03	Claudine (ESDIC)	7,1	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-121094	Compressorzaal droger1	DDROGER1GD	Droger 1 GD ((APF174310)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121095	Compressorzaal droger3	DDROGER3GD	Droger 3 GD (APF248684)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37689	computerzaal	DSK05.01	Computerzaal	0	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-38627	computerzaal	DSK05	Computerzaal (ESDIC)	5	R410a	1,5	3,132	2.088

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION_DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-43674	computerzaal +1 (d0768)	DDK07.01	Binnengroep1 : operatorruimte GD X=213.25 Y=604.00	4			0	
UNN-43675	computerzaal +1 (d0768)	DDK07.02	Binnengroep2 : operatorruimte GD X=213.25 Y=604.00	4			0	
UNN-43676	computerzaal +1 (d0768)	DDK07.03	Binnengroep3 : operatorruimte GD X=213.25 Y=604.00	4			0	
UNN-38098	computerzaal dataroom +3	DB2K14	computerzaal dataroom +3 X=207.50 Y=271.90	4			0	
UNN-48164	computerzaal dataroom +4: X=207.50 Y=271.90	DB2K17.01	computerzaal dataroom +4: X=207.50 Y=271.90	R32		2,9	1,9575	675
UNN-37735	Conference Room 4 +1 (d0825)	DIK13.01	Conference Room 4 +1 X=905.91 Y=258.02	0 R410A		1,5	3,132	2.088
UNN-38099	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K18	AFGEBROKEN	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38100	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K19	cooling transfertzone / Topcoat +4: X=291.55 Y=253.50	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38101	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K20	cooling transfertzone / Topcoat +4:	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38102	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K21	cooling transfertzone / Topcoat +4:	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38103	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K22	cooling transfertzone / Topcoat	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38104	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K23	cooling transfertzone / Topcoat +4:	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38105	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K24	cooling transfertzone / Topcoat +4 :	25 R410A		9	18,792	2.088
UNN-38106	cooling transfertzone / Topcoat +4	DB2K25	cooling transfertzone / Topcoat +4 :	25 R410A		9	18,792	2.088
47824	COOLINGUNIT 1500W/400VAC WITH COMFORTCONTROL	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1,6 R134a		0,5	0,715	1.430
UNN-44271	Dagfrigo +0 (einde gang naar werkplaats keuken)	DHKK6	DAGFRIGO	R134A		2,6	3,718	1.430
UNN-37665	Dak	EB1/CH1.01	Dak	2,5 R407c		40	70,96	1774
UNN-43679	Dak GD	DDK07	Koelgroep GD : buitengroep DK07	46,6 R407c		11,8	20,9332	1774
UNN-43680	Dak GD	DDK08	Koelgroep GD : buitengroep DK08	46,6 R407c		10,6	18,8044	1774
11533	DAKKOELAGGR. 2700W L35/L35 400V 3F R134A	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2,7 R134a		0,825	1,17975	1.430
29491	DAKMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-3000W / COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	3 R134a		1,6	2,288	1.430
45260	DAKMONTAGE-KOELAGGR.230V-1000W/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1 R134a		0,65	0,9295	1.430
39232	DAKMONTAGE-KOELAGGR.230V-1500W/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1,5 R134a		0,7	1,001	1.430
42602	DAKMONTAGE-KOELAGGR.230V-500W/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	0,55 R134a		0,3	0,429	1.430
39233	DAKMONTAGE-KOELAGGR.230V-750W/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	0,77 R134a		0,4	0,572	1.430
29507	DAKMONTAGE-KOELAGGR.400V-2f- 2000W/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2 R134a		0,9	1,287	1.430
UNN-37936	Dataroom 1 +1(L1KQ2,1)	DL1K02.01	Dataroom 1 +1(L1KQ2,1)	0 R410a		2,1	4,3848	2.088
UNN-37860	Dataroom 1 +1(L1KQ4,1)	DL1K04.01	Dataroom 2 +1(L1KQ4,1)	0 R410a		2,1	4,3848	2.088
UNN-37898	Dataroom 1 (Condensor)	DL1K02	Dataroom 1 (Condensor)	10 R410a		2,1	4,3848	2.088
UNN-37944	Dataroom 2 (Condensor)	DL1K04	Dataroom 2 (Condensor)	10 R410a		2,1	4,3848	2.088
UNN-37922	delivery-lokaal : condensor (d0723)	DBK33	delivery-lokaal : condensor (d0723)	5 R410a		1,7	3,5496	2.088
UNN-44716	delivery-lokaal : verdamper (d0723)	DBK33.01	delivery-lokaal : verdamper X=374	0 R410a		1,7	3,5496	2.088
UNN-40061	diepvriezer via deur DKK1 +3	DB2VK1	diepvriezer via deur DB2KK1 +3	R404a		1,46	5,72612	3.922
UNN-37709	FRIGO 2 DESSERTS ELECTROLUX	DEFRIGO2	FRIGO 2 DESSERTS ELECTROLUX	R134a		0,13	0,1859	1.430
UNN-37698	Frigo eiland	DHFRIGO7	FRIGO EILAND ELECTROLUX	R404a		0,53	2,07866	3.922
UNN-37701	FRIGO GROENTEN, FRUIT , DESSERTS	DHFRIGO1	FRIGO GROENTEN, FRUIT , DESSERTS	R134a		0,13	0,1859	1.430
UNN-48148	Frigo naast buffetkasten	DEFRIGO1	Frigo naast buffetkasten	R290		0	0	3
UNN-37700	Frigo vleeswaren	DHFRIGO2	FRIGO CHARCUTERIE	R134a		0,24	0,3432	1.430
UNN-48215	Fruit Frigo GE	DEFRIGO8	Fruit Frigo GE	156,8 R32		12,4	8,37	675
UNN-39809	GC1 Teamcorner M10	DCK03	GC1 Teamcorner M10	R134a		0,24	0,3432	1.430
UNN-39810	GC1 Teamcorner M10	DCK03.01	GC1 Teamcorner M10	R134a		0,24	0,3432	1.430
UNN-44275	GROTE DIEPVRIES MAGAZIJN	DEVK1	GROTE DIEPVRIES MAGAZIJN	R404A		10,4	40,7888	3.922
UNN-48077	GROTE DIEPVRIES MAGAZIJN	DEVK3	middelmatige diepvries magazijn +0	R449a		6	8,382	1397
UNN-39800	ijsblokjesmachine	DHIJB1	ijsblokjesmachine	R134a		0,24	0,3432	1.430
UNN-37705	ijsblokjesmachine GE	DEIJB1	ijsblokjesmachine GE	R404a		0,2	0,7844	3.922
UNN-37929	lijswatergroep DBGP106	DBK51	lijswatergroep DBGP106	162 R407c		42	74,508	1774
UNN-37930	lijswatergroep DBGP106	DBK52	lijswatergroep DBGP106	164 R407c		42	74,508	1774
UNN-38148	Kelder gc bord 64300 KASTKOELING +1 bord64300	DCK132	Kelder gc bord 64300 KASTKOELING +1 bord64300	1 R134a		0,325	0,46475	1.430
UNN-44269	KLEINE DIEPVRIES MAGAZIJN	DEVK2	KLEINE DIEPVRIES MAGAZIJN	R404A		6,56	25,72832	3.922
UNN-37747	Kleine landscape	DEK02.01	Koelgroep kleine landscape GE	0 R410a		2,75	5,742	2.088
UNN-38054	Kleine landscape	DEK02	Koelgroep kleine landscape GE	7 R410a		2,75	5,742	2.088
UNN-39801	kleine landscape	DEK03	Koelgroep kleine landscape GE	R134a		0,24	0,3432	1.430
UNN-39803	Kleine landscape	DEK04	Koelgroep kleine landscape GE	R134a		0,24	0,3432	1.430
29412	KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W KASTBREEDTE	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1,5 R134a		0,7	1,001	1.430
29812	KLIMAATDEUR 400V-2f-1500W VOOR 800Bx1800H / COMFOR	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1,5 R134a		0,7	1,001	1.430
29709	KLIMAATDEUR 400V-2f-860W, KASTBEEDTE 600 / COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	0,68 R134a		0,7	1,001	1.430
UQ-45542	KLIMAATKAMER AUDIT	CMKE1358	KLIMAATKAMER AUDIT	11 R404a		5,5	21,571	3.922
UNN-48150	Koelbakken groenten A +0	DEKB01	Koelbakken groenten A +0	R134A		1,4	2,002	1.430
UNN-48151	Koelbakken groenten B (verst van de ingang) +0	DEKB02	Koelbakken groenten B (verst van de ingang) +0	R134A		1,3	1,859	1.430
UNN-48073	koelcel 1 +3 (voor DKT1+DKT2)	DB2KK1	koelcel 1 +3 (voor DKT1+DKT2)	R134a		1,8	2,574	1.430
UNN-44267	KOELCEL 1	DEKK1	KOELCEL 1	R404A		2,48	9,72656	3.922
UNN-44256	KOELCEL 2	DEKK2	KOELCEL 2	R134A		2,48	3,5464	1.430
UNN-44268	KOELCEL 3	DEKK3	KOELCEL 3	R134A		2,48	3,5464	1.430
UNN-44270	KOELCEL MAGAZIJN	DEKK4	KOELCEL MAGAZIJN	R134A		6	8,58	1.430
UNN-121006	koelcel1 +0	DEKK1	KOELCEL 1	0 R410A		1,2	2,5056	2.088
UNN-37815	Koelgroep - Bureel niet kleur GB1	DBK35.01	Koelgroep - Bureel niet kleur GB1 : X=413.6 Y=536	0 R410a		1,7	3,5496	2.088
UNN-37924	Koelgroep - Bureel niet kleur GB1 (d0719) niv 0 naast goederenlift bord 45270, training center	DBK35	Koelgroep - Bureel niet kleur GB1 : condensor (d0719) verdiep 0, naast	5 R410a		1,7	3,5496	2.088
UNN-38065	koelgroep GI bureel +0 (naast bord 66450)	DIK13	koelgroep GI bureel +0 (naast bord 66450)	6 R410A		1,5	3,132	2.088
UNN-38138	Koelgroep - Productielabo teamhoek : condensor (d0113)	DBK54	Koelgroep - Productielabo teamhoek : condensor (d0113)	3,5 R410A		1	2,088	2.088
UNN-44718	Koelgroep - Productielabo teamhoek : verdamper	DBK54.01	Koelgroep - Productielabo teamhoek :	0 R410A		1	2,088	2.088

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l	
UNN-38141	Koelgroep - Rusthoek kant kaai : condensor (d0711)	DBK53	Rusthoek kant kaai : condensor		5 R410A		1,2	2,5056	2.088
UNN-44721	Koelgroep - Rusthoek kant kaai : verdamper (d0711)	DBK53.01	Rusthoek kant kaai : verdamper X=413.60 Y=296.00		0 R410A		1,2	2,5056	2.088
	Koelgroep - Vakbondslotalen ACOD GB1 : condensor	DBK21	Koelgroep - Vakbondslotalen ACOD GB1 : condensor	3,5	R410A		1	2,088	2.088
UNN-43708	Koelgroep - Vakbondslotalen R.Mertens GB1 : verdamper	DBK21.01	Koelgroep - Vakbondslotalen R.Mertens GB1 : verdamper	0	R410A		1	2,088	2.088
UNN-46236	Koelgroep - Vakbondslotalen ACV : verdamper (d0575)	DBK20.01	Koelgroep - Vakbondslotalen ACV: verdamper X=440.60 Y=548		0 R410a		1	2,088	2.088
	Koelgroep - Vakbondslotalen ACV GB1 : condensor (d0575)	DBK20	Koelgroep - Vakbondslotalen ACV GB1 : condensor (d0575)	3,5	R410A		1	2,088	2.088
UNN-37909	Koelgroep werkleiderlokaal deurtlijn GC	DCK50	Koelgroep SV lokaal Trim A		R410A		1,1	2,2968	2.088
UNN-46276	Koelgroep 20 GC	DCK86	Koelgroep bureel GC3 Oost-D0718		R32		1,45	0,97875	675
UNN-128359	Koelgroep 800AK2 D1068	ECGPLC800KOEL2	Koelgroep AK kast	0	R32			0	675
UNN-128360	Koelgroep 800AK3 2018K000035762	ECGPLC800KOEL1	Koelgroep AE1 PLC kast	0	R32			0	675
UNN-128363	Koelgroep AK501 6252	ECGSCS1KOEL1	Koelgroep SCS1 Leg 1	0	R32			0	675
UNN-128352	Koelgroep AK502 N°6248	ECGSCS2KOEL1	Koelgroep SCS2 Leg 2	0	R32			0	675
UNN-128358	Koelgroep AK503 D3270	ECGSCS3KOEL1	Koelgroep SCS3 Leg 3	0	R32			0	675
UNN-128354	Koelgroep AK600 Dispatch N°111	ECGDCKSKOEL01	Koelgroep 1 DCS	0	R32			0	675
UNN-48280	Koelgroep BAX burelen	DCK100	Koelgroep BAX burelen: condensor	0	R32		3,75	2,53125	675
UNN-48222	Koelgroep BEHR-hoek GB1 (L9-L11)	DBK04	Koelgroep labo elektronikers GB1 :	1650	R1233zd(E)		373	1,865	5
UNN-128356	Koelgroep Bord 69214-1 D3796	ECGDATAKOEL1	Koelgroep Low current kast	0	R32			0	675
UNN-128364	Koelgroep Bord 69215-1 D5625	ECGDATAKOEL2	Koelgroep Low current kast	0	R32			0	675
UNN-128365	Koelgroep Bord 69216 D3957	ECGDATAKOEL3	Koelgroep Low current kast	0	R32			0	675
UNN-46269	Koelgroep boven mezzanine GB1	DBK01	Koelgroep boven mezzanine GB1		R32		2,4	1,62	675
UNN-121010	Koelgroep bureau container kaai	DYK02	NIET MEER IN GEBRUIK Koelgroep	0	R410A		1,2	2,5056	2.088
UNN-121011	Koelgroep bureau container kaai	DYK02.01	NIET MEER IN GEBRUIK Koelgroep	0	R410A		1,2	2,5056	2.088
UNN-43978	Koelgroep bureel +0 (d0748)	DCK40	Koelgroep bureel X=658.57 Y=326.72	2,5	R410a		1,1	2,2968	2.088
UNN-38093	koelgroep bureel 2de verdiep GB2 (d0385)	DB2K05	koelgroep bureel 2e verdiep GB2 X=195.50 Y=271.50	4	R407c		0,51	0,90474	1774
UNN-38092	koelgroep bureel 2de verdiep GB2 (D1123)	DB2K04	koelgroep bureel 2de verdiep GB2 X=231.50 Y=231.50	2,5	R22		1	1,81	1810
UNN-48167	Koelgroep bureel Boski (gang B06) GA3 : condensor	DAK05	Koelgroep bureel Boski (gang B06) GA3		R410A		1,5	3,132	2.088
UNN-48168	Koelgroep bureel Boski (gang B06) GA3 : condensor	DAK05.01	Koelgroep bureel Bosky (gang B06) GA3 :X=320 Y=356		R410A		1,5	3,132	2.088
UNN-37991	Koelgroep Bureel Deurtlijn	DCK52	Koelgroep Bureel Deurtlijn	4	R22		1	1,81	1810
UNN-38031	Koelgroep bureel GC zuid	DCK95	Koelgroep bureel GC zuid X=935.03	4	R22		1	1,81	1810
UNN-37974	Koelgroep bureel GC2-F2	DCK38	Koelgroep burelen GC2-F2 : condensor	3	R407c		0,7	1,2418	1774
UNN-45904	Koelgroep bureel GC2-F2 +2 (d0816)	DCK38.01	Koelgroep bureel GC2-F2 +2 : X=586.45 Y=470.78	0	R407c		0,7	1,2418	1774
UNN-38170	Koelgroep bureel GC6 beneden (condensor)	DCK141	Koelgroep bureel GC8 (condensor)	2,2	R410a		1,2	2,5056	2.088
UNN-38171	Koelgroep bureel GC8 +0 (dxxx)	DCK141.01	Koelgroep bureel GC8 X=682 Y= 256	0	R410a		1,2	2,5056	2.088
UNN-46237	Koelgroep bureel GCT +2 (d0828)	DCK27.01	Koelgroep bureel GCT +2: X=514.33 Y=462.28	0	R410a		2,3	4,8024	2.088
UNN-37953	Koelgroep bureel GCT : condensor	DCK27	Koelgroep bureel GCT : condensor	3	R410A		2,3	4,8024	2.088
UNN-37734	Koelgroep bureel GK	DKK03.01	Koelgroep bureel GK	0	R410A		1,5	3,132	2.088
UNN-38069	Koelgroep bureel GK	DKK03	Koelgroep bureel GK	5	R410A		1,5	3,132	2.088
UNN-38128	Koelgroep bureel hoplijn 2 : condensor (d1085)	DAK51	Koelgroep bureel hoplijn 2 : condensor (d1085)	4	R410A		2,3	4,8024	2.088
UNN-46191	Koelgroep bureel hoplijn 2 : verdamper 1 (d1085)	DAK51.01	Koelgroep bureel hoplijn 2 : verdamper 1 X=264.88 Y=404	0	R410a		2,3	4,8024	2.088
UNN-38505	Koelgroep bureel JIG labo : verdamper 2 (d1085)	DAK51.02	Koelgroep bureel JIG labo : verdamper 2	0	R410A		2,3	4,8024	2.088
UNN-38501	Koelgroep bureel labo robots : verdamper 2	DAK53.02	Koelgroep bureel labo robots : X=374	0	R410A		2	4,176	2.088
UNN-37972	Koelgroep bureel mezzanine Trim A +1 (d0478)	DCK35	Koelgroep bureel mezzanine Trim A +1 (d0478)	8,6	R410a		1,5	3,132	2.088
UNN-46241	Koelgroep bureel mezzanine Trim A GC	DCK35.01	bureel mezzanine Trim A GC +1: X=658.57 Y=344.75	0	R410a		1,5	3,132	2.088
UNN-46194	Koelgroep bureel ohd (UB9 underbody P3) +1	DAK38.01	Koelgroep bureel ohd (UB9 underbody	0	R410a		1,06	2,21328	2.088
UNN-38133	Koelgroep bureel ohd (UB9 underbody P3) :	DAK38	Koelgroep bureel ohd (UB9 underbody	3,5	R410A		1,06	2,21328	2.088
UNN-37885	Koelgroep bureel onderhoud GA2	DAK10	Koelgroep bureel onderhoud GA2	20	R134a		6,2	8,866	1.430
UNN-37888	Koelgroep bureel onderhoud GA2	DAK11	Koelgroep bureel onderhoud GA2	20	R134a		12,6	18,018	1.430
UNN-37990	Koelgroep bureel onderhoud zone 3 GC +0 (d0269)	DCK51	Koelgroep bureel onderhoud zone 3 GC	4	R22		1	1,81	1810
UNN-37999	Koelgroep bureel ondersteuners ALM +1 (d0601)	DCK107	Koelgroep bureel ondersteuners ALM X=658.57 Y=326.72	3,3	R407c		0,77	1,36598	1774
UNN-48129	Koelgroep bureel supervisor Pre-Trim	DCK121	Koelgroep bureel supervisor Pre-Trim X=598.47 Y=344.75	5	R32		1,15	0,77625	675
UNN-48130	Koelgroep bureel supervisor Pre-Trim	DCK121.01	Koelgroep bureel supervisor Pre-Trim X=598.47 Y=344.75	0	R32		1,15	0,77625	675
UNN-48131	Koelgroep bureel supervisor Pre-Trim	DCK121.02	Koelgroep bureel supervisor Pre-Trim X=598.47 Y=344.75	0	R32		1,15	0,77625	675
UNN-48190	Koelgroep Bureel SV	DAK14	Koelgroep Bureel SV	3,5	R32		0,76	0,513	675
UNN-48191	Koelgroep Bureel SV	DAK14.01	Koelgroep Bureel SV	0	R32		0,76	0,513	675
UNN-48192	Koelgroep Bureel SV	DAK15	Koelgroep VT-lokaal	3,5	R32		0,76	0,513	675
UNN-48193	Koelgroep Bureel SV	DAK15.01	Koelgroep VT-lokaal	0	R32		0,76	0,513	675
UNN-37793	Koelgroep bureel trainingscenter GC	DCK10.01	Koelgroep bureel trainingscenter GC	0	R410A		2,7	5,6376	2.088
UNN-39460	Koelgroep bureel trainingscenter GC	DCK10	Koelgroep bureel trainingscenter GC	7	R410A		2,7	5,6376	2.088
UNN-37983	Koelgroep Burelen GC: 2F; 2T	DCK133	Koelgroep Burelen GC: 2F; 2T	164	R407c		42	74,508	1774
UNN-38000	Koelgroep burelen Trim F gang T01 +2 (d0601)	DCK108	Koelgroep burelen Trim F gang T01	3,5	R407c		0,77	1,36598	1774
UNN-013	koelgroep burelen VCA, achter brandweerlocatie	DGB1	SCHILDERIJFABRIEK GB1	0	R410A		1,2	2,5056	2.088
UNN-48303	Koelgroep buro SEBU05 +1	DSK03.01	Claudine	0	R410A		2,7	5,6376	2.088
UNN-37792	Koelgroep CCF computerzaal	DCK15.01	Koelgroep CCF computerzaal	0	R410A		1	2,088	2.088
UNN-37948	Koelgroep CCF computerzaal	DCK15	Koelgroep CCF computerzaal	3,5	R410A		1	2,088	2.088
UNN-37790	Koelgroep CCF E Slock	DCK17.01	Koelgroep CCF E Slock	0	R410A		1	2,088	2.088
UNN-37950	Koelgroep CCF planafdruk +2 (d0787)	DCK17	Koelgroep CCF E Slock +2: X=562.41	3,5	R410A		1	2,088	2.088
UNN-37791	Koelgroep CCF vergaderzaal	DCK16.01	Koelgroep CCF vergaderzaal	0	R410A		1	2,088	2.088
UNN-37949	Koelgroep CCF vergaderzaal +2 (d0788)	DCK16	Koelgroep CCF vergaderzaal +2: X=562.41 Y=462.28	3,5	R410A		1	2,088	2.088
UNN-48139	Koelgroep CK 11 GC Chiller	DCK11	Koelgroep CK 11 GC	169	R134a		25	35,75	1.430
UNN-48140	Koelgroep CK 12 GC Chiller	DCK12	Koelgroep CK 12 GC	169	R134a		25	35,75	1.430
UNN-38163	Koelgroep computerlokaal en burelen GI +1	DIK12	Koelgroep computerlokaal en burelen	20	R410a		8,3	17,3304	2.088

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-38601	koelgroep computerlokaal en burelen GI +1	DIK12.02	koelgroep computerlokaal en burelen GI +1	0	R410a	8,3	17,3304	2.088
UNN-37736	koelgroep computerlokaal en burelen GI +1 (sleutel	DIK12.01	Koelgroep computerlokaal en burelen	0	R410a	8,3	17,3304	2.088
UNN-37939	Koelgroep computerzaal aan GC mezzanine	DCK05	Koelgroep computerzaal aan GC	7,1	R22	2	3,62	1810
UNN-37798	Koelgroep computerzaal aan GC mezzanine +1	DCK05.01	computerzaal aan GC mezzanine +1:	0	R22	2	3,62	1810
UNN-37677	Koelgroep computerzaal weakcurrent GA3 :	DAK22	Koelgroep computerzaal weakcurrent	9,5	R32	3,75	2,53125	675
UNN-45672	Koelgroep computerzaal weakcurrent GA3 :	DAK12	Koelgroep computerzaal weakcurrent	10	R410A	2,9	6,0552	2.088
UNN-45674	Koelgroep computerzaal weakcurrent GA3 : verdamper (d1137)	DAK12.01	Koelgroep computerzaal weakcurrent GA3 : X=284 Y=380	0	R410A	2,9	6,0552	2.088
UNN-37678	Koelgroep computerzaal weakcurrent GA3 +1, (D1137)	DAK22.01	Koelgroep computerzaal weakcurrent GA3 : X=284 Y=380	0	R32	3,75	2,53125	675
UNN-40056	Koelgroep console bewaking	DPK07	Koelgroep console bewaking	8	R32	2,6	1,755	675
UNN-38604	Koelgroep console bewaking +0 Console links	DPK07.01	Koelgroep console bewaking +0 Console links	1,5	R32	2,6	1,755	675
UNN-48052	Koelgroep console bewaking +0 Console rechts	DPK07.02	Koelgroep console bewaking +0 Console rechts	2,5	R32	2,6	1,755	675
UNN-48053	Koelgroep console bewaking +0 Crisislokaal	DPK07.03	Koelgroep console bewaking +0 Crisislokaal	2,5	R32	2,6	1,755	675
UNN-48054	Koelgroep console bewaking +0 Crisislokaal	DPK07.04	Koelgroep console bewaking +0 Crisislokaal	2,5	R32	2,6	1,755	675
UNN-121013	Koelgroep controlekamer +1 (d0510) (PRIOR)	DCK01.23	Koelgroep controlekamer +1 (d0510) (PRIOR)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121014	Koelgroep controlekamer +1 (d0510) (PRIOR)	DCK01.24	Koelgroep controlekamer +1 (d0510) (PRIOR)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121015	Koelgroep controlekamer +1 (d0510) (PRIOR)	DCK01.25	Koelgroep controlekamer +1 (d0510)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-48173	Koelgroep DCBU07 Palletlijn GC X=814.83 Y=434.90	DCK67	Koelgroep bureau ergo- final X=814.83 Y=434.90	0	R32	2,4	1,62	675
UNN-48174	Koelgroep DCBU07 Palletlijn GC X=814.83 Y=434.90	DCK67.01	Koelgroep bureau ergo- final (d0327 en d0328) X=814.83 Y=434.90		R32	2,4	1,62	675
UNN-37995	Koelgroep DCBU16 chassisslijn GC +1 (DCBU16)	DCK57	Koelgroep DCBU16 chassisslijn GC +1: X=790.79 Y=362.78	4	R22	1	1,81	1810
UNN-37996	Koelgroep DCBU31 chassisslijn GC +0 (d0329)	DCK58	Koelgroep DCBU31 chassisslijn GC : X=790.79 Y=362.78	4	R22	1	1,81	1810
UNN-44543	Koelgroep DCBU70 GC-oost	DCK155	Koelgroep DCBU70 GC-oost	9	R32	2,4	1,62	675
UNN-44544	Koelgroep DCBU70 GC-oost	DCK155.01	Koelgroep DCBU70 GC-oost	0	R32	2,4	1,62	675
UNN-44545	Koelgroep DCBU70 GC-oost	DCK155.02	Koelgroep DCBU70 GC-oost	0	R32	2,4	1,62	675
UNN-44546	Koelgroep DCBU70 GC-oost	DCK155.03	Koelgroep DCBU70 GC-oost	0	R32	2,4	1,62	675
UNN-37781	Koelgroep DCBU83 Trim F GC	DCK59	Koelgroep DCBU83 Trim F GC	5,1	R410a	1,3	2,7144	2.088
UNN-46533	Koelgroep DCBU83 Trim F GC +0 (d0334)	DCK59A	Koelgroep DCBU83 Trim F GC	0	R410a	1,3	2,7144	2.088
UNN-46534	Koelgroep DCBU83 Trim F GC +0 (d0334)	DCK59B	Koelgroep DCBU83 Trim F GC X=658.57 Y=326.72	0	R410a	1,3	2,7144	2.088
UNN-38156	Koelgroep ergo 1 bureel Project CMA +0 (d0330)	DCK122	Koelgroep ergo 1 bureel Project CMA	3,6	R410A	0,46	0,96048	2.088
UNN-37867	Koelgroep GA1-VT UB12 01 + Team 17 (condensor)	DAK61	Koelgroep GA1-VT UB12 01 + Team 17 (condensor)	5	R410a	1,6	3,3408	2.088
UNN-37874	Koelgroep GA2 DAK02 Meetzaal (condensor)	DAK02	Koelgroep Meetzaal GA2 (condensor)	51,2	R410A	5,9	12,3192	2.088
UNN-37877	Koelgroep GA2 Lasatelier (Condensor)	DAK07	Koelgroep Laseratelier GA2	7,1	R410A	2,75	5,742	2.088
UNN-37876	Koelgroep GA2 Lasatelier (Verdamper)	DAK07.01	Koelgroep Laseratelier GA2 (Verdamper): X=228 Y=476	0	R410A	2,75	5,742	2.088
UNN-46278	Koelgroep GC - zuid +0 (d0872)	DCK94.02	Koelgroep GC - zuid X=935.03 Y=290.66		R32	2,4	1,62	675
UNN-46279	Koelgroep GC - zuid +0 (d0872)	DCK94	Koelgroep GC - zuid		R32	2,4	1,62	675
UNN-46280	Koelgroep GC - zuid +1 (D0872)	DCK94.01	Koelgroep GC - zuid X=935.03 Y=290.66		R32	2,4	1,62	675
UNN-48172	Koelgroep GC mezzanine - pur X=742.71 Y=362.78	DCK89.01	Koelgroep GC mezzanine - pur X=742.71 Y=362.78		R32	2,95	1,99125	675
UNN-48171	Koelgroep GC mezzanine +1	DCK89	Koelgroep GC mezzanine - pur +1	7,1	R32	2,95	1,99125	675
UNN-37750	Koelgroep GC oost +1 (d1172)	DCK134.01	Koelgroep GC oost X=586.45 Y=578.96	0	R407c	1,2	2,1288	1774
UNN-38157	Koelgroep GC oost niet roker	DCK134	Koelgroep GC oost niet roker	5	R407c	1,2	2,1288	1774
UNN-39815	koelgroep GC1, oranje container	DCK22	koelgroep GC1, oranje container		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-39816	koelgroep GC1, oranje container	DCK22.01	koelgroep GC1, oranje container		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-48209	Koelgroep GC2 pré trim (trap boven)	DCK13	Koelgroep GC2 pré trim (trap boven)		R410a	0,8	1,6704	2.088
UNN-48210	Koelgroep GC2 pré trim (trap boven)	DCK13.01	Koelgroep GC2 pré trim (trap boven)		R410a	0,8	1,6704	2.088
UNN-48166	Koelgroep GCE technische dienst	DCK18	Koelgroep GCE technische dienst	100	R410A	22,65	47,2932	2.088
UNN-37845	Koelgroep GCG - pulsie CGP 180 (Chiller)	DCK08CH	Koelgroep GCG - pulsie CGP 180	162	R407c	42	74,508	1774
UNN-37986	Koelgroep GCG / dak ijswater	DCK43	Koelgroep GCG / dak ijswater	47	R134a	18	25,74	1.430
UNN-37987	Koelgroep GCG / dak ijswater	DCK44	Koelgroep GCG / dak ijswater	47	R134a	18	25,74	1.430
UNN-38017	Koelgroep hoogspanning 2GC	DCK80	Koelgroep hoogspanning 2GC	10	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-38018	Koelgroep hoogspanning 2GC	DCK81	Koelgroep hoogspanning 2GC	10	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-37769	Koelgroep hoogspanning 2GC + 2 gang	DCK80.01	Koelgroep hoogspanning 2GC +2 ,gang	0	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-37768	Koelgroep hoogspanning 2GC +2 gang	DCK81.01	Koelgroep hoogspanning 2GC + 2 gang	0	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-128366	Koelgroep HVAC D1661	ECGHVACKOEL01	Koelgroep 1 HVAC	0	R32		0	675
UNN-46192	koelgroep labo robots werkplaats : verdamper 1	DAK53.01	koelgroep labo robots werkplaats : Koelgroep lokaal deurlijn GC : condensor	0	R410a	2	4,176	2.088
UNN-37969	Koelgroep lokaal deurlijn GC : condensor (DCK32)	DCK32	Koelgroep lokaal deurlijn GC : condensor	5	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-46239	Koelgroep lokaal deurlijn GC : verdamper +1 (d1041)	DCK32.01	Koelgroep lokaal deurlijn GC	0	R410a	1,2	2,5056	2.088
UNN-37828	Koelgroep materiaalbehandeling : verdamper1	DAK48.01	Koelgroep materiaalbehandeling : Koelgroep materiaalbehandeling team 7 :condensor (dDABU51)	0	R410A	2	4,176	2.088
UNN-38134	Koelgroep materiaalbehandeling team 7 (dDABU51)	DAK48	Koelgroep materiaalbehandeling : verdamper2 X=266 Y=428	5	R410A	2	4,176	2.088
UNN-38522	Koelgroep materiaalbehandeling team 7 : (dDABU51)	DAK48.02	materiaalbehandeling Trim A GC X=658.57 Y=326.72	0	R410a	1,2	2,5056	2.088
UNN-46243	Koelgroep materiaalbehandeling Trim A GC	DCK36.01	Koelgroep materiaalbehandeling Trim A GC : condensor	3,5	R410a	1,2	2,5056	2.088
UNN-38004	Koelgroep ML zone 4 onderhoud GC : condensor +0 (d0180)	DCK36	Koelgroep ML zone 4 onderhoud GC : condensor	3,5	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-38028	Koelgroep ML zone 4 onderhoud GC : verdamper	DCK110	Koelgroep ML zone 4 onderhoud GC : X=827.60 Y=462.28	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-46268	Koelgroep ML zone 4 onderhoud GC : verdamper	DCK110.01	Koelgroep ML zone 4 onderhoud GC : X=827.60 Y=462.28	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-38160	Koelgroep motorlijn : condensor	DCK113	Koelgroep motorlijn : condensor	4,5	R407c	1,5	2,661	1774
UNN-46262	Koelgroep motorlijn : verdamper +0 (d0187)	DCK113.01	Koelgroep motorlijn : X=462.41,Y=452.75	0	R407c	1,5	2,661	1774
UNN-48016	Koelgroep nieuwe burelen GC5	DCK140	aircogroepen burelen GC5	4,5	R410a	2	4,176	2.088
UNN-48017	Koelgroep nieuwe burelen GC5 Final +0 (d0207)	DCK140.02	aircogroepen burelen GC5 X=910.99 Y=398.84	0	R410a	2	4,176	2.088
UNN-48018	Koelgroep nieuwe burelen GC5 Final +0 (d0207)	DCK140.03	aircogroepen burelen GC5 X=910.99 Y=398.84	0	R410a	2	4,176	2.088
UNN-48015	Koelgroep nieuwe burelen GC5 Final +0 (d1091)	DCK140.01	aircogroepen burelen GC5 X=910.99 Y=398.84	0	R410a	2	4,176	2.088
UNN-37710	Koelgroep Nieuwe Weak-current (computerzaal) GA2 X=192,88 Y=433	DAK03.01	Koelgroep Nieuwe Weak-current GA2 : X=192,88 Y=433	0	R410a	1,7	3,5496	2.088
UNN-48212	Koelgroep Nieuwe Weak-current (compuzaal) X=192.88, Y=433.00 GA2 (PRIOR)	DAK04	Koelgroep Nieuwe Weak-current (compuzaal) X=192.88, Y=433.00 GA2	5	R32	1,13	0,76275	675

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-48213	Koelgroep Nieuwe Weak-current (compuzaal)	DAK04.01	Koelgroep Nieuwe Weak-current GA2 :		0 R32	1,13	0,76275	675
UNN-37711	Koelgroep Nieuwe Weak-current GA2	DAK03	Koelgroep Nieuwe Weak-current GA2 :		5 R410a	1,7	3,5496	2.088
UNN-37958	Koelgroep Onderhoud GC - werkvoorbereiding	DCK70	Koelgroep Onderhoud GC -		6 R22	1,95	3,5295	1810
			Koelgroep Onderhoud GC -					
UNN-39817	Koelgroep Onderhoud GC - werkvoorbereiding	DCK68	Koelgroep Onderhoud GC - werkvoorbereiding		R134a	0,24	0,3432	1.430
	Koelgroep Onderhoud GC - werkvoorbereiding +1 (d0862)	DCK68.01	Koelgroep Onderhoud GC - werkvoorbereiding +1 (d0862)		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-37779	Koelgroep Onderhoud GC - werkvoorbereiding +1	DCK70.01	Onderhoud GC - werkvoorbereiding:		0 R22	1,95	3,5295	1810
UNN-37959	Koelgroep onderhoud GC bureel werkleiders +1	DCK101	Onderhoud GC bureel werkleiders		4 R22	1	1,81	1810
UNN-37956	Koelgroep onderhoud GC rusthoek	DCK24	Koelgroep onderhoud GC rusthoek		5 R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37786	Koelgroep onderhoud GC rusthoek +1 (d0785)	DCK24.01	Koelgroep onderhoud GC rusthoek +1:		0 R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37787	Koelgroep onderhoud GC supervisor	DCK23.01	Koelgroep onderhoud GC supervisor		0 R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37955	Koelgroep onderhoud GC supervisor +1	DCK23	Koelgroep onderhoud GC supervisor +1		5 R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-40123	koelgroep onderhoud GC-Oost +0 (d1073)	DCK56	koelgroep onderhoud GC-Oost X=		4 R22	1	1,81	1810
UNN-37679	Koelgroep paintmixing GB2	DB2K03	Koelgroep paintmixing GB2	48	R410a	31,73	66,25224	2.088
UNN-128361	Koelgroep PC1 robot	ECGPLC800KOEL3	Koelgroep Robot 1 kast		0 R32		0	675
UNN-128362	Koelgroep PC2 robot D3322	ECGPLC800KOEL4	Koelgroep Robot 2 kast		0 R32		0	675
UNN-37732	Koelgroep PK01	DPK01.01	Buitenunit koelgroep post 1		7,2 R22	2	3,62	1810
UNN-38082	Koelgroep PK01	DPK01	Koelgroep post 1		7,2 R22	2	3,62	1810
UNN-48132	Koelgroep Platform GA3 Oost	DAK01	Koelgroep Platform GA3 Oost		6,8 R32	2	1,35	675
UNN-48133	Koelgroep Platform GA3 Oost	DAK01.01	Koelgroep Platform GA3 Oost		0 R32	2	1,35	675
UNN-48134	Koelgroep Platform GA3 Oost	DAK01.02	Koelgroep Platform GA3 Oost		0 R32	2	1,35	675
UNN-48135	Koelgroep Platform Wooshin GA1	DAK08	Koelgroep Platform Wooshin GA1		3,5 R32	0,76	0,513	675
UNN-48136	Koelgroep Platform Wooshin GA1	DAK08.01	Koelgroep Platform Wooshin GA1		0 R32	0,76	0,513	675
UNN-48137	Koelgroep Platform Wooshin GA1	DAK09	Koelgroep Platform Wooshin GA1	2,5	R32	0,76	0,513	675
UNN-48138	Koelgroep Platform Wooshin GA1	DAK09.01	Koelgroep Platform Wooshin GA1		0 R32	0,76	0,513	675
UNN-38144	Koelgroep PLC lokaal	DCK126	Koelgroep PLC lokaal		7 R407c	2,8	4,9672	1774
UNN-37754	Koelgroep PLC-lokaal +1 (d1161)	DCK126.01	Koelgroep PLC lokaal X=538.37		0 R407c	2,8	4,9672	1774
UNN-38573	Koelgroep PLC-lokaal +1 (d1161)	DCK126.02	Koelgroep PLC-lokaal X=538.37		0 R407c	2,8	4,9672	1774
UNN-37686	Koelgroep portier	DECG1.01	Koelgroep portier		R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-37687	Koelgroep portier	DECG1	Koelgroep portier	3,5	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-37847	Koelgroep Portier (ESDIC) (Condensor)	DSK09	Koelgroep Portier (ESDIC) (Condensor)	3,5	R410a	1	2,088	2.088
UNN-37846	Koelgroep Portier (ESDIC) (Verdamper)	DSK09.01	Koelgroep Portier (ESDIC) (Verdamper)		0 R410a	1	2,088	2.088
UNN-37675	Koelgroep post 2	DPK02	Binnenunit koelgroep post 2		5 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-37731	Koelgroep post 2	DPK02.01	Buitenunit koelgroep post 2		5 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-37674	Koelgroep post 3	DPK03	Binnenunit koelgroep post 3		R410a	1,08	2,25504	2.088
UNN-121019	Koelgroep POST 4	DPK04	Binnenunit koelgroep post 4		3 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-121020	Koelgroep POST 4	DPK04.01	Buitenunit koelgroep post 4		3 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-37727	Koelgroep post 4	DPK06.01	Buitenunit koelgroep post 4		3,5 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-37728	Koelgroep POST 4	DPK05.01	Buitenunit koelgroep post 4		3 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-38084	Koelgroep POST 4	DPK05	Binnenunit koelgroep post 4		3 R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-38085	Koelgroep post 4	DPK06	Binnenunit koelgroep post 4	3,5	R410A	1,6	3,3408	2.088
UNN-38410	Koelgroep pre-trim onderhoud +0 (d0224)	DCK61	Koelgroep pre-trim onderhoud +0		4 R22	1	1,81	1810
UNN-37890	Koelgroep printerlokaal GC (GC2)	DCK21.01	Koelgroep printerlokaal GC (GC2)		10 R32	2,6	1,755	675
UNN-37891	Koelgroep printerlokaal GC (GC2)	DCK21	Koelgroep printerlokaal GC		10 R32	2,6	1,755	675
UNN-38162	Koelgroep printerlokaal pre trim lijn6	DCK135	Koelgroep printerlokaal pre trim lijn6	3,5	R410A	1	2,088	2.088
UNN-37749	Koelgroep printerlokaal pre trim lijn6 +0	DCK135.01	Koelgroep printerlokaal pre trim lijn6		0 R410A	1	2,088	2.088
UNN-37984	Koelgroep pulsie CGP111 GC / dak ijswater	DCK49	Koelgroep pulsie CGP111 GC / dak	162	R134a	18	25,74	1.430
			Koelgroep repari lijn GC X=730.69					
UNN-46245	Koelgroep repari lijn GC	DCK39.01	Y=416.87		0 R407c	3,1	5,4994	1774
UNN-37982	Koelgroep repari lijn GC +1 (d0503)	DCK39	Koelgroep repari lijn GC +1 (d0503)	10	R407C	3,1	5,4994	1774
UNPLM-31259	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 301	koelgroep op bord 32011 AK1 (Palletlijn 1)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31260	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 310	koelgroep op bord 32012 AK1 (Palletlijn 2)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31261	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 314	koelgroep op bord 32014 AK1 (Mainpalletbuffer 2)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31262	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 321	koelgroep op bord 32013 AK1 (Mainpalletbuffer 1)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31263	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 338	koelgroep op bord 32016 AK1 (Buffer conveyor empty pallet)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31264	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 341	koelgroep op bord 32015 AK1 (Full		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31265	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 349	koelgroep op bord 32862 AK5 (Bolting P1)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31266	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 350	koelgroep op bord 32862 AK2 (Bolting P1)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31267	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 407	koelgroep op bord 3282 AE03 (Pur rechts)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31268	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 410	koelgroep op bord 3279 AE03 (Pur links)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31269	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 415	koelgroep op bord 32017 AK1 CLF444		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31270	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 426	koelgroep op bord 46 AE1 (Ergo1)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31271	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 434	koelgroep op bord 32651 AK6 (Ergo2)		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31279	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 455	koelgroep op bord 31033 AK2 (TOE-IN		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31280	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 456	koelgroep op bord 31033 AE1 (TOE-IN		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
			koelgroep op bord 31032 AK2 (TOE-IN					
UNPLM-31281	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 457	systeem1) - einde klantenlijn		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31283	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 458	koelgroep op bord 31032 AE1 (TOE-IN		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
			systeem1) - einde klantenlijn					
UNPLM-31284	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 459	koelgroep op bord 32186 AK2 (TOE-IN		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
			systeem3) - einde klantenlijn					
UNPLM-31285	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 460	koelgroep op bord 32186 AE1 (TOE-IN		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
			systeem3) - einde klantenlijn					
UNPLM-31286	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 503	koelgroep op bord 3712		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31291	koelgroep RITTAL SK 3290500	CELSBK 704	koelgroep op bord 32011 AK1 (CLF370 -		1,4 R134a	0,95	1,3585	1.430
UNPLM-31191	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 103	koelgroep op bord 27 AS1 - LOCATIE TE		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31192	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 201	koelgroep op bord 32445 AK3 (Deurlijn		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
			koelgroep op bord 32445-15 AS1					
UNPLM-31193	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 202	(Deurlijn Power&Free)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31194	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 203	koelgroep op bord 286 AS1 (Deurlijn)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
			koelgroep op bord 32261-28 AS1					
UNPLM-31195	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 204	(Pretrim lijn1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
			koelgroep op bord 32262-29 AS1					
UNPLM-31196	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 205	(Pretrim lijn2)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31197	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 207	koelgroep op bord 285 AS1 (Deurlijn)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNPLM-31198	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 209	koelgroep op bord 32263-30 AS1		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31199	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 211	koelgroep op bord 37701 AK1 (Driving		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31200	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 212	koelgroep op bord 37701-220 AS1		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31201	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 213	koelgroep op bord 32208-23 AS1		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31202	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 215	koelgroep op bord 32264-31 AS1 (Pretrim lijn4)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31203	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 217	koelgroep op bord 32205-20 AS1 (Driving unit-unloading station) - PT4		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31204	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 223	koelgroep op bord 32265-32 AS1 (Pretrim lijn5)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31205	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 224	koelgroep op bord 32206-21 AS1 (Drive unit overhead conveyor) - PT4		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31206	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 302	koelgroep op bord 32011-370 AS1 (Palletlijn 1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31207	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 309	koelgroep op bord 32012-380 AS1 (Palletlijn 2)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31209	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 322	koelgroep op bord 32013-361 AS1 F9SH1 (Mainpalletbuffer 1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31210	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 332	koelgroep op bord 32102-352 AS3 (Hangers after MP)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31211	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 333	koelgroep op bord 109 AS2 - UIT DIENST - Boutrepair P3		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31212	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 334	koelgroep op bord 32863-310 AS2 (Enginebay conveyor - Boutrepair P3)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31213	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 335	koelgroep op bord 207 AS1 (Bolting P2 Rear)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31214	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 336	koelgroep op bord 206 AS1 (Bolting P2 Front)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31215	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 337	koelgroep op bord32016-360 AS1 F9SH1 (Buffer conveyor empty pallet)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31217	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 345	koelgroep op bord32032-351 AS1 F9SH1 (Monorail MP)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31218	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 346	koelgroep op bord32864-301 AS1 (Wedding P1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31220	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 351	koelgroep op bord 32867-302 AS1 (Bolting/Clipsing P1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31221	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 352	koelgroep op bord 32867 AK3 (Clipsing P1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31222	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 354	koelgroep op bord 32042 AK1 (Bolting P2 Front)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31223	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 355	koelgroep op bord 32044 AK1 (Bolting		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31226	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 357	koelgroep op bord 32863-310 AS3 (Enginebayconveyor - Boutrepair P1))		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31227	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 360	koelgroep op bord 32863-310 AS1 (Enginebayconveyor - Divorce)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31228	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 402	koelgroep op bord 43 AS1 (TrimF)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31229	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 404	koelgroep op bord 3282 AE01 (Pur Right side)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31230	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 413	koelgroep op bord 3279 AE01 (Pur conveyor)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31231	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 414	koelgroep op bord 32017 AK5 CLF444 (Pur conveyor)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31232	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 418	koelgroep op bord 42 AS1 (Overhead conveyor GcOost nr TrimF)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31233	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 422	koelgroep op bord 45 AS1 (Trim B)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31234	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 423	koelgroep op bord 46 AS1 (Ergo 1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31235	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 427	koelgroep op bord 41 AS1 (Lege skid conveyor)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31236	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 428	koelgroep op bord 99 AS1 (Bandenconveyor)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31237	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 435	koelgroep op bord 47 AS1 (Ergo2)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31238	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 436	koelgroep op bord 49 AS1 (Chassislijn)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31239	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 444	koelgroep op bord 16 AS1 (Power&Free deuren)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31240	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 448	koelgroep op bord 255 AS1 (Vulinstallatie benzine/diesel - chassis)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31241	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 449	koelgroep op bord 48 AS1 (Duorail)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31242	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 463	koelgroep op bord 252 AS3 achterruitkael P14		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31243	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 701	koelgroep op bord 15 AS01 (BBS)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31244	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 702	koelgroep op bord 14 AS01 (BBS)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31245	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 703	koelgroep op bord 98 AS1 (Bandenconveyor)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31246	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 801	koelgroep op bord (BBS Crane 1)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31247	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 803	koelgroep op bord 17 AS1 (High storage)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31385	koelgroep RITTAL SK 3296500	CELSBK 231	koelgroep op bord 27 AS2F9SH1 - UIT DIENST		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31292	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 219	koelgroep op bord 32132 AK1 (Pretrim lijn6)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31293	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 227	koelgroep op bord 32131 AK1		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31294	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 228	koelgroep op bord 32102 AK1 (Monorail after MP)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31295	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 229	koelgroep op bord 32102 AK6 (Monorail after MP)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31296	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 307	koelgroep op bord 32091-395 AK3		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31297	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 311	koelgroep op bord 32104 AK1 (Motorlijn 2)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31298	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 319	koelgroep op bord 32106 AK1 (Subpalletconveyor 2)		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31299	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 323	koelgroep op bord 32103 AK1 (Motorlijn		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31300	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 325	koelgroep op bord 32092-396 AK2		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31301	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 326	koelgroep op bord 32184 AK02		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31302	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 327	koelgroep op bord 32101 AK6 (Hangers		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31303	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 328	koelgroep op bord 32101 AK1 (Hangers		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31304	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 461	koelgroep op bord 32693 AK1 (CLF353 -		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-317	koelgroep RITTAL SK 3383540	CELSBK 317	koelgroep op bord 32105 AK1		1 R134a	0,65	0,9295	1.430
UNPLM-31337	koelgroep RITTAL SK 3385540	CELSBK 303	koelgroep op bord 32183 AK02 (Achterastakel) - Palletlijn1		2 R134a	0,9	1,287	1.430
UNPLM-31338	koelgroep RITTAL SK 3385540	CELSBK 306	koelgroep op bord 32182 AK02 (Benzinetank P1) - Palletlijn1		2 R134a	0,9	1,287	1.430
UNPLM-31339	koelgroep RITTAL SK 3385540	CELSBK 401	koelgroep op bord 32028 AK02		2 R134a	0,9	1,287	1.430
UNPLM-31340	koelgroep RITTAL SK 3385540	CELSBK 443	koelgroep op bord 31043AK3(Dieselbleeding) - einde		2 R134a	0,9	1,287	1.430
UNPLM-35201	koelgroep RITTAL SK 3385540	CELSBK 370	koelgroep op bord 32046 AK2 (CMP306		2 R134a	0,9	1,287	1.430
UNPLM-35200	koelgroep RITTAL SK 3386540	CELSBK 369	koelgroep op bord 32047 AK2 (Bord AtlasCopco Bolting front Y20)		3 R134a	1,6	2,288	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNPLM-35203	koelgroep RITTAL SK 3386540	CELSBK 372	koelgroep op bord 32048 AK2 (CMP306 Bolting rear Y20)	3	R134a	1,6	2,288	1.430
UNPLM-35238	Koelgroep RITTAL SK3383540	CELSBK 247	koelgroep op bord 32140AK3 (Pic264 BU install station+adjust station) - PTO	1	R134a	0,65	0,9295	1.430
UNN-37978	Koelgroep rookhoek 20 GC	DCK83	Koelgroep vergaderzaal pretrim 2GC - D1163	5,1	R22	1,5	2,715	1810
UNN-37979	Koelgroep rookhoek 20 GC	DCK84	Koelgroep vergaderzaal boven pretrim 2GC - D0491	7,2	R407c	2	3,548	1774
UNN-46274	Koelgroep rookhoek 20 GC	DCK85	Koelgroep bureel launch GC3 Oost-		R32	1,45	0,97875	675
UNN-37765	Koelgroep rookhoek 20 GC +1 (d0491)	DCK84.01	Koelgroep vergaderzaal boven pretrim	0	R407c	2	3,548	1774
UNN-37766	Koelgroep rookhoek 20 GC +1 (d1163)	DCK83.01	Koelgroep vergaderzaal pretrim 2GC -	0	R22	1,5	2,715	1810
UNN-44404	Koelgroep rookhoek GA3 (GA naar GB) : window	DAK52	Koelgroep rookhoek GA3 (GA naar GB)	3,3	R407c	0,77	1,36598	1774
UNN-38026	Koelgroep rookhoek rutex 1 GC cpg65 +0 (d0272)	DCK90	Koelgroep rookhoek rutex 1 GC cpg65: X=851.60 452.752	7,2	R407c	0,72	1,27728	1774
UNN-43797	Koelgroep rookhoek shelter GC8	DCK03	GC1 Teamcorner M10	2,5	R22	1	1,81	1810
UNN-38001	Koelgroep rookhoek Trim F GC	DCK71	Koelgroep rookhoek Trim F GC	7,2	R22	2	3,62	1810
UNN-38002	Koelgroep rookhoek Trim F GC	DCK72	Koelgroep rookhoek Trim F GC	5,1	R22	1,57	2,8417	1810
UNN-37777	Koelgroep rookhoek Trim F GC +0 (d0488)	DCK72.01	Koelgroep rookhoek Trim F GC:	0	R22	1,57	2,8417	1810
UNN-37778	Koelgroep rookhoek Trim F GC +1 (d0599)	DCK71.01	Koelgroep rookhoek Trim F GC: X=	0	R22	2	3,62	1810
UNN-48126	Koelgroep rusthoek 10 GC	DCK73	Koelgroep rusthoek 10 GC	9	R32	2,4	1,62	675
UNN-48128	Koelgroep rusthoek 10 GC +1(d0856)	DCK73.02	Koelgroep rusthoek 10 GC +1(d0856)	0	R32	2,4	1,62	675
UNN-48127	Koelgroep rusthoek 10 GC +1(d1038)	DCK73.01	Koelgroep rusthoek 10 GC +1(d1038)	0	R32	2,4	1,62	675
UNN-38154	Koelgroep rusthoek ergo1 : condensor	DCK118	Koelgroep rusthoek ergo1 : condensor		R407c	0,96	1,70304	1774
UNN-46267	Koelgroep rusthoek ergo1 : verdamper +1 (d0865)	DCK118.01	Koelgroep rusthoek ergo1 : verdamper:		R407c	0,96	1,70304	1774
UNN-38159	Koelgroep rusthoek motorlijn : condensor	DCK112	Koelgroep magazijn onderhoud GC	6	R407c	1,85	3,2819	1774
UNN-38161	Koelgroep rusthoek R&R-test	DCK115	Koelgroep rusthoek R&R-test X=837,	5	R32	1,15	0,77625	675
UNN-46264	Koelgroep rusthoek R&R-test	DCK115.01	Koelgroep rusthoek R&R-test X=837,		R32	1,15	0,77625	675
UNN-48154	Koelgroep rusthoek R&R-test	DCK115.02	Koelgroep rusthoek R&R-test X=833,		R32	1,15	0,77625	675
UNN-46261	Koelgroep rusthoek rokers motorlijn : verdamper +0	DCK112.01	Koelgroep magazijn onderhoud GC :	0	R407c	1,85	3,2819	1774
UNN-38038	Koelgroep rusthoek Rol en Remtest : condensor	DCK114	Koelgroep rusthoek Rol en Remtest : condensor	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-46263	Koelgroep rusthoek Rol en Remtest : verdamper	DCK114.01	Koelgroep rusthoek Rol en Remtest : X=839.60,Y=452.93	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-44336	Koelgroep rutex 3 GC : window +1 (d1167)	DCK111	Koelgroep rutex 3 GC : window:	3,5	R410A	1	2,088	2.088
UNN-48152	Koelgroep Serverlokaal	DECG2	Koelgroep Serverlokaal	6	R32	1,25	0,84375	675
UNN-48153	Koelgroep Serverlokaal	DECG2.01	Koelgroep Serverlokaal	0	R32		0	675
UNN-37681	Koelgroep supervisor pre trim GC2	DCK06.01	Koelgroep supervisor pre trim GC2 - D1050	0	R32	1,15	0,77625	675
UNN-37682	Koelgroep supervisor pre trim GC2	DCK06.02	Koelgroep supervisor pre trim GC2 - D1049	0	R32	1,15	0,77625	675
UNN-48217	koelgroep SWE / VCA volvoschool	DBK06	koelgroep SWE / VCA volvoschool	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-48218	koelgroep SWE / VCA volvoschool (verdamper 1)	DBK06.01	koelgroep SWE / VCA volvoschool (verdamper 1)	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-48219	koelgroep SWE / VCA volvoschool (verdamper 2)	DBK06.02	koelgroep SWE / VCA volvoschool	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-46196	Koelgroep team 12 +0 (d1093), verdamper	DAK41.01	Koelgroep team 12 : verdamper X=174.88 Y=452	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-38131	Koelgroep team 12 : condensor	DAK41	Koelgroep team 12 : condensor	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-38130	Koelgroep team 15 GA2	DAK36	Koelgroep team 15 GA2	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37830	Koelgroep team 15 GA2 verdamper	DAK36.01	Koelgroep team 15 GA2: verdamper X=174.88 Y=356	0	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-38118	Koelgroep team 35	DAK30	Koelgroep team 35 : condensor	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37834	Koelgroep team 35 deurlijn P1 +0 (d0685)	DAK30.01	Koelgroep team 35 deurlijn P: X=264 Y=428	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-38113	Koelgroep team 38	DAK25	Koelgroep team 38 : condensor	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37838	Koelgroep team 38 : verdamper	DAK25.01	Koelgroep team 38 : verdamper X:338	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UNN-38114	Koelgroep team 39 (d0686) GA3	DAK26	Koelgroep supervisor bureau GA1.1	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37837	Koelgroep team 39 : verdamper (d0686)	DAK26.01	Koelgroep supervisor bureau GA1.1	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
120994	Koelgroep Team 81 (d1132) GA2	ASSET NO LOCATION	Assets that have no location!!! BOM Load		R410A	0,81	1,69128	2.088
120995	Koelgroep Team 81 (d1132) GA2	ASSET NO LOCATION	Assets that have no location!!! BOM		R410A	0,81	1,69128	2.088
UNN-120998	Koelgroep team 81 (d1132) GA2	DAK28	Koelgroep team 81 (d1132) GA2	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-120999	Koelgroep team 81 (d1132) GA2	DAK28.01	Koelgroep GA2 (team 81) X=264.88 Y=356	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121000	Koelgroep team 81 (d1132) GA2	DAK28.02	Koelgroep bureel +0 (d1083) GA2 X=264.88 Y=356	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-38119	Koelgroep team Launch Team SIBO	DAK31	Koelgroep team Launch Team SIBO :	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37833	Koelgroep team Launch Team SIBO +0 (d0681)	DAK31.01	Koelgroep team 23 : X=266 Y=476	0	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-121007	koelgroep teamcorner onderhoud +0	DL1K12	koelgroep teamcorner onderhoud +0	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-48142	koelgroep teamcorner onderhoud +0	DL1K12.01	koelgroep teamcorner onderhoud +0		R32	1,4	0,945	675
UNN-38136	Koelgroep teamhoek team 21/ GA2	DAK37	Koelgroep teamhoek team 21/ GA2	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37829	Koelgroep teamhoek team 21/ GA2 +0 (d1044) verdamper	DAK37.01	Koelgroep teamhoek team 21/ GA2, X=210.88 Y=308	0	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-44665	Koelgroep teamhoek Team 34 : condensor	DAK29	Koelgroep teamhoek Team 34 : condensor	5	R410A	2	4,176	2.088
UNN-44666	Koelgroep teamhoek Team 34 : verdamper	DAK29.01	Koelgroep teamhoek Team 34 : verdamper X=264.88 Y=476	0	R410A	2	4,176	2.088
UNN-38143	Koelgroep teamhoek Team 5 GB1 (L9-L11)	DBK50	Koelgroep teamhoek Team 5 GB1 (L9-	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-37934	Koelgroep teamhoek tussen GA en GB : condensor (d1173)	DBK60	Koelgroep teamhoek tussen GA en GB : condensor (d1173)	3,5	R410A	1	2,088	2.088
UNN-40034	Koelgroep teamhoek tussen GA en GB : verdamper	DBK60.01	Koelgroep teamhoek tussen GA en GB :	0	R410A	1	2,088	2.088
UNN-31	Koelgroep telefooncentrale GC	DCK47.01	Koelgroep telefooncentrale GC	0	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-30	Koelgroep telefooncentrale GC +0 (DCBD17)	DCK47	Koelgroep telefooncentrale GC +0	10	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-46238	Koelgroep telefooncentrale GC +0 (dCBU9)	DCK31.01	Koelgroep telefooncentrale GC	0	R410a	4	8,352	2.088
UNN-37966	Koelgroep telefooncentrale GC : condensor	DCK31	Koelgroep telefooncentrale GC : condensor	12,5	R410A	4	8,352	2.088
UNN-38174	Koelgroep toolcrib, thv Trim F (condensor)	DCK143	Koelgroep toolcrib, thv Trim F	14	R410a	3,6	7,5168	2.088
UNN-38175	Koelgroep toolcrib, thv Trim F (verdamper)	DCK143.01	Koelgroep toolcrib, thv Trim F X=670.59 Y=326.72	0	R410a	3,6	7,5168	2.088
UNN-38176	Koelgroep toolcrib, thv Trim F (verdamper)	DCK143.02	Koelgroep toolcrib, thv Trim F X=670.59 Y=326.72	0	R410a	3,6	7,5168	2.088
UNN-38177	Koelgroep toolcrib, thv Trim F (verdamper)	DCK143.03	Koelgroep toolcrib, thv Trim F X=670.59 Y=326.72	0	R410a	3,6	7,5168	2.088
UNN-37940	Koelgroep trainingscenter GC	DCK07	Koelgroep trainingscenter GC	7,1	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-37945	Koelgroep trainingscenter GC	DCK96	Koelgroep trainingscenter GC	7	R22	1,51	2,7331	1810
UNN-37946	Koelgroep trainingscenter GC	DCK97	Koelgroep trainingscenter GC	7	R22	1,51	2,7331	1810
UNN-37795	Koelgroep trainingscenter GC (d0251)	DCK07.01	Koelgroep trainingscenter GC X=778.77 Y=462.28	0	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-45849	Koelgroep trainingscenter GC : condensor	DCK98	Koelgroep trainingscenter GC : condensor	7	R410A	2,9	6,0552	2.088
UNN-45850	Koelgroep trainingscenter GC : verdamper +0	DCK98.01	Koelgroep trainingscenter GC : verdamper +0	0	R410A	2,9	6,0552	2.088
UNN-37757	Koelgroep trainingscenter GC +0	DCK97.01	Koelgroep trainingscenter GC +0	0	R22	1,51	2,7331	1810
UNN-37758	Koelgroep trainingscenter GC +0 (d0251)	DCK96.01	Koelgroep trainingscenter GC X=778.77 Y=462.28	0	R22	1,51	2,7331	1810
UNN-38145	Koelgroep vergaderzaal boven pre-trim lijn 5 :	DCK116	Koelgroep pretrim rusthoek - D0457	2,5	R410A	0,96	2,00448	2.088

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-38152	Koelgroep vergaderzaal chassislijn	DCK131	Koelgroep vergaderzaal chassislijn	5	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37751	Koelgroep vergaderzaal chassislijn +0(d1153)	DCK131.01	Koelgroep vergaderzaal chassislijn X=778.77 Y=416.87	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-48203	Koelgroep vergaderzaal en bureel SV	DAK53	Bureel Robot Labo, naast poort DBPO50		R410A	2,59	5,40792	2.088
UNN-48204	Koelgroep vergaderzaal en bureel SV	DCK02	Koelgroep rookhoek GC 10		R32	2	1,35	675
UNN-48205	Koelgroep vergaderzaal en bureel SV	DCK02.01	Teamhoek IMQ +1(d1033) : X=862.91 Y=326.72		R32	0	0	675
UNN-48206	Koelgroep vergaderzaal en bureel SV	DCK02.02	Teamhoek IMQ +1(d1033) : X=862.91 Y=326.72		R32	0	0	675
UNN-38575	Koelgroep vergaderzaal GC2-F2 +2 (d0846)	DCK38.02	Koelgroep vergaderzaal GC2-F2 +2:	0	R407c	0,7	1,2418	1774
UNN-37973	Koelgroep vergaderzaal GC2-F2 : condensor	DCK37	Koelgroep vergaderzaal GC2-F2 :	5	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-46244	Koelgroep vergaderzaal GC2-F2 : verdamper	DCK37.01	Koelgroep vergaderzaal GC2-F2 :	0	R410a	1,2	2,5056	2.088
UNN-38153	Koelgroep vergaderzaal GC-oost boven : condensor	DCK117	Koelgroep vergaderzaal launch GC Oost - D0707		R407c	0,96	1,70304	1774
UNN-37789	Koelgroep Vergaderzaal GCT	DCK20.01	Koelgroep Vergaderzaal GCT	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37952	Koelgroep Vergaderzaal GCT +2 (d0833)	DCK20	Koelgroep Vergaderzaal GCT	5	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37733	Koelgroep vergaderzaal GK	DKK04.01	Koelgroep vergaderzaal GK	0	R410A	1,5	3,132	2.088
UNN-38068	Koelgroep vergaderzaal GK	DKK04	Koelgroep vergaderzaal GK	5	R410A	1,5	3,132	2.088
UNN-37943	Koelgroep vergaderzaal trainingscenter GC	DCK09	Koelgroep vergaderzaal trainingscenter	7,1	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-37794	Koelgroep vergaderzaal trainingscenter GC (d0223)	DCK09.01	vergaderzaal trainingscenter GC : X=802.81 Y=462.28	0	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-37964	Koelgroep vergaderzaal/bergruimte ohd GC	DCK25	Koelgroep vergaderzaal/bergruimte ohd GC	7,5	R410A	2,3	4,8024	2.088
UNN-38122	Koelgroep weak current	DAK24	Koelgroep weak current : condensor	10	R407c	3,7	6,5638	1774
UNN-37839	Koelgroep weak current : verdamper (dDABU53)	DAK24.01	Koelgroep weak current : verdamper	0	R407c	3,7	6,5638	1774
UNN-38015	Koelgroep weak current burelen dak GC oost	DCK79	Koelgroep weak current burelen dak GC oost	5,1	R22	1,6	2,896	1810
UNN-39807	Koelgroep weak current burelen dak GC oost (PRIOR)	DCK79	Koelgroep weak current burelen dak GC oost		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-44385	Koelgroep Weak Current GA2 : verdamper (dABU53)	DAK23.01	Koelgroep Weak Current GA2 : verdamper: X= 210.88 Y=404	0	R410a	3,7	7,7256	2.088
UNN-44384	Koelgroep Weak Current GA2 condensor	DAK23	Koelgroep Weak Current GA2 : condensor	10	R410a	3,7	7,7256	2.088
UNN-38014	Koelgroep weak current palletlijn GC oost	DCK78	Koelgroep weak current palletlijn GC oost	5	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-37771	Koelgroep weak current palletlijn GC oost +1	DCK78.01	Weak current palletlijn GC oost: X=538.37 Y=524.87	0	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-37767	Koelgroep weak current pre trim GC	DCK82.01	Koelgroep weak current pre trim GC: X=598.47 Y=244.75	0	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-39805	Koelgroep weak current pre trim GC +1 (PRIOR)	DCK82	Koelgroep weak current pre trim GC +1		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-39806	Koelgroep weak current pre trim GC +1 (PRIOR)	DCK82.01	Koelgroep weak current pre trim GC: X=598.47 Y=244.75		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-38016	Koelgroep weak current pre trim GC +1	DCK82	Koelgroep weak current pre trim GC +1	10	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-48208	Koelgroep weak current Pre trim lijn 3 +1 (PRIOR): X=598.47 Y=344.75	DCK130.01	Koelgroep weak current Pre trim lijn 3 +1 (PRIOR): X=598.47 Y=344.75	0	R32	3,75	2,53125	675
UNN-48207	Koelgroep weak current Pre trim lijn 3 (PRIOR)	DCK130	Koelgroep weak current Pre trim lijn 3	10	R32	3,75	2,53125	675
UNN-48304	Koelgroep weak current Pur 5de deur	DCK128	Koelgroep weak current Pur 5de deur (PRIOR)	10	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-48305	Koelgroep weak current Pur 5de deur +1	DCK128.01	Koelgroep weak current Pur 5de deur X=742.71 Y=344.75	0	R410A	3,7	7,7256	2.088
UNN-38013	Koelgroep weak current Pur 5e deur GC	DCK77	Koelgroep weak current Pur 5e deur GC	5	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37772	Koelgroep weak current Pur 5e deur GC +1	DCK77.01	weak current Pur 5e deur GC: X=742.71 Y=344.75	0	R410a	1,2	2,5056	2.088
UNN-37660	Koelgroep weak GC-oost palletlijn	DCK129.01	Koelgroep weak GC-oost palletlijn	0	R410a	3,7	7,7256	2.088
UNN-38150	Koelgroep weak GC-oost palletlijn	DCK129	Koelgroep weak GC-oost palletlijn	10	R410A	3,7	7,7256	2.088
120996	Koelgroep welding team VT	ASSET NO LOCATION	Assets that have no location!!! BOM Load		R410A	0,81	1,69128	2.088
120997	Koelgroep welding team VT	ASSET NO LOCATION	Assets that have no location!!! BOM		R410A	0,81	1,69128	2.088
UNN-121001	Koelgroep welding team VT	DAK49	Koelgroep welding team VT : condensor	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121002	Koelgroep welding team VT	DAK49.01	Koelgroep welding team VT : verdamper X=210.88 Y=524	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-44272	KOELKAMER DRANK	DHKK4	KOELKAMER DRANK		R134A	6	8,58	1.430
UNN-44264	KOELKAMER GROENTEN	DHKK2	KOELKAMER GROENTEN		R134A	3,43	4,9049	1.430
UNN-44257	KOELKAMER VLEES	DHKK5	KOELKAMER VLEES		R134A	6	8,58	1.430
UNN-44263	Koelkamer Zuivel +0 (gang naar werkplaats keuken)	DHKK3	KOELKAMER ZUIVEL		R404A	1,91	7,49102	3.922
UNN-37704	KOELTOOG 1	DHKT1	KOELTOOG 1		R134a	1,4	2,002	1.430
UNN-48158	Koeltoog 1 (saladebar)	DB2KT1	koeltoog 1 (saladebar)	0,82	R134a	1,1	1,573	1.430
UNN-48159	Koeltoog 2	DB2KT2	koeltoog 2		R404A	0	0	3.922
UNN-48160	Koeltoog 3	DB2KT3	koeltoog 3 GB2	1,8	R134A	1,7	2,431	1.430
UNN-46322	koeltoog cafeteria 1	DEKT03	koeltoog keuken 5 circuits		R134A	16,8	24,024	1.430
UNN-48143	koeltoog cafeteria 1	DEKT03.01	koeltoog cafeteria 1		R134A	16,8	24,024	1.430
UNN-48144	koeltoog cafeteria 2	DEKT03.02	koeltoog cafeteria 2		R134A	16,8	24,024	1.430
UNN-48145	koeltoog cafeteria 3	DEKT03.03	koeltoog cafeteria 3		R134A	16,8	24,024	1.430
UNN-48147	koeltoog cafeteria 3	DEKT03.05	koeltoog cafeteria 5		R134A	16,8	24,024	1.430
UNN-48146	koeltoog cafeteria 4	DEKT03.04	koeltoog cafeteria 4		R134A	16,8	24,024	1.430
UNN-121003	labo meetruimte	DBK59	LABO GB1 MEETRUIMTE : condensor	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121004	labo meetruimte	DBK59.01	LABO GB1 MEETRUIMTE : verdamper	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-38050	Labo Operator +0 (d1146)	DDK06	Koelgroep labo GD X=200.25 Y=586.00	2,5	R22	0,41	0,7421	1810
UNN-38052	Landscape	DEK05	Koelgroep kleine landscape GE	140	R407c	39	69,186	1774
UNN-38053	Landscape	DEK06	Koelgroep kleine landscape GE	140	R407c	39	69,186	1774
UNN-37844	Launchroom trainingscenter GC (verdamper)	DCK08.01	Launchroom trainingscenter GC	0	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37897	LC1 Chiller	DL1K01	LC1 Chiller (dak)		R407c	27	47,898	1774
UNN-121016	Lokaal vulpistolen onderhoud GC	DCK14	Lokaal vulpistolen	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121017	Lokaal vulpistolen onderhoud GC	DCK14.01	Lokaal vulpistolen / onderhoud GC	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121018	Lokaal vulpistolen onderhoud GC	DCK14.02	Lokaal vulpistolen / onderhoud GC	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-37692	Maddy	DSK02.01	Koelgroep buro SEBU07 +1 (Maddy)	0	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-39467	Maddy (ESDIC)	DSK02	Maddy (ESDIC)	9	R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-38534	Magazijn T-materialen (d1157)	DBK61	Magazijn T-materialen X=422.60 Y=320.00	3,5	R407c	1,38	2,44812	1774
UNN-48224	New Team office GA2 (condensor)	DAK19	New Team office GA2 (condensor)	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-48225	New Team office GA2 (verdamper)	DAK19.01	New Team office GA2 (verdamper)	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UPSC-561	NIET ACTIEF 47410/AK01/SK3361540/WANDMONTAGE-	PLS24741	VUILBAK : PLC 221 : TILTMACHINE WASHLINE 1 / GB2.3 / X=242 / Y=264	0,85	R134a	0,28	0,4004	1.430
UNN-39464	onderhoud/werkvoorbereiding bureel +0	DB2K01	onderhoud/werkvoorbereiding bureel +0 X=243.50 Y=271.50	2,5	R22	1	1,81	1810
UNN-37693	Panis	DSK01.01	Verwilt		R410a	2,99	6,24312	2.088
UNN-38613	Panis	DSK01.03	Panis (ESDIC)	0	R410a	2,99	6,24312	2.088
UPSC-1057	PEMU2JR01/JR01/DÜRR/HÄWA/KF100S-RD	PEMU2JR01	PEMU2 Robot controller	1	R134a	0,54	0,7722	1.430

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-39450	PLC - labo VT : condensor	DAK44	PLC - labo VT : condensor	3,5	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-46199	PLC labo VT : verdamper	DAK44.01	PLC labo VT : verdamper, X=338 Y=548	0	R410a	1,06	2,21328	2.088
UPSC-523	POBC21/JR11/DÜRR/HÄWA/KF100S-RD	POBC21JR11	LIJN2 OBC STATION1 SPUITROBOT 11 CONTR (Links 1ste)	1	R134a	0,54	0,7722	1.430
UPSC-525	POBC21/JR21/DÜRR/HÄWA/KF100S-RD	POBC21JR21	LIJN2 OBC STATION1 SPUITROBOT 21 CONTR (Rechts 1ste)	1	R134a	0,54	0,7722	1.430
UPSC-588	POBC21/JR22/DÜRR/HÄWA/KF100S-RD	POBC21JR22	LIJN2 OBC STATION1 SPUITROBOT 22 CONTR (Rechts 2de)	1	R134a	0,54	0,7722	1.430
UPSC-415	POBC22/JR12/DÜRR/HÄWA/KF100S-RD	POBC22JR12	LIJN2 OBC STATION2 SPUITROBOT 12 CONTR (Links 2de)	1	R134a	0,54	0,7722	1.430
UPSC-417	POBC22/JR21/DÜRR/HÄWA/KF100S-RD	POBC22JR21	LIJN2 OBC STATION2 SPUITROBOT 21 CONTR (Rechts 1ste)	1	R134a	0,54	0,7722	1.430
UNN-38139	Productielabo dipfos : condensor (d0113)	DBK55	Productielabo dipfos : condensor (d0113)	7,1	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-44717	Productielabo dipfos : verdamper (d0113)	DBK55.01	Productielabo dipfos : verdamper X=374.00 Y=308.00	0	R410A	2,7	5,6376	2.088
UNN-40047	Project room GEO	DBK63	Project room GEO GB1/ bruine zaal	5	R32	1,5	1,0125	675
UNN-40048	Project room GEO	DBK63.01	Project room GEO 382.00 Y=553.00	0	R32	1,5	1,0125	675
UNN-38624	refter	DSK04.02	refter (ESDIC)		R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-37901	Rust/rookhoek GB1 kant kaai: WINDOW UNIT (d0712)	DBK08	koelgroep - Rust/rookhoek GB1 kant kaai : X=413.60 Y=296	2,5	R407c	1	1,774	1774
UNN-38140	Rust/rookhoek GB1 kant kaai: WINDOW UNIT, (d0712)	DBK07	koelgroep - Rust/rookhoek GB1 kant kaai : X=413.6 Y=296	2,5	R407c	1	1,774	1774
UNN-48165	rusthoek garage +0 (d1135)	DBK45	rusthoek garage +0 (d1135)	3,5	R32	0,76	0,513	675
UNN-48177	Rusthoek garage X=379.40 Y=296.00	DBK45.01	rusthoek garage +0 (d1135) X=379.40 Y=296.00	3,5	R32	0,76	0,513	675
UNN-46271	Rusthoek kant GE (d1175)	DBK01.02	Rusthoek kant GE (d1175) X=440.60 Y=548.60		R32	2,4	1,62	675
UNN-37770	Server room +1	DCK79.01	Server room +1	0	R22	1,6	2,896	1810
UNN-39808	Server room +1 (PRIOR) (d0834)	DCK79.01	Server room +1		R134a	0,24	0,3432	1.430
UNN-37694	Split binnenuit L15 Bureel Directie	LK07.1	Binnenunits splits (L15 Bureel directie)		R407C	1,5	2,661	1774
UNN-46525	Split buitenunit	LK01	Split buitenunit		R407C	3,9	6,9186	1774
UNN-46526	Split buitenunit	LK02	Split buitenunit	12,5	R407C	3,9	6,9186	1774
UNN-46527	Split buitenunit	LK03	Split buitenunit	0	R407C	3,6	6,3864	1774
UNN-46528	Split buitenunit	LK04	Split buitenunit		R407C	3,6	6,3864	1774
UNN-46529	Split buitenunit	LK05	Split buitenunit		R410A	8,4	17,5392	2.088
UNN-46530	Split buitenunit	LK06	Split buitenunit		R407C	1,5	2,661	1774
UNN-46531	Split buitenunit	LK07	Split buitenunit		R407C	1,5	2,661	1774
UNN-37668	Split bureel	EB1/SU3.01	Split bureel	0	R407c	1,1	1,9514	1774
UNN-37669	Split bureel	EB1/SU3	Split bureel 3	3,5	R407c	1,1	1,9514	1774
UNN-37670	Split Bureel	EB1/SU2.02	Split Bureel	0	R407C	1,1	1,9514	1774
UNN-37672	Split bureel	EB1/SU1.01	Split bureel	0	R407c	2	3,548	1774
UNN-37673	Split bureel	EB1/SU1	Split bureel	4,5	R407c	2	3,548	1774
UNN-37671	Split bureel 2	EB1/SU2	Split bureel 2	3,5	R407c	1,1	1,9514	1774
UNN-43709	Sprinkler lokaal 21, buiten gang naar GB1-GE	DBK22	Sprinkler lokaal 21, buiten gang naar	3,5	R410A	1	2,088	2.088
UNN-48076	staat boven koeltoog 1 +3	DB2KT4	staat boven koeltoog 1 +3		R134a	0	0	1.430
UNN-43707	Staat in Sprinkler lokaal 21, gang buiten GB1 ==> GE	DBK31	Staat in Sprinkler lokaal 21, X=444 Y=553	3,3	R410A	1	2,088	2.088
UNN-37811	stuurplatform Dataroom	DBK49.01	stuurplatform Dataroom GB1 X=413.00	0	R407c	3,7	6,5638	1774
UNN-37920	stuurplatform Dataroom	DBK49	stuurplatform Dataroom GB1	13	R407c	3,7	6,5638	1774
UNN-48155	stuurplatform Dataroom	DBK48	stuurplatform Dataroom GB1	12,5	R32	2,6	1,755	675
UNN-48156	stuurplatform Dataroom	DBK48.01	stuurplatform Dataroom GB1 X=413.00	0	R32	2,6	1,755	675
UNN-48185	stuurplatform Dataroom	DBK47	stuurplatform Dataroom GB1	12,5	R407c	3,7	6,5638	1774
UNN-48186	stuurplatform Dataroom	DBK47.01	stuurplatform Dataroom GB1 X=413.00	12,5	R407c	3,7	6,5638	1774
UNN-48175	SV Eindgebied +0 (d0209)	DCK67.02	Koelgroep bureau ergo- final (d0209)		R32	2,4	1,62	675
UNN-48183	Teamcorner Team 18 GA1 18 X=133, Y=413	DAK66	Teamcorner Team 18 GA1 18 X=133, Y=413		R32	0,76	0,513	675
UNN-48184	Teamcorner Team 18 GA1 18 X=133, Y=413	DAK66.01	Teamcorner Team 18 GA1 X=133, Y=413		R32	0,76	0,513	675
UNN-44720	Teamhoek boven Behrlokaal (L9-L11) (d1152)	DBK50.01	Teamhoek boven Behrlokaal (L9-L11) X=431.60 Y=344.00	0	R410A	1,06	2,21328	2.088
UNN-40043	Techische ruimte, staat boven "orange room"	DBK17	Techische ruimte, staat boven "red room"	17	R407c	4,62	8,19588	1774
UNN-48216	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 1 YORK	DB2K06	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 1 YORK	1650	R1233zd(E)	373	1,865	5
UNN-38088	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 2	DB2K07	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 2	1641,5	R134a	716	1023,88	1.430
UNN-38089	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 3	DB2K08	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 3	1641,5	R134a	716	1023,88	1.430
UNN-38090	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 4	DB2K15	technische ruimte Compressorzaal +0, Chiller 4	735	R134a	160	228,8	1.430
UNN-37985	Trainingscenter GC / fabriek (condensor)	DCK08	Trainingscenter GC / fabriek (condensor)	6	R410a	1,5	3,132	2.088
UNN-37695	Uitblaasrooster (L19 vergaderzaal)	LK06.1	Uitblaasrooster (L19 vergaderzaal)		R407C	1,5	2,661	1774
UNN-37818	Vakbondsklokale ACLVB +0(d0093)	DBK22.01	Vakbondsklokale ACLVB +0(d0093)	0	R410A	1	2,088	2.088
UNN-37690	Vergaderzaal	DSK04.01	Vergaderzaal		R410a	3,1	6,4728	2.088
UNN-39469	vergaderzaal	DSK04	Vergaderzaal (ESDIC)	9	R410A	3,1	6,4728	2.088
UNN-43677	vergaderzaal +1 (d0765)	DDK07.04	Binnengroep4 : bureel GD X=218.25 Y=596.00	4			0	
UNN-46265	vergaderzaal boven pre-trim lijn 5 : verdamper +0 (d0457)	DCK116.01	Koelgroep pretrim rusthoek - D0457 : X=568.45,Y=380.81	0	R410a	0,96	2,00448	2.088
UNN-46266	vergaderzaal GC-oost boven : verdamper +0 (d0457)	DCK117.01	Koelgroep vergaderzaal launch GC Oost - D0707		R407c	0,96	1,70304	1774
UNN-38574	vergaderzaal naast bureau externen +1 (d0838)	DCK25.02	vergaderzaal naast bureau externen +1: X=490.29 Y=462.28	0	R410a	2,3	4,8024	2.088
UNN-46272	Vergaderzaal niet kleur WINDOW GB1 (d0695)	DBK01.03	Vergaderzaal niet kleur WINDOW GB1 (d0695)		R32	2,4	1,62	675
UNN-38612	Vermeulen	DSK01.02	Vermeulen (ESDIC)	0	R410a	2,99	6,24312	2.088
UNN-39466	Verwilt	DSK01	Verwilt	9	R410A	2,99	6,24312	2.088
UNN-44281	VINOTHEEK	DHVINO	VINOTHEEK		R600a	0,032	0,000096	3

Installatie	Omschrijving	Plaats	LOCATION_DESCRIPTION	Vermogen in kW	Koelmiddel (type)	Koelmiddel (in kg)	CO2 equivalent (in ton)	GWP (per l
UNN-37685	Visiting Center	DFK01	Visiting Center	40	R410a	10	20,88	2.088
UNN-121244	Voeding DCK19..., op dak GE	DHVAC	VENTILATIEGROEPEN VCG	3,3	R410A	1	2,088	2.088
43990	WANDMONT.-KOELAGGR. 400V-3f-1000W/CHEMIE/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1	R134a	0,5	0,715	1.430
43790	WANDMONT.-KOELAGGR. 400V-3f-1500W/CHEMIE/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	1,6	R134a	0,5	0,715	1.430
46270	WANDMONT.-KOELAGGR. 400V-3f-2000W/CHEMIE/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2,2	R134a	0,95	1,3585	1.430
47244	WANDMONT.-KOELAGGR. 400V-3f-2500W/CHEMIE/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2,55	R134a	0,95	1,3585	1.430
46087	WANDMONTAGE-KOELAGGR. 400V-3f-2500W / COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2,55	R134a	0,95	1,3585	1.430
39474	WANDMONTAGE-KOELAGGR.400V-3f-2000W/COMFORT	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2,2	R134a	0,95	1,3585	1.430
119626	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	LEV_DIV_GC	Herstellingen diverse leveranciers door GC	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNPLM-108727	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	CPU447.STK	PUR station Back-up - Stuurkast	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNPLM-35387	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	CELSBK 497	koelgroep op bord 35447AK1 (PUR)	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNPLM-35393	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	CELSBK 494	koelgroep op bord 35426AK1 (PUR)	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNPLM-35394	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	CELSBK 495	koelgroep op bord 35445AK1 (PUR)	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNPLM-35395	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2,6kW/	CELSBK 496	koelgroep op bord 35446AK1 (PUR)	2,6	R134a	1,15	1,6445	1.430
130028	Wandmontage-koelaggregaat Blue e+/2kW/	MAGVCG	Centraal magazijn VCG	2	R134a	1,15	1,6445	1.430
UNPLM-35388	Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-	CELSBK 489	koelgroep op bord 35429AE1 (PUR)	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UNPLM-35389	Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W/CHEMIE	CELSBK 490	koelgroep op bord 35431AE1 (PUR)	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UNPLM-35390	Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W/CHEMIE	CELSBK 491	koelgroep op bord 35430AE1 (PUR)	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UNPLM-35391	Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W/CHEMIE	CELSBK 492	koelgroep op bord 35427AE1 (PUR)	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UNPLM-35392	Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 400V-3f-1000W/CHEMIE	CELSBK 493	koelgroep op bord 35428AE1 (PUR)	1	R134a	0,5	0,715	1.430
UNN-48057	Warmtepomp Tally room GC08	DCK144	Warmtepomp Tally room GC08	2	R410a	1	2,088	2.088
UNN-48058	Warmtepomp Tally room GC08	DCK144.01	Warmtepomp Tally room GC08	0	R410a	1	2,088	2.088
UNN-48163	Weak Current 4de verdiep	DB2K17	Weak Current 4de verdiep	14	R32	2,9	1,9575	675
UNN-121005	Weak current 4é verdiep	DB2K26	Klimaatkast serverlokaal GB2 +4 (PRIOR)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-121009	Weak current 4é verdiep	DB2K27	Klimaatkast serverlokaal GB2 +4 (PRIOR)	0	R410A	1,2	2,5056	2.088
UNN-38570	Weak current telefooncentrale ruimte naast kleedkamer 29	DCK119	Weak current telefooncentrale X=670.59 Y=452.75	0			0	
UPSC-459	WEG 11220/AE01/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V-500W / COMFORT	PLS21122	VUILBAK : PLC 202 : CONVEYORS WASHING LINE 2 / GB2.3 / X=246 /	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-458	WEG 11220/AK04/SK3382500/DAKMONTAGE-KOELAGGR. 220V- 500 W / COMFORT	PLS21122	VUILBAK : PLC 202 : CONVEYORS WASHING LINE 2 / GB2.3 / X=246 /	0,55	R134a	0,3	0,429	1.430
UPSC-473	WEG/11280/AE01/SK3290500/DAKMONTAGE-	PLS21128	VUILBAK PLC 208 : FLOWS AFTER	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-472	WEG/11280/AK06/SK3329540/WANDMONTAGE-	PLS21128	VUILBAK PLC 208 : FLOWS AFTER	2,55	R134a	0,95	1,3585	1.430
UPSC-474	WEG/11280/AS00/SK3290500/DAKMONTAGE-	PLS21128	VUILBAK PLC 208 : FLOWS AFTER	1,4	R134a	0,95	1,3585	1.430
UNN-38049	Werkplaats	DDK05	Koelgroep werkplaats GD	2,5	R22	0,41	0,7421	1810