

Toestand	Naam Emissiepunt	X-coördinaat EP	Y-coördinaat EP	Gekoppelde installaties of inrichtingen	Naam installatie	Hoogte (m)	Diameter (m)	Emissie-periode	Emissie-duur (h)	Debiet droog (Nm³/u)	Temp (°C)	Meetfrequentie	CO mg/Nm³	SO2 mg/Nm³	NOX mg/Nm³	TOC mg/Nm³	CH4 mg/Nm³	CO2 mg/Nm³	Stofgehalte (PM10) mg/Nm³	NOX ton/jaar	NMVOs (ton/jaar)	aromatische NMVOs (ton/jaar)	Xyleen-isomeren	Verwijderingsrendement	Bepalingsmethode
Vergund zonder verandering	Ketel 1	106886.00	199586.00	Ketel 1	43.1.3/01 STOOKINSTALLATIE GD (A)	33	1,25	ma-vrij	24	16436	75,4	om de 3 maanden	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen		2,3477					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	Ketel 2	106877.00	199582.00	Ketel 2	43.1.3/02 STOOKINSTALLATIE GD (A)	33	1,25	ma-vrij	24	13835	112	om de 3 maanden	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen		2,3477					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	Ketel 3	106869.00	199579.00	Ketel 3	43.1.3/03 STOOKINSTALLATIE GD (A)	33	1,25	ma-vrij	24	9821	106,7	om de 3 maanden	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen		2,3477					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	Ketel 4	106880.00	199607.00	Ketel 4	43.1.3/04 STOOKINSTALLATIE GD (A)	33	1,25	ma-vrij	24	32981	104,4	om de 3 maanden	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen		3,00					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	Ketel 5	106862.00	199600.00	Ketel 5	43.1.3/37 STOOKINSTALLATIE GD (A)	33	1,25	ma-vrij	24	16657	142,5	om de 3 maanden	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen		2,7192					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/44	106581	199595	43.1.3/44	GA Tijdelijke hal	28,5	0,3	ma-vrij	24	403	176	om de 5 jaren	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen							IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	BKE07P30	106766.00	199329.00	43.1.3/10/33/34	GB1 DROOGOVEN PRIMERLUN 7 (A)	32	0,56	ma-vrij	24	7900	126	om de 2 jaren	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen	zie meetverslagen	0,1549					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	BBB77AP21-2223	106752	199321	43.1.3/41-42-43	GB1 DROOGOVEN PRIMERLUN 7A (A)	32	0,245	ma-vrij	24	1380	171	om de 2 jaren	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen	zie meetverslagen	0,204					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	BBB712P23-2425	106855	199336	43.1.3/38-39-40	GB1 L12 ML-OVENS (A)	32,6	0,315	ma-vrij	24	3900	295	om de 5 jaren	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen			zie meetverslagen		0,0961					IMJV data 2023
Stop te zetten	BBB709P41	106895	199373	43.1.3/36	GB1 L9 PRIMEROVEN hoofd (A)	28,5	0,4	ma-vrij	24	10000	170	nvt, zie 43.1.3/36								0,2492					IMJV data 2023
Stop te zetten	BBB709P41	106895	199373	43.1.3/35	GB1 L9 PRIMEROVEN hulp (A)	28,5	0,4	ma-vrij	24	10000	170	jaarlijks	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen				0					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	BBB6ECP90	106646.00	199342.00	43.1.3/22-23	GB1 NAVERBRANDER EC_DROOGOVEN 1 (A)	32	1,25	ma-vrij	24	29533	104,4	jaarlijks	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen				0,4443	3,7375			99,525	IMJV data 2023
Stop te zetten	BBB711P28	106820	199336	43.1.3/25	GB1 NAVERBRANDER L11 PRIMEROVEN (A)	33,7	0,63	ma-vrij	24	9808	210,3	jaarlijks	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen				0,2625	1,065			97,147	IMJV data 2023
Stop te zetten	BBB706P28	106883.00	199381.00	43.1.3/12	GB1 NAVERBRANDER L6 (A)	28,5	1,13	ma-vrij	24	21253	162,5	jaarlijks	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen	zie meetverslagen				0,3231	0,2117			99,109	IMJV data 2023

Stop te zetten	BBB709P30	106883	199369	43.1.3/24	GB1 NAVERBRANDER L9 PRIMEROVEN (A)	32,6	0,71	ma-vrij	24	9409	174,8	jaarlijks	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen	zie meetversla gen				0,1878	1,065			98,202	IMJV data 2023
Stop te zetten	PBB312P02	106599.00	199448.00	43.1.3/15	GB2 L1 WATERDROOGO VEN (A)	36,9	0,355	ma-vrij	24	360	171	om de 5 jaren	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen			zie meetverslage n	zie meetverslag en	0,0565					IMJV data 2023
Stop te zetten	PBB312P03	106602.00	199442.00	43.1.3/06	GB2 L1 WATERDROOGO VEN (A)	36,9	0,355	ma-vrij	24	340	181	om de 5 jaren	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen			zie meetverslage n	zie meetverslag en	0,0303					IMJV data 2023
Stop te zetten	PBB322P02	106593.00	199446.00	43.1.3/16	GB2 L2 WATERDROOGO VEN (A)	36,9	0,355	ma-vrij	24	520	220	om de 5 jaren	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen			zie meetverslage n	zie meetverslag en	0,0565					IMJV data 2023
Stop te zetten	PBB322P03	106596.00	199439.00	43.1.3/08	GB2 L2 WATERDROOGO VEN (A)	36,9	0,355	ma-vrij	24	390	155	om de 5 jaren	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen			zie meetverslage n	zie meetverslag en	0,0303					IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	PBB316P16	106524.00	199515.00	43.1.3/17	GB2 NAVERBRANDER L1 TOPCOATOVEN 1 (A)	36,8	0,5	ma-vrij	24	6520	217,8	jaarlijks	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen	zie meetversla gen				0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	94,475	IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	PBB316P26	106527.00	199518.00	43.1.3/19	GB2 NAVERBRANDER L1 TOPCOATOVEN 2 (A)	36,8	0,5	ma-vrij	24	6763	203,5	jaarlijks	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen	zie meetversla gen				0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	97,318	IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	PBB326P16	106538.00	199525.00	43.1.3/18	GB2 NAVERBRANDER L2 TOPCOATOVEN 1 (A)	36,8	0,5	ma-vrij	24	7168	203,2	jaarlijks	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen	zie meetversla gen				0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	93,343	IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	PBB326P26	106539.00	199524.00	43.1.3/20	GB2 NAVERBRANDER L2 TOPCOATOVEN 2 (A)	36,8	0,5	ma-vrij	24	7267	245	jaarlijks	zie meetver slagen	zie meetversla gen	zie meetver slagen	zie meetversla gen				0,0707	8,4219	3,0383	1,2899	95,771	IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	43.1.3/26-27- 28	106923	198699	43.1.3/26-27- 28	GC-zuid tijdelijke hal	7,8	0,125	ma-vrij	24	90	55	nvt													
Vergund zonder verandering	43.1.3/48	106661,66	199716,98	43.1.3/48	LC1 Reznors (26)	36,8	0,125	ma-vrij	24	90	100	nvt													
Vergund zonder verandering	43.1.3/47	106661,66	199716,98	43.1.3/47	LC1 stookplaats ACV heathmaster	7,8	0,125	ma-vrij	24	90	100	nvt													
Vergund zonder verandering	43.1.3/45	106661,66	199716,98	43.1.3/45	LC1 stookplaats Ygnis LRPG	32	0,125	ma-vrij	24	90	100	nvt													
Vergund zonder verandering	43.1.3/46	106661,66	199716,98	43.1.3/46	LC1 stookplaats Ygnis modulo	32	0,125	ma-vrij	24	90	100	nvt													

Vergund zonder verandering	PKE423P06	106557.00	199424.00	4.3.b.3/09	OUTSIDE BASECOAT LIJN 2 (A)	34,2	1,5	ma-vrij	24	45000	21	jaarlijks				zie meetverslagen			zie meetverslagen		9,8358				IMJV data 2023
Verandering	PKE423P07	106552.00	199435.00	4.3.b.3/10	OUTSIDE BASECOAT LIJN 2 (A)	34,2	2,2	ma-vrij	24	120500	21	jaarlijks				zie meetverslagen			zie meetverslagen		9,8358				IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	BKE511P04/P05	106808.00	199273.00	4.3.b.3/13	SPUITROBOT PRIMER LIJN 11 ZONE 4/5/6/7 (A)	32	2,2	ma-vrij	24	160000	22	jaarlijks				zie meetverslagen			zie meetverslagen		5,4301		0,6772		IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	BKE509P04	106790.00	199337.00	4.3.b.3/14	SPUITROBOT PRIMER LIJN 9 ZONE 4/5/6/7 (A)	32,6	1,5	ma-vrij	24	72000	22	jaarlijks				zie meetverslagen			zie meetverslagen		5,4301		0,6772		IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	Ventilatie GA	106822.00	199453.00	Ventilatie GA	Ventilatie lasfabriek (I)	10,5	0,7	ma-vrij	24	-	21	nvt													IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	Ventilatie GC	106977.00	199020.00	Ventilatie GC	Ventilatie spotrepar eindassemblage (I)	9,4	0,32	ma-vrij	24	2000	21	nvt									0,19				IMJV data 2023
Vergund zonder verandering	31.1.2.a/14	107068	199223	31.1.2.a/14	Batterijfabriek - Noodgenerator	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													
Nieuw	nog te bepalen	106788,17	199273,05	GB1 eRTO	GB1 L9-L10 Elektrische RTO (na sealer-primer oven)	22,3	1,4	ma-vrij	24	30000	90	onbepaald	max 50	0	max 50								99		Theoretische inschatting
Vergund zonder verandering	31.1.2/02	106620	199327	31.1.2/02	GB1-EC Diesel alternator groep	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													
Vergund zonder verandering	31.1.2/03	106624	199330	31.1.2/03	GB1-EC Diesel alternator groep	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													
Nieuw	nog te bepalen	106583,01	199423,72	GB2 eRTO	GB2 Elektrische RTO	22,3	1,4	ma-vrij	24	30000	90	onbepaald	max 50	0	max 50								99		Theoretische inschatting
Vergund zonder verandering	31.1.2/01	106902	199593	31.1.2/01	GD Diesel pomp	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													
Vergund zonder verandering	31.1.2/08	106894	199612	31.1.2/08	GD Diesel pomp hydrant	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													
Vergund zonder verandering	31.1.2/10	106897	199614	31.1.2/10	GD Diesel pomp-sprinkler	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													
Vergund zonder verandering	31.1.2/11	106910	199578	31.1.2/11	GD Diesel pomp-sprinkler	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt													

Vergund zonder verandering	31.1.2/06	106980	199482	31.1.2/06	GF Diesel alternator groep	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt												
Vergund zonder verandering	31.1.2.a/12	107 042	199408	31.1.2.a/12	Post 1 - Noodgenerator	4	0,15	ma-vrij	24	90	120	nvt												