Omschrijving	Type	Model	Vermogen (kW)	Indelingsrubriek	Plan	Aanduiding op plan	Locatie - toestelnummer	Aard koelmiddel	CO-equivalent (ton)	Inhoud (kg)	Attest lekdetectie doorgestuurd
koelcel 4°C	Unité Hermetique Silensys	SILAJ4492Y-FZ	2.3	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.011 - K191102	R-134a	5.45		ja, d.d. 19/02/2025
diepvriescel -20°C	Unité Hermétique Silensys	AOHG07KMCC	2.3	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.012 - K191101	R-448a	9.99		ja, d.d. 19/02/2025
Koelcel +3	Unité Hermétique Silensys	SILAJ4511YFZ	2.3	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.022 - K191103	R-134a	4.5		ja, d.d. 19/02/2025
Vriescel -20°C	Unité Hermetique Silensys	SILAG2516ZTZ	3.7	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.024 - K191104	R-448a	7.77		ja, d.d. 19/02/2025
koelcel +8°C	J&E Hall - Daikin Division	SILFH4518YFZ	1.2	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.027 - K191108	R-134a	4.73		ja, d.d. 19/02/2025
koelcel +4°C	Unité Hermétique Silensys	SILAG2522ZTZ	1.2	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.029 - K191105	R-134a	5.15		ja, d.d. 19/02/2025
koelcel +3°C	Silensys	JEHSCU 0300 CM1	1	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.030 - K191106	R-134a	4.52		ja, d.d. 19/02/2025
koelcel +7°C	Unité Hermétique Silensys	SILFH4518YFZ	2.2	16.3.2b	2703090 IIOA site SPN	16_koel	27.03.090.032 - K191107	R-134a	6.54		ja, d.d. 19/02/2025
diepvriescel -20°C	Unité Hermetique Silensys	SILAJ 4511 YFZ	1.5	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_koel	27.03.100.020A - K200916	R-452a	11.99		ja, d.d. 19/02/2025
koelcel +4°C	Unité Hermetique Silensys	SILAG4534YTZ	1.2	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_koel	27.03.100.020B - K200915	R-134a	5.93		ja, d.d. 19/02/2025
koeltoog1	Crionovo	A70/1NE	0.328	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_TOOG	27.03.100.018	R404a	1.137	0.29	niet van toepassing
koeltoog2	Crionovo	A70/1NE	0.328	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_TOOG	27.03.100.018	R452a	0.535	0.25	niet van toepassing
koeltoog3	Diamond	AD1N/H-R2	0.19	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_TOOG	27.03.100.018	R290		0.08	niet van toepassing
koeltoog4	Elektrolux	RE471FN	0.21	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_TOOG	27.03.100.018	R134a	0.193	0.135	niet van toepassing
dessertenvitrine			<1	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_TOOG	27.03.100.018	R404a	0.392	0.1	niet van toepassing
saladebuffet			<1	16.3.2b	2703100 IIOA site SPN	16_TOOG	27.03.100.018	onbekend			niet van toepassing
Koelen labo	Airwell	SILFH2480ZXC	1.8	16.3.2b	2708100 IIOA site SPN	16_koel	27.08.100.006 - K020033	R-407c	2.24		ja, d.d. 19/02/2025
koeling labo	Toshiba	32500109	4	16.3.2b	2708120 IIOA site SPN	16_koel	27.08.120.003 - K240502	R-32	0.61		niet van toepassing
koeling labo	Toshiba	32700041	3	16.3.2b	2708120 IIOA site SPN	16_koel	27.08.120.004 - K240503	R-32	0.43		niet van toepassing
koeling labo	Toshiba	32500112	4	16.3.2b	2708120 IIOA site SPN	16_koel	27.08.120.005 - K240504	R-32	0.61		niet van toepassing
koeling labo	Toshiba	32500134	4	16.3.2b	2708120 IIOA site SPN	16_koel	27.08.120.006 - K240505	R-32	0.61		niet van toepassing
koeling labo	Toshiba	32500107	4	16.3.2b	2708120 IIOA site SPN	16_koel	27.08.120.007 - K240506	R-32	0.61		niet van toepassing
koeling labo	Toshiba	32500113	4	16.3.2b	2708120 IIOA site SPN	16_koel	27.08.120.010 - K240507	R-32	0.61		niet van toepassing
Chiller algemeen	McQuay	RAV-4M402ATP-E	4	16.3.2b	2709090 IIOA site SPN	16_koel	27.09.090.019 - K060032-A	R407c	6.23	3.51	ja, document onder Toestellen
Koelen labo	Hitachi	RAV-4M402ATP-E	2.7	16.3.2b	2709090 IIOA site SPN	16_koel	27.09.090.039 - K100603	R-410a	6.68		ja, d.d. 19/02/2025
Koelen labo	Daikin	M4AC040ARE FFBA	2.8	16.3.2b	2709110 IIOA site SPN	16_koel	27.09.110.002 - K150702-A	R-410a	10.02		ja, d.d. 19/02/2025
Koelen labo	Daikin	RAS-3HVRNE	2.4	16.3.2b	2709110 IIOA site SPN	16_koel	27.09.110.011 - K190107	R-32	1.65		ja, d.d. 19/02/2025
koelen labo	Carrier	RXYSQ4P8V1B	55.9	16.3.2b	2710140 IIOA site SPN	16_koel	27.10.140.003 - K190023	R-410a	49.68		ja, d.d. 19/02/2025
koelen labo	Daikin	RZASG71M2V1B	3.5	16.3.2b	2712130 IIOA site SPN	16_koel	27.12.130.007 - K190022	R-32	2.5		niet van toepassing
koelen werkplaats	Daikin	EUWA*16KAZW	15.2	16.3.2b	2709100 IIOA site SPN	16_koel	27.09.100.001 (buiten)	R407C	816.04	460	
koelen bureel	Daikin	30 RBSY 120 C 0016-PE-	1.27	16.3.2b	2713130 IIOA site SPN	16_koel	27.13.130.010 - K181101	R-410a	3.34		ja, d.d. 19/02/2025
koelen bureel	Daikin	RZAG140N7Y1B	2.1	16.3.2b	2713130 IIOA site SPN	16_koel	27.13.130.019 - K970026	R-22	2.84		ja, d.d. 19/02/2025
koelen bureel	Fujitsu General Ltd.	RXG50L2V1B	1.6	16.3.2b	2713130 IIOA site SPN	16_koel	27.13.130.021 - K161101	R-410a	4.18		ja, d.d. 19/02/2025
koelen bureel	Hitachi	R45DB7W1	1.6	16.3.2b	2713140 IIOA site SPN	16_koel	27.13.140.013 - K060018	R410a	4,8		ja, d.d. 19/02/2025
Koelen labo	Fujitsu General Ltd.	AOYG18LALL	1.6	16.3.2b	2714070 IIOA site SPN	16_koel	27.14.070.009 - K160103	R-410a	3.03		ja, d.d. 19/02/2025
koelen telefooncentrale	Fujitsu General Ltd.	RAS-2,5HVNP1	1.6	16.3.2b	2714070 IIOA site SPN	16_koel	27.14.070.009 - K160104	R-410a	3.03		ja, d.d. 19/02/2025
Chiller algemeen	BlueBox	AOHG18LALL	19.1	16.3.2b	2721090 IIOA site SPN	16_koel	27.21.090.009 - K091005-A	R407c	80.18		ja, d.d. 19/02/2025
koelen PC-lokaal	Panasonic	Sigma 2002LC/LN7.2	7.6	16.3.2b	1510100 IIOA site SPN	16_koel	15.10.100.002 - K121102-A	R-410a	11.48		ja, d.d. 19/02/2025
koelen serverlokaal	Sanyo	Sigma 2002LC/LN7.2	2.8	16.3.2b	1510110 IIOA site SPN	16_koel	15.10.110.031 - K030026	R-407c	4.35		ja, d.d. 19/02/2025
koelen serverlokaal	Sanyo	SPW-C366VH	3.4	16.3.2b	1510110 IIOA site SPN	16_koel	15.10.110.032 - K111003-A	R-410a	7.52		ja, d.d. 19/02/2025
Koelen labo	CIAT	Europe 2 C9053 HI 450	64	16.3.2b	1511080 IIOA site SPN	16_koel	15.11.080.003 - K060028-A	R407c	82.13		ja, d.d. 19/02/2025
Warmtepomp gebouw 27.13	lucht/water	AQUACIAT ILD 0520R	70	16.3.2b	Dakplan 2713	16_WP	dak rectoraat 1	R32	12100		niet van toepassing
Warmtepomp gebouw 27.13	lucht/water	AQUACIAT ILD 0520R	70	16.3.2b	Dakplan 2713	16_WP	dak rectoraat 1	R32	12100		niet van toepassing
Warmtepomp gebouw 27.13	lucht/water	AQUACIAT ILD 0520R	70	16.3.2b	Dakplan 2713	16_WP	dak rectoraat 2	R32	12100		niet van toepassing
Warmtepomp gebouw 27.15	York	YVAG 12RSE30	5.6	16.3.2b	Dakplan 2715	16_WP	27.15.150.000 - K240001	R-410a	5.84		niet van toepassing
Warmtepomp gebouw 27.15	York	YVAG 012RSE30	5.6	16.3.2b	Dakplan 2715	16_WP	27.15.150.000 - K240002	R-410a	5.84		niet van toepassing
Stabilisatiekast	Climatronix	CTX700	1,8	16.3.2b	2709090 IIOA site SPN	16_Koel	27.09.090.022	134A	1.43		
Turbine	VEM motors		5,5	16.3.2b	2709100IIOA site SPN	16_TURB	27.09.100.009	niet gekend			niet van toepassing
compressor1 T4	ABAC	ITR0483315	4	16.3.2b	2709090 IIOA site SPN	16_COMPR	27.09.090.001	R134A		0.5	niet van toepassing
compressor2 T4	Atlas Copco	GA7FF	7.5	16.3.2b	2709090 IIOA site SPN	16_COMPR	27.09.090.001	R-410a		0.5	niet van toepassing
compressor3 T4	Atlas Copco	LFX	2	16.3.2b	2709100 IIOA site SPN	16_COMPR	27.09.100.009	niet gekend			niet van toepassing
compressor4 T4	Airpress	LM100-400	2.2	16.3.2b	2709100 IIOA site SPN	16_COMPR	27.09.100.009	niet gekend			niet van toepassing
koelkasten tafelmodel in 76 kitchenettes	diverse (2 Watt)	diverse	1.5	16.3.2b	niet	16_Koel	diverse locaties (kitchenettes)	diverse			niet van toepassing
compressor1 T5	Vento 2002 rollcage FI-241	ITR0178233	geen info	16.3.2b	2708090 IIOA site SPN	16_COMPR	27.08.090.006	niet gekend			niet van toepassing
compressor2 T5	geen info		geen info	16.3.2b	2708090 IIOA site SPN	16_COMPR	27.08.090.007	niet gekend			niet van toepassing
compressor3 T5	geen info		geen info	16.3.2b	2708090 IIOA site SPN	16_COMPR	27.08.090.007	niet gekend			niet van toepassing
TOTAAL			**476.33**								
GEVRAAGDE TOESTAND			**500**								