

27.09.090.019 - K060032-A

Algemeen Componenten Werkbonnen Handelingen Lekverlies Documenten

UGent 27.09 - T4 - Technicum blok 4

27.09

Sint-Pietersnieuwstraat 41

9000 **Gent**

Type

Proces

Token

e011ee4a260c

Model

McQuay M4AC040ARE FFBA

20461404 00014

Functie

Chiller algemeen

Categorie

Industriële toepassing

Notities

QR sticker aangebracht door Lieven op 2/12/2021.

Koelvermogen= 8,792kW

Toestel momenteel buiten dienst.

✓

Lekverliezen: OK

Geen problematische lekverliesberekeningen gevonden.

2025: 0 %

2024: 0 %

2023: 0 %

✓

OK

Er werden geen lekken vastgesteld.

R-407c

INHOUD

GWP

1773,90

Classificatie

Gefluoreerd broeikasgas

Nominale inhoud

3,510 kg

CO₂-equivalent

6,23 ton

Eigenschappen

Opleveringsdatum

01/01/2006

Bouwjaar

2006

Koelvermogen

11,60 kW

Verwarmingsvermogen

Onbekend

Elektrisch vermogen

4,00 kW

☐ Mobiele installatie

☐ Hermetisch gesloten circuit

☐ Lekdetectiesysteem

Circuits

Referentie	Model	Nominale inhoud
K060032	M4AC040ARE FFBA	3,510