

Reinigings- en verbrandingsattest

DATUM
28/11/2022VOLGNUMMER
2022/1128-0270KLANT
4590-UGent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent**Adres stooktoestel**
UGent 27.09 - Technicum Blok 4
Sint Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent

Kenmerken van het stooktoestel

☒ **Centraal: aangesloten als type (gesloten)****Brandstof:** Gasvormig: aardgas H (G20)**Type brander:** Niet premix (GI)

Toestel

Mark GSD 65 g20 BE
V13N01079

Brander

Bouwjaar: 2016
Vermogen: 65,3 kW**Bouwjaar:**
Debiet:☒ Onderhoud centraal stooktoestel☐ Keuring voor eerste ingebruikname

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

☒ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
☒ Nazicht van de goede werking☐ Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

☒ Ontstopping
☒ Reiniging v.d. branderbedden (GI)
☐ Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)
☐ Reiniging v.d. ketel (GII)
☒ Reiniging van de brander
☒ Reiniging van de ventilator☒ Controle van de verluchting van het stooklokaal
☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid

Verbrandingscontrole

Goede staat van werking

		EIND	OK	NIET OK
		MAX		
Keteltemperatuur	°C			
Gasdruk teller	mbar			
Gasdruk gasblok	mbar			
Gasdruk branderbed	mbar			
Concentratie O ₂	%	13,3	■	□
Concentratie CO ₂	%	4,36	■	□
Concentratie CO	mg/kWh	32	■	□
Rookgastemperatuur	°C	124,2		
Temperatuur verbrandingslucht	°C	23,2		
Nettotemperatuur	°C	101	■	□
Verbrandingsrendement (bovenwaarde)	%			
Verbrandingsrendement (onderwaarde)	%	90	■	□
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)			□	□

Veilige staat van werking

			OK	NIET OK
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	2	■	□
Verluchting en ventilatie stooklokaal			■	□
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)			■	□
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)			■	□

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

■ goed ■ veilig
□ niet goed □ niet veilig

Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór / /

Gebreken en maatregelen

Gebreken
geen

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken
geen

Opmerkingen
geen

Uitvoering

Firma
Veolia
Fernand Demetskaai 52
1070 Brussel
BE 0406.129.003

Technicus
Miguel Charle
Erkenningsnummer: GV06545

Handtekening technicus



Voor kennisname



Niet aanwezig

Digitale versie



>JB!#3*2

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be.
Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).