

Klant

UGent
st-pitersnieuwstraat 25
9000 Gent

Adres stooktoestel

UGent 27.09 - T4 - Technicum
blok 4
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent

Volgnummer: 3958
Datum onderhoud: 15/11/2024
Arbeidsduur: 01:03 - 12:30

Kenmerken van het stooktoestel

■ Centraal: aangesloten als type C13 (gesloten)

Brandstof: Gasvormig: aardgas H (G20)

Type brander: Niet premix (GI)

Toestel

Mark GS74EG
N20/023595

Brander

Bouwjaar: 1995
Vermogen: 63,1 kW

Bouwjaar:
Debiet:

■ Onderhoud centraal stooktoestel

☐ Keuring voor eerste ingebruikname

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

■ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken

■ Nazicht van de goede werking

☐ Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

■ Ontstopping

■ Reiniging v.d. branderbedden (GI)

☐ Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)

☐ Reiniging v.d. ketel (GII)

■ Reiniging van de brander

■ Reiniging van de ventilator

■ Controle van de verluchting van het stooklokaal

■ Controle van de rookgaszijdige dichtheid

Verbrandingscontrole

Goede staat van werking

		Eind Max	OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C			
Gasdruk teller	mbar			
Gasdruk gasblok	mbar			
Gasdruk branderbed	mbar			
Concentratie O ₂	%	10,8	■	☐
Concentratie CO ₂	%	5,78	■	☐
Concentratie CO	mg/kWh	61,875	■	☐
Rookgastemperatuur	°C	149,5		
Temperatuur verbrandingslucht	°C	21,1		
Nettotemperatuur	°C	128,4	■	☐
Verbrandingsrendement (bovenwaarde)	%	81,1		
Verbrandingsrendement (onderwaarde)	%	90,1	■	☐

Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)

☐

☐

Veilige staat van werking

			OK	OK
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	9,4	■	□

Verluchting en ventilatie stooklokaal

■

☐

Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)

■

☐

Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)			
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ■ goed ■ veilig □ niet goed □ niet veilig	Eerstvolgende onderhoud vóór 15/11/2025 Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór 15/11/2025		
Gebreken en maatregelen Gebreken geen Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken geen Opmerkingen geen			
Uitvoering Firma VINCI FACILITIES Havenlaan 86C bus 201 1000 Brussel BE 0508450838 Technicus Kutlu (UGent) Zulfukar Erkenningsnummer: GV25089			
Handtekening technicus		Voor kennisname	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be.
Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).