

Klant

UGent
st-pitersnieuwstraat 25
9000 Gent

Adres stooktoestel
UGent 15.10 - Hoveniersberg
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent

Volnummer: 3664
Datum onderhoud: 23/10/2024
Arbeidsduur: 08:00 - 10:00

Kenmerken van het stooktoestel

■ Centraal: aangesloten als type C13 (gesloten)

Brandstof: Gasvormig: aardgas H (G20)

Type brander: Premix (GI)

Toestel

Bulex Thermomax F24
2108340010002830

Brander

Bouwjaar: 2008
Vermogen: 22,5 kW

Bouwjaar:
Debiet:

■ Onderhoud centraal stooktoestel

☐ Keuring voor eerste ingebruikname

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

■ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
■ Nazicht van de goede werking

■ Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

■ Ontstopping
■ Reiniging v.d. branderbedden (GI)
■ Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)
☐ Reiniging v.d. ketel (GII)
■ Reiniging van de brander
■ Reiniging van de ventilator

■ Controle van de verluchting van het stooklokaal
■ Controle van de rookgaszijdige dichtheid

Verbrandingscontrole

Goede staat van werking

		Eind Max	OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C			
Gasdruk teller	mbar			
Gasdruk gasblok	mbar			
Gasdruk branderbed	mbar			
Concentratie O ₂	%	5	■	☐
Concentratie CO ₂	%	9,067	■	☐
Concentratie CO	mg/kWh	26,766	■	☐
Rookgastemperatuur	°C	60,6		
Temperatuur verbrandingslucht	°C	20,9		
Nettotemperatuur	°C	39,7	■	☐
Verbrandingsrendement (bovenwaarde)	%	88,2		
Verbrandingsrendement (onderwaarde)	%	97,9	■	☐

Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)

☐

☐

Veilige staat van werking

		OK	OK	
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1,4	☒	☐
Verluchting en ventilatie stooklokaal		☒	☐	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		☒	☐	

Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig	Eerstvolgende onderhoud vóór 23/10/2026 Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór 23/10/2026
--	--

Gebreken en maatregelen Gebreken <i>geen</i>	Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken <i>geen</i>	Opmerkingen <i>geen</i>
---	--	----------------------------

Uitvoering Firma VINCI FACILITIES Havenlaan 86C bus 201 1000 Brussel BE 0508450838	Technicus Kutlu (UGent) Zulfukar Erkenningsnummer: GV25089
---	--

Handtekening technicus	Voor kennisname
------------------------	-----------------

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).