

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 195999

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: Vinci Facilities
straat en nummer: Havenlaan 86C bus 201
postnummer en gemeente: 1000,Brussel
tel: 024222611
e-mail: Info@vincifacilities.com
ondernemingsnummer: BE0508450838

Technicus

voornaam en achternaam:
Jonathan Van der Meersche
erkeningsnummer:
GV GV06715 / TV
Datum onderhoud: 06-11-2024
Arbeidsduur: van 10:25 tot 10:58



Klant

voornaam en achternaam: Ugent
straat en nummer: Sint-Pietersnieuwstraat 25
postnummer en gemeente: 9000;Gent
tel:
e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Naam stooktoestel : Remeha Gas 210 Eco Pro 15.06.130.001 K1
straat en nummer: Sint-Pietersplein 7
postnummer en gemeente: 9000;Gent
tel:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:
☒ Gasvormige brandstof:
☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof:

☒ aangesloten als type B 23 (open)
☐ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ LPG
☒ premix (GI)
☐ houtpellets
☐ houtblokken

☐ aangesloten als type C (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: Remeha
type: Gas 210 Eco Pro 160
bouwjaar: 2012
fabricatienummer: 1226202914570
nominaal vermogen (kW): 166

Brander (enkel CV)

merk:
type:
bouwjaar:
fabricatienummer:
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
				☒ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1,2		65				70		
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk	Teller	mbar	2							
	Gasblok	mbar	2							
	Branderbed	mbar	2							
rookindex	Bacharach	1							☐	☐
zuurstof (O₂)	%	1, 2		4.9				2.7		
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2		9.1				10.4		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		44.8				35.7	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2		51.7				62.5		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2		29.4				29.5		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2		22.3				33		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2		89				88.6		
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2		98.8				98.4	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): mg/m³									
Serienummer Testo		1, 2		61507148				61507148		
datum		1, 2		06/11/2024				06/11/2024		
tijd		1, 2		10:57:41				10:58:15		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK				☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☒ OK				☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK				☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)

verluchting en ventilatie stooklokaal

dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)

dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

5.2 Pa

1, 2, 3

☒ OK

☐ Niet OK

1, 2, 3

☒ OK

☐ Niet OK

1, 2

☐ OK

☐ Niet OK

2

☒ OK

☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed
☐ Niet goed

☒ veilig
☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

06/11/2026

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen: Geen initiële meting: ketel op temperatuur



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

(handtekening klant)

☒ Klant is niet aanwezig

☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 195999
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: Vinci Facilities straat en nummer: Havenlaan 86C bus 201 postnummer en gemeente: 1000, Brussel tel: 024222611 e-mail: Info@vincifacilities.com ondernemingsnummer: BE0508450838		voornaam en achternaam: Jonathan Van der Meersche ☒ erkend technicus: GV <u>GV06715</u> / TV ☐ Schoorsteenveger	
		Datum reiniging: 06-11-2024 Arbeidsduur: van 10:25 tot 10:58	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Ugent straat en nummer: Sint-Pietersnieuwstraat 25 postnummer en gemeente: 9000; Gent tel: e-mail:		Naam stooktoestel : Remeha Gas 210 Eco Pro 15.06.130.001 K1 straat en nummer: Sint-Pietersplein 7 postnummer en gemeente: 9000; Gent tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Remeha type: Gas 210 Eco Pro 160 bouwjaar: 2012 fabricatienummer: 1226202914570 nominaal vermogen (kW): 166		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☒ andere, namelijk: spoelen sifon, opschuren elektrode ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen: Geen initiële meting: ketel op temperatuur			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		<u>06/11/2026</u>	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór			
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname (handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).