

Handelingen

DATUM
29/01/2020

REFERENTIE
11

KLANT
ASD, Benoit
Ovenhoek 19
8800 Roeselare

**Installatie
Werf te gent :
onderhoud haven
(frigo) (Werf te gent :
onderhoud haven
(frigo))**

NOMINALE INHOUD
8,220 kg

KOELMIDDEL
R-134a

ELEKTRISCH VERMOGEN
3,90 kW

KOELVERMOGEN
10,46 kW

TYPE
Bitzer LH84E/4DES-5Y
Proces

BOUWJAAR
2020

VACUMEREN

BEREIKT VACUUM	56,0 Pa
WACHTTIJD	5 minuten

UITVOERING

FIRMA	Aircool Hellestraat 26 8800 Roeselare
TECHNIEKER	Benedict Wullens Erkenning als koeltechnicus cat I