

Handelingen

DATUM
29/01/2020

REFERENTIE
14

KLANT
ASD, Benoit
Ovenhoek 19
8800 Roeselare

**Installatie
Werf Gent onderhoud
haven (diepvries)
(Werf Gent
onderhoud haven
(diepvries))**

NOMINALE INHOUD
22,460 kg

KOELMIDDEL
R-449a

ELEKTRISCH VERMOGEN
5,99 kW

KOELVERMOGEN
9,68 kW

TYPE
Bitzer LH135E/4PES-
12Y-40P
Proces

BOUWJAAR
2020

VACUMEREN

BEREIKT VACUUM	56,0 Pa
WACHTTIJD	5 minuten

UITVOERING

FIRMA	Aircool Hellestraat 26 8800 Roeselare
TECHNIEKER	Benedict Wullens Erkenning als koeltechnicus cat I