

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: BART VERACHTERT, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/61311222/00/NL/000

ID Report N° : 2626950360722

Contractref.: 2112973/817000

• Uw gegevens

Ref: Occ. controles in Esso-stations

• Interventiegegevens

Plaats: Esso - Gent (Oudenaardsestwg) 0255

Oudenaardsesteenweg, 70

9000 Gent

Datum: 12/03/2024 en 15/03/2024

Uitgevoerd door: PETER CUYVERS

XL Servicestations bvba

Harelbeeksestraat, 120

8520 Kuurne

België

**CONTROLE VAN ONDERGRONDSE HOUDER(S) EN VERDEELINSTALLATIE
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 12/3/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 22/4/2037

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 1 - 423484-1A(1), product: Diesel, volume: 55.000 l.

Houder nr.: 2 - 423484-1A(2), product: Diesel Supreme, volume: 25.000 l.

Houder nr.: 3 - 423484-1B(2), product: S+ 98, volume: 25.000 l.

Houder nr.: 4 - 423484-1B(1), product: ELV 95, volume: 55.000 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en de controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder(s), de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, kathodische bescherming, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 22/03/2024

Aantal blz.: 4

Bijlage(n):

Distributie: or.
CC.

Digitally signed by Cuyvers Peter
DN: cn=Cuyvers Peter gn=Cuyvers
Peter c=Belgium l=BE
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024-03-22 18:55+01:00

2002/HAV027 Cuyvers P

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Nazicht vorig verslag
- Indienstelling van de installatie, verslag Vinçotte, datum: 09/05/2007, ref.: 60182153/01/NL/001.
- Algemeen onderzoek, verslag Abimos bv RD/220422/01 22/04/2022.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 01/10/2019, ref.: 60825527/001.
- Plaatsing van de houder(s), verslag Vinçotte, datum: 27/03/2007, ref.: 60177945.
- Elektrische installaties, verslag Vinçotte, datum: 12/03/2024, ref.: 61311223/000.
- Zoneringsplan, verslag Vinçotte, datum: 07/01/2008, ref.: 17/60198996.
- Kathodische bescherming, verslag Vinçotte, datum: 04/05/2007, ref.: 60182153/006-007.
- Overvulbeveiligingssysteem, attest Vinçotte, datum: 27.10.2015, ref.: 60541878/002.
- Dichtheidsproef op houder(s) en leidingen, verslag Vinçotte, datum: 24.06.2013, ref.: 60410249.
- Efficiëntiemeting van damprecuperatiesysteem Stage II, verslag Vinçotte + Vandotec, datum 12/03/2024, ref.: 61311222/001.
- Vloeistofdichte zones, attest Wegrosan, datum: 02/05/2007.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DE ZICHTBARE DELEN VAN DE INSTALLATIE: houder - inspectieput - afsluiters - leidingen - pompen - equipotentiaalverbinding - aarding - identificatieplaat - pictogrammen - peilmeetinrichting - vlamterugslagbeveiliging.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DAMPRECUPERATIESYSTEEM Stage I en Stage II.

NAZICHT VAN DE KATHODISCHE BESCHERMING VAN HOUDER EN VAN LEIDINGEN:

- Type van kathodische bescherming: Opdrukstelsysteem.
- Gebruikte controletoeestellen: Elektronische multimeter 0953 Verzadigde Cu/CuSo4 elektrode 0953.

NAZICHT VAN LEKDETECTIESYSTEEM van de houder, van de leidingen.

NAZICHT VAN WAARSCHUWINGSSYSTEEM OF BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN OVERVULLING.

NAZICHT STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES.

NAZICHT VAN KOOLWATERSTOFAFSCHEIDER.

VOOR VERDEELSTATIONS:

- algemene schakelaar brandstofverdelers.
- voorzien van manueel systeem voor stilleggen op voldoende afstand.
- brandstofverdelers, erkend type.

Gecontroleerde uitrustingen

Benzinestations [231419579559]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:
Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:
Gekeurde installatie:

12/3/2026
22/4/2037
Houder nr.: 1 - 423484-1A(1), product: Diesel, volume: 55.000 l.
Houder nr.: 2 - 423484-1A(2), product: Diesel Supreme, volume: 25.000 l.
Houder nr.: 3 - 423484-1B(2), product: S+ 98, volume: 25.000 l.
Houder nr.: 4 - 423484-1B(1), product: ELV 95, volume: 55.000 l.

Kenmerken van de vergunning [231419579560]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/1181/1/A/2/HV/CL, datum: 01/03/2007, geldig tot 19/04/2026.

Kenmerken van de houder [231419579561]

Constructeur:
Constructienummer:
Prototypenummer houder:
Volume:

Charot
423484-1A(1)
60112044/001
55.000 l

Type:	dubbelwandige houder houder rechtstreeks ingegraven
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	S 2357 R
Code voor constructie:	EN 12285-1
Code voor installatie:	NBN I 03-002/003
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	FAFNIR : 83-UV
Kathodische bescherming:	aanwezig

Kenmerken van de houder [231419579562]

Constructeur:	Charot
Constructienummer:	423484-1A(2)
Prototypenummer houder:	60112044/001
Volume:	25.000 l
Type:	dubbelwandige houder houder rechtstreeks ingegraven
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	S 2357 R
Code voor constructie:	EN 12285-1
Code voor installatie:	NBN I 03-002/003
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	FAFNIR : 83-UV
Kathodische bescherming:	aanwezig

Kenmerken van de houder [231419579563]

Constructeur:	Charot
Constructienummer:	423484-1B(1)
Prototypenummer houder:	60112044/001
Volume:	55.000 l
Type:	dubbelwandige houder houder rechtstreeks ingegraven
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	S 2357 R
Code voor constructie:	EN 12285-1
Code voor installatie:	NBN I 03-002/003
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	FAFNIR : 83-UV
Kathodische bescherming:	aanwezig

Kenmerken van de houder [231419579564]

Constructeur:	Charot
Constructienummer:	423484-1B(2)
Prototypenummer houder:	60112044/001
Volume:	25.000 l
Type:	dubbelwandige houder houder rechtstreeks ingegraven
Bouwjaar:	2007
Materiaal:	S 2357 R
Code voor constructie:	EN 12285-1
Code voor installatie:	NBN I 03-002/003
Type lekdetectiesysteem:	vloeistof in dubbele wand
Type overvulbeveiliging:	FAFNIR : 83-UV
Kathodische bescherming:	aanwezig

Kenmerken van de opslag [231419579565]

Naam:	benzine
Vlampunt:	< 21 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Cat 1
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). verdeelstation voor motorvoertuigen.

Kenmerken van de opslag [231419579566]

Naam:	Diesel
Vlampunt:	> 55 < = 100 °C
Vloeistoffengroep (vlaanderen):	Cat 3
Installatie:	gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant). verdeelstation voor motorvoertuigen.

Kenmerken van de leidingen [231419579567]

Merk/Type:	KPS
Type:	ingegraven dubbelwandig

Meetresultaten van de kathodische bescherming [231419579568]

Potentiaal:	-1930 mV
Beschermstroom:	20 mA
Niet beschermde delen: potentiaal:	-456 mV
Erkenningsnummer:	2002/KAV027

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O OVB AB : in regel
Vloeistofdichte piste: barsten thv pomp 3 te herstellen!
Vloeistofdichte piste : zetvoegen terug opkitten!