

Dossier nr : 24.153

Verantwoordingsnota hemelwater

Project: Bouwen van een nieuw tankenpark te Gent TP10
Bouwheer : Sea Tank Terminal NV
Gent
Skaldenstraat 1
9042 Desteldonk
Werf: Henri Farmanstraat 25A – Gent

1. Voorwerp van de bouwaanvraag :

De aanvraag betreft de aanleg van een nieuw tankenpark (TP10).
Het tankenpark telt 10 bovengrondse tanks, een pomplokaal, een elektriciteitslokaal, piperacks en aanpalende verharding.

2. Hemelwaterverordening:

Het perceel is gelegen binnen klasse 1 van het provinciaal beleidskader.

Bepaalde delen van het tankenpark vallen buiten het toepassingsgebied van de Hemelwaterverordening omdat ze door contact met de verharding als afvalwater dienen beschouwd te worden. Deze delen zijn aangeduid op het hemelwaterplan met de bruine kleur. We verwijzen naar de bijlage 01.

Het betreft een constructie zonder woongelegenheden en zonder sanitaire voorzieningen waardoor er geen hergebruikmogelijkheden zijn voor het hemelwater.

Verder voorzien we in een ondergrondse infiltratievoorziening (verdiept gotensysteem met permeabele wanden dewelke het water laten doorsijpelen in de waterdoorlatende onderfundering van de wegenis) omdat er geen ruimte is rond het tankenpark voor de aanleg van een bovengrondse infiltratievoorziening daar de verharding rondom dienst doet als brandweg voor de brandweer.

Voor de principetekening van de ondergrondse infiltratie verwijzen we naar de bijlage 02.

3. Besluit:

De aanvraag is conform de verordening. Er wordt geen afwijking aangevraagd.

Opgemaakt te Kortrijk,
10/10/2024

Wouter Vandenabeele
Voor WV engineers & architects