

TOELICHTENDE NOTA CAMPUS ARDOYEN

LOZING VAN AFVALWATER VZW ARDOYEN

NOTA BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG 2024129632 PIV3

1) **Situering:**

Bij de intekening is perceel 337K mee ingetekend terwijl dit aanzienlijk verder weg ligt van de campus Ardoyen. Gelieve na te zien of dit of dit wel degelijk bij de nieuwe contour hoort opgenomen te worden. Gelieve het bestaande lozingspunt in de Rooskenstraat mee op te nemen in de contour aub.

Perceel 337K dient niet opgenomen te worden bij de nieuwe contour. Dit werd verwijderd uit de contour onder PIV3.

Ook een aantal andere kadastrale percelen waarop de aanvraag geen betrekking heeft werden verwijderd uit de contour onder PIV3.

De persleiding richting het lozingspunt in de Rooskensstraat bevindt zich deels op openbaar domein zonder kadastraal perceelnummer. De persleiding loopt eerst over perceel B40c en vervolgens over perceel B42b gevolgd door openbaar domein zonder perceelnummer.

2) **Plannen:**

Gelieve de nodige rioleringsplannen toe te voegen aan de aanvraag aub. Meer bepaald om in kaart te brengen hoe het verder gelegen lozingspunt in de Rooskenstraat bereikt wordt.

Het lozingspunt in de Rooskensstraat wordt bereikt via een persleiding met diameter 110 die vertrekt vanuit het pompstation en via het noorden van het fietspad langs de E40 naar de Rooskensstraat leidt. Een uitgebreid rioleringsplan wordt toegevoegd.