

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be



Contactpersoon: Lieven Vanoverbeke, Heffen en Hijsen

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT35/14604378/00/NL/000

ID Report N° : 2023466100561

Contractref.: /100454136/2180413/20234

• Uw gegevens

Ref:

Cemminerals

Christoffel Columbuslaan 37

9042 Sint-Kruis-Winkel(Gent)

• Interventiegegevens

Plaats: Cemminerals

Cemminerals

Christoffel Columbuslaan 37

9042 Gent

Datum: 27/12/2023

Uitgevoerd door: Stefaan Deflo

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER EN VERDEELINSTALLATIE
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN**

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 27/12/2026

Opstelling:

Afdeling: Verdeelinstallatie

Uw nummer: 2018/316

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 2018/2036 , product: gasolie , volume: 10300 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 06/02/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.VINÇOTTE vzw
Stefaan Deflo
2902

EMD 2006 HAVO60

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Indienstelling van de installatie, verslag Vincotte, datum: 09/11/2020, ref.: ANT/35/60885772/00/NL/000.
- Houder(s): Michiels.

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en /of de isolatie-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [2023466104634]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

Gekeurde installatie:

27/12/2026

Afdeling: Verdeelinstallatie

Uw nummer: 2018/316

Houder nr.: 2018/2036 , product: gasolie , volume: 10300 l .

Kenmerken van de vergunning [2023466104635]

Exploitatievergunning:

ref.: M03/44021/1640/1/A/1/FC/HV , datum: 09/08/2016 , geldig tot 09/08/2036 , capaciteit: l.

Kenmerken van de houder [2023466104636]

Constructeur:

Michiels

Constructienummer:

2018/316

Prototypenummer houder:

EN ATK 1731

Volume:

10 300 l

Type:

dubbelwandige houder

Bouwjaar:

2018

Materiaal:

S 235JR

Code voor constructie:

EN 12285

Type lekdetectiesysteem:

Vloeistof niveau meting GOK in dubbele wand

Type overvulbeveiliging:

thermische sonde GOK

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/03060501

Andere karakteristieken:

Lengte sonde 350 mm, sonde is 300 mm in de tank geplaatst

Kenmerken van de opslag [2023466104637]

Naam:

Gasolie

Vlampunt:

>55 =<100 °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

groep 2 - (GHS 02+07+08+09)



Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).
geen tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [2023466104638]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

N Nihil.